

## **SECTIUNEA II CAIET DE SARCINI**



SC CONPET SA

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro



DIRECȚIA GENERALĂ  
SERVICIUL SITUAȚII DE URGENȚĂ

Nr. 20412 / 30.05.2014

## CAIET DE SARCINI

ACHIZIȚIE SERVICII DE VERIFICARE, ÎNTREȚINERE, ÎNCĂRCARE ȘI REPARAȚII  
STINGĂTOARE EXISTENTE ÎN PUNCTELE DE LUCRU APARTINAND S.C.CONPET S.A.  
CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII

### 1. Necesitate și oportunitate

Securitatea la incendiu are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice. Cerința esențială “ securitate la incendiu “ trebuie asigurată prin măsuri și reguli specifice privind exploatarea construcțiilor, echipamentelor, mijloacelor tehnice și instalațiilor de stingere a incendiilor.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul M.A.I nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor: instalațiile, echipamentele și mijloacele tehnice de prevenire și stingere a incendiilor fac parte din măsurile de apărare împotriva incendiilor, active, cu rol important în asigurarea cerinței “securitate la incendiu” a construcțiilor și instalațiilor tehnologice, precum și pentru securitatea utilizatorilor.

Organizarea intervenției de stingere a incendiilor, la locul de muncă, implică asigurarea sistemelor, echipamentelor, a stingătoarelor și altor dotări de stins incendii, a mijloacelor de salvare și de protecție a personalului.

În conformitate Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art.19 administratorul sau conducătorul instituției, după caz, are următoarele obligații:

- lit l să asigure utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

În Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor art.135 se specifică faptul că :

- Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, cu care se echipează și se dotează construcțiile, instalațiile tehnologice și amenajările, se întrețin permanent în stare de funcționare, cu asigurarea fiabilității și eficienței necesare, conform reglementărilor tehnice specifice.

### 2. Conditii generale. Legislație aplicabilă

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;
- ORDIN nr. 166/2010 Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
- ORDIN nr. 262/2010 privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri;

- ORDIN nr. 211/2010 privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații;
- ORDIN MAI nr. 231 din 18 octombrie 2011 pentru aprobarea unor reglementări tehnice privind cerințele tehnice generale și condițiile pentru introducerea pe piață a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
- OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
- Alte acte normative, standarde și norme tehnice specifice în vigoare.

### 3. *Obiectul contractului*

Obiectul contractului îl constituie achiziția de servicii de verificare, întreținere, încărcare și reparații a stingătoarelor de incendiu existente în punctele de lucru aparținând S.C. CONPET S.A.-Ploiești (Anexa nr. I).

### 4. *Criterii tehnice de calificare*

Pentru derularea în bune condiții a serviciilor contractate sunt necesare următoarele cerințe minime de calificare a ofertanților:

- Ofertantul va prezenta "**AUTORIZAȚIA**" pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu emis de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă conform Ordinului MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, valabilă la data deschiderii ofertei, precum și pe toată perioada derulării contractului;
- Copii de pe Certificatele de atestare/ absolvire a personalului care va efectua lucrările de service (certificatele de competență profesională pentru ocupații specifice conform Ordinul M.A.I. nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor);
- Ofertantul să se regăsească în „Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, de pe site –ul IGSU”;
- Ofertantul va prezenta „Lista serviciilor similare executate în ultimii 3 ani” care va conține: valori, perioade și locul prestării serviciilor (minim 3 recomandări din partea beneficiarilor);
- Ofertanții vor prezenta dovada certificării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001/2008 ;

### 5. *Specificații tehnice*

Serviciul de verificare, întreținere, încărcare și reparații a stingătoarelor de incendiu presupune următoarele operații minime:

- Demontarea completă a stingătorului, curățarea și eventual vopsirea acestuia, după caz;
- Verificarea integrității pieselor componente;
- Verificarea funcționalității subansamblelor componente;
- Înlocuirea pieselor defecte ( manometre, furtune, garnituri de etanșare, membrane și inele de etanșare;
- Verificarea stării calitative a agentului de stingere ( pulbere/ spumă) și înlocuire agent de stingere ( după caz), cu substanțe de stingere adecvate.
- Toate încărcările/înlocuirile de substanțe de stingere vor fi însoțite de Fișa tehnică; Certificat de calitate; Certificate de garanție privind calitatea substanțelor de stingere ( după caz);
- Presurizare cu azot;

- Testarea și verificarea de către firma prestatoare a tuturor componentelor (piese și subansamble) ale stingătoarelor și certificarea faptului că acestea sunt corespunzătoare normelor tehnice;
- Etichetarea corespunzătoare a stingătoarelor după modul de folosire, focarele de incendiu la care poate fi folosit, termenul de valabilitate al substanței și data următoarei verificări;

**Notă: În cadrul societății există (Anexa I) stingătoare care funcționează în intervalul de temperaturi – 20 °C .. + 60 °C și anume:**

- pentru stingătoarele SM-50; SM6 , agentul de stingere este soluție FILMFOAM 916- 6% ;
- pentru stingătoarele S50 Fl 20; S6 Fl 20, agentul de stingere este soluție de spumă apoasă GLORIA IMPREX F20 (PL- 3/96)
- În cazul în care este necesară înlocuirea sau completarea agentului de stingere, nu se va modifica intervalul de temperatură pentru care sunt folosite aceste stingătoare, acesta garantându-se aparte printr-un Certificat de calitate și garanție;

Prestatorul de servicii va aduce la cunoștință beneficiarului (dacă este cazul) despre stingătoarele cu grad avansat de uzura care nu mai pot fi reabilitate.

În cazul în care pe parcursul derulării activității de service este necesară înlocuirea unor componente lipsa sau deteriorate (piese sau subansamble), acestea vor fi decontate la prețul de achiziție, prestatorul de servicii fiind obligat să prezinte facturile de achiziție pe care va menționa ca sunt conform cu originalul.

Toate lucrările aferente activității de service la stingătoare se vor derula la punctele de lucru ale societății prin deplasarea de către firma prestatoare a unui atelier mobil, sau prin colectarea stingătoarelor și asigurarea gratuită a transportului de către firma prestatoare de servicii la atelierele proprii; în acest caz firma prestatoare de servicii va pune la dispoziția beneficiarului (la punctul de lucru de unde se ridică stingătoarele) un număr echivalent de stingătoare încarcate, aflate în garanție, pentru a fi utilizate în perioada executării lucrărilor de service la stingătoarele beneficiarului.

Durata de timp în care stingătoarele vor fi returnate, verificate și încărcate, la punctul de lucru de unde au fost preluate nu va fi mai mare de 7 zile calendaristice.

Prestatorului de servicii îi revin următoarele obligații:

- verificarea stingătoarelor se va efectua în prezența reprezentanților S.C. Conpet S.A. Ploiesti și se va stabili dacă este cazul înlocuirii anumitor piese sau subansamble, tipul și numărul acestora. Acest lucru se va consemna în procesul verbal de predare-primire a stingătoarelor, care va fi semnat atât de reprezentanții beneficiarului cât și ai prestatorului de servicii (Anexa II la prezentul Caiet de sarcini);

- La predarea stingătoarelor verificate către reprezentantul Conpet, prestatorul va încheia cu acesta un Proces Verbal de recepție a stingătoarelor, în care va consemna toate serviciile efectuate. Reprezentantul Conpet va verifica dacă datele consemnate în Procesul Verbal de Recepție corespund cu datele din Procesul Verbal de predare-primire. Procesul Verbal de recepție va fi semnat atât de reprezentanții beneficiarului cât și ai prestatorului de servicii (Anexa III la Caietul de sarcini);

Reprezentanții SC Conpet SA Ploiești care vor semna procesele verbale de predare-primire, respectiv recepție a stingătoarelor sunt: șef sector/ șef stație împreună cu Resp. HSEQ sau șef formație de intervenție SPSU.

## **6. Prețul ofertei**

- Oferta economică se va prezenta pentru toată gama de stingătoare prezente în Anexa I și defalcat pe fiecare tip de stingător.
- Prețul ofertat pentru fiecare tip de stingător nu va cuprinde prețul pieselor și subansamblelor componente. Pentru piese și subansamble se vor prezenta facturi de achiziție în copie, ce vor fi însoțite de declarație pe proprie răspundere că sunt conforme cu originalul.
- Pentru tipurile de stingătoare tip SM-50; SM6; S50 Fl 20; S6 Fl 20 care funcționează în intervalul de temperaturi – 20 °C .. + 60 °C, se va deconta manopera operațiunilor de service, substanța de stingere se va deconta funcție de cantitatea înlocuită sau completată în baza prețului acesteia, pe baza copiei facturii de achiziție pe care se va consemna că este conformă cu originalul;
- Prețurile unitare vor fi ferme pe toată durata contractului.

- Valoarea anuală a contractului se va suplimenta (cu prețurile unitare oferite) prin Act Adițional în următoarele condiții:
  - suplimentarea cantității de stingătoare față de cea prezentată în Anexa I datorită unor noi achiziții;
  - necesitatea reîncărcării unor stingătoare utilizate în caz de stingere a unui început de incendiu.
- Nu se acorda avans;
- **Evaluarea ofertei se va face la pret total serviciu.**

## **7. Durata contractului**

Se solicita încheierea contractului pe o perioadă de 3 ani.

## **8. Alte specificații**

Perioada de garanție acordată stingătoarelor va fi de 1 an, iar pentru substanța de stingere 3 ani.

În cazul în care, pentru stingerea unui început de incendiu la punctele de lucru ale beneficiarului sau altor terți utilizatori, nu au putut fi utilizate stingătoarele livrate de prestator ca urmare a unor deficiențe pe care organele abilitate pentru anchetarea acestui tip de incident le consideră cauzate de calitatea defectuoasă a operațiilor de încărcare - verificare, răspunderea materială, civilă și penală pentru daunele aduse, revine prestatorului.

În cazul utilizării stingătoarelor pentru stingerea incendiilor, aplicațiilor sau instructajelor în perioada de valabilitate a contractului de service, la solicitarea beneficiarului, prestatorul va încărca/verifica stingătoarele descarcate cu același tarif și în condiții similare privind transportul, garanția și predarea –primirea.

Termenul de prestare a serviciilor pentru stingătoarele prezentate în Anexa I este de maxim 120 zile de la data semnării contractului.


### **Anexe:**

ANEXA I. Tabel cu tipurile de stingătoare din cadrul S.C. CONPET S.A. - 2014


ANEXA II. Proces Verbal PREDARE - PRIMIRE

ANEXA III. Proces Verbal RECEPȚIE

**ȘEF SERVICIU SITUAȚII DE URGENȚĂ**  
**Ing. MARIAN PELIN**



**ÎNTOCMIT**  
**Ing. VIOREL CÎRLAN**



TABEL CU TIPURILE DE STINGATOARE DIN CADRUL S.C. CONPET S.A. – 2014

ANEXA I.

Nr.crt	Sector	Punct de lucru	SM50 (temp. negative)	S50 FI20	SM 100	SM 50	SM 9	SM6 (temp. negative)	S6 FI20	SM 6	P 1	P 2	P 3	P 5	P 6	P 9	PF 3	PF 5	PF 6	PF 10	P 10	P 50	P 100	P 125	G 2	G 3	G 5	G 6	G 10	DATA EXPIRARI		
1	Orlesti-Ghercesti	statia Orlesti	8	0	3	4	0	19	5	12	3	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	6	2	0	1	0	15	4	0	08.2014		
		statia Ghercesti	0	0	1	10	0	0	0	2	0	1	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	08.2014	
	Subtotal	8	0	4	14	0	19	5	14	3	1	0	0	35	0	0	0	1	0	0	6	4	0	3	0	17	4	0				
2	Cartojani	Cartojani	0	0	0	0	0	12	0	0	0	4	0	0	15	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13	0	aug.14		
		Videle	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	aug.14		
		Potlogi	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	aug.14		
	Subtotal	0	0	0	0	0	15	0	0	0	4	0	0	19	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	14	0				
3	Pecica	Pecica	0	0	6	4	0	0	0	10	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	0	1	1	0	08.2014		
		Salonta	0	0	3	1	0	0	0	8	0	0	1	0	11	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	08.2014		
	Subtotal	0	0	9	5	0	0	0	18	1	0	1	0	17	0	0	0	1	0	0	4	0	2	2	3	1	1	0				
4	Constanta	Sud	0	4	2	1	0	4	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	3	8	0	0	08.2014		
		Nord	0	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	08.2014	
		Poarta Alba	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	08.2014	
		Mircea Voda	0	0	0	3	0	0	0	7	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	08.2014	
		Cernavoda C1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	08.2014	
		Cernavoda C2	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	08.2014	
		Midia	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	08.2014	
		Locuinte	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014
		Sediu sector	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	08.2014
		Form. Interv.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014
	Auto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
Subtotal	0	4	4	6	0	12	0	40	1	3	4	3	52	1	0	0	0	0	0	1	5	0	0	10	6	17	0	0				
5	Moreni	Moreni	0	0	0	3	0	0	0	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	08.2014		
		Auto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	

		Teis	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	08.2014	
		Ochiuri	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	08.2014	
		Bucsanii	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	08.2014	
		<i>Subtotal</i>	0	0	1	3	0	0	0	19	0	0	4	0	19	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	4	0	0		
6	Barbatesti	Depozit	4	0	1	1	0	1	0	9	0	3	0	0	16	0	0	0	0	0	9	3	0	2	5	10	1	0	09.2014	
		Rampa	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	7	1	0	0	4	6	1	0	09.2014	
		Ticleni	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	09.2014	
		Turburea	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	09.2014	
		Form. conducte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	09.2014	
		<i>Subtotal</i>	4	0	6	4	0	1	0	10	0	9	1	0	38	0	0	0	0	0	16	5	0	3	9	20	2	0		
7	Baraganu	Baraganu	0	0	4	5	24	0	0	18	0	0	0	0	29	0	2	8	0	2	0	6	1	5	10	0	9	0	0	10.2014
		Ment.Baraganu-Auto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.2014
		Travers. Borcea C 3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10.2014
		Travers. Borcea C 4	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10.2014
		Dragos-Voda	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.2014
		Martinești	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	7	0	0	0	6	2	5	0	08.2014	
	Onesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
	<i>Subtotal</i>	0	0	6	11	24	0	0	23	0	9	4	5	57	0	2	8	0	2	0	13	1	5	10	8	11	5	0		
8	Urlati-Berca	Urlati	0	0	2	1	1	0	0	10	0	3	0	0	7	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0	4	0	0	10.2014	
		Boldesti	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	10.2014	
		Statia Berca	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10.2014	
		Rampa Berca	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	10.2014	
		Grindu	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.2014
		Urziceni	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10.2014
		<i>Subtotal</i>	4	0	2	1	2	0	0	19	0	3	1	0	13	0	0	0	0	0	4	1	0	9	1	6	0	0		
9	Calareti	Calareti	8	0	2	25	45	0	0	11	1	9	0	0	41	0	0	0	0	0	4	0	3	8	3	6	12	0	08.2014	
		Mavrodin	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	08.2014	
		Petrotel	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
		<i>Subtotal</i>	8	0	2	25	46	0	0	22	1	9	0	1	52	0	0	0	0	0	4	0	5	8	3	6	12	0		
10	Marghita	Marghita	2	0	6	2	0	0	0	10	4	5	1	0	5	0	0	0	0	0	2	1	0	4	3	0	0	0	08.2014	
		Suplac	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	08.2014	
		<i>Subtotal</i>	2	0	6	4	0	0	0	15	4	5	1	0	8	0	0	0	0	0	2	1	0	4	7	2	0	0		

1 1	Baicoi	Baicoi-Centru	0	0	0	2	5	0	0	14	0	0	1	0	17	0	0	0	0	0	3	2	0	3	0	3	6	4	0	08.14	
		Auto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.14
		Mislea	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	08.14	
		Slobozia	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.14
		Padure II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.14
<i>Subtotal</i>			2	0	3	2	5	0	0	14	0	2	1	0	22	0	0	0	0	0	3	2	0	3	0	4	7	4	0		
12	Moinesti	Sediu Sector	0	0	2	1	4	0	0	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	08.2014	
		Auto - Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014
		Statia Lucacesti.	0	0	0	2	2	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	08.2014	
		Statia Cerdac	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	08.2014
		Statia Comanesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014
		Punct fix Vermesti	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014
		Form. Interventie	0	0	1	1	2	0	0	11	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014
		Rampa Imeci	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	08.2014	
		Rampa Imeci-modernizare	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	
		Auto - Imeci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014
<i>Subtotal</i>			0	0	3	12	20	0	0	26	1	4	6	0	26	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	2	5	5	0		
1 3	Biled	Biled	2	0	1	5	0	0	0	9	0	5	8	0	13	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	5	1	0	08.2014	
		Valcani	0	0	0	4	0	0	0	10	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	08.2014	
	<i>Subtotal</i>			2	0	1	9	0	0	0	19	0	5	8	0	16	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	6	1	0	
1 4	Poiana Lacului	Poiana Lacului	7	0	2	1	1	0	0	22	4	2	1	0	15	5	0	0	0	0	3	3	0	0	5	2	12	0	0	10. 2014	
		Titei Pitesti	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	10. 2014	
		Icoana	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	10. 2014	
<i>Subtotal</i>			9	0	2	2	1	0	0	25	4	2	1	0	21	5	0	0	0	0	3	5	0	0	6	2	14	0	0		
1 5	Siliste	Siliste	6	0	4	1	0	13	0	17	0	5	3	0	27	0	0	0	0	0	1	5	0	3	2	0	4	5	1	07.2014	
	<i>Subtotal</i>			6	0	4	1	0	13	0	17	0	5	3	0	27	0	0	0	0	0	1	5	0	3	2	0	4	5	1	
1	Ciresu	rampa Ciresu	2	0	7	4	4	2	0	20	0	5	3	0	14	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	8	5	5	0	08.2014	



6		rampa Independenta	3	0	2	1	2	7	0	5	0	0	1	0	10	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	2	0	08.2014	
	<i>Subtotal</i>		5	0	9	5	6	9	0	25	0	5	4	0	24	5	0	0	0	0	0	8	0	0	0	9	9	7	0		
17	<b>Sector Ploiesti</b>	dep.ț.Brazi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
		Formație	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014
	Auto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
	<i>Subtotal</i>		0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Sediul II Ploiesti</b>																														
	Mecanic	Mec.ind.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
		Pompe	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014
	C.F.	Form.LDH	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	08.2014	
	S.T.A.	Ploiesti	2	0	0	2	0	0	0	0	0	60	4	0	64	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
		Service auto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
		ITP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
	Energetic	Form. electric	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
		Form. Prot.cat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
		Form.Inst. termice	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
	Automatizare	Form. Automatiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
		Form.AMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
	Telecomunicatii	Formație	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	08.2014	
		<i>Subtotal</i>		3	0	0	2	0	0	0	7	0	60	7	0	87	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	
		<b>Serviciul achizitii</b>	magazia 01	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	08.2014	
magazia 02			0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	08.2014	
magazia 03			0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
magazia 05			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
magazia 12			0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08.2014	
dep. Inotesti			0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 2014
		<i>Subtotal</i>		0	0	1	2	8	0	0	7	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0		
20	<b>Sediul II Cladiri</b>	Laborator	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	08.2014		
		Corp A arhiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	08.2014		



FIRMA PRESTATOARE

BENEFICIAR  
PUNC DE LUCRU.....PROCES VERBAL  
PREDARE - PRIMIRE

Nr. Crt.	TIP STINGATOR	NR.STINGATOARE	DEFECTIUNI CONSTATATE PRIN VERIFICARE VIZUALA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

REPREZENTANT BENEFICIAR

REPREZENTANT PRESTATOR

Nume.....  
Prenume.....Nume.....  
Prenume.....

DATA.....

FIRMA PRESTATOARE

BENEFICIAR  
PUNC DE LUCRU.....PROCES VERBAL  
RECEPȚIE

Nr. Crt.	TIP STINGĂTOR	NR.STINGĂTOARE	COMPONENTE ÎNLOCUIE
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

REPREZENTANT PRESTATOR

Nume.....  
Prenume.....

REPREZENTANT BENEFICIAR

Nume.....  
Prenume.....

DATA.....