



SC CONPET SA

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro



Nr. înreg.: 39274 / 09.10.2014

Referință: Licitatie deschisa organizata de SC CONPET SA in vederea atribuirii contractului „Servicii de proiectare, furnizare, configurare, testare si instalare a unui Upgrade hard si soft a Sistemului SCADA existent in cadrul S.C. CONPET S.A”

Urmare a clarificărilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia de atribuire aferenta procedurii de achizitie mai sus mentionata, vă comunicăm următoarele:

Întrebare 1: In documentul "**sect II CS insta upgrade soft**" la pagina 11/13 sunt descrisi parametrii tehnici minimi care vor fi testati in timpul testelor. Va rugam sa clarificati cerinta referitoare la Timp de "refresh" pentru un parametru dinamic < 1s in raport de cerinta Timp de "refresh" ecran SCADA < 100 ms. Solicitarea noastra are in vedere interpretarea conform careia parametrul dinamic este prezentat pe ecranul SCADA, motiv pentru care timpul de refresh solicitat pentru ecranul SCADA (oricum mai restrictiv) este inerent aplicabil si pentru parametrul dinamic.

Răspuns: Timpul de "refresh" al ecranului SCADA <100ms, este in relatie directa cu Timpul de "refresh" al parametrului dinamic <1s, numarul de parametrii dinamici maxim pe un ecran ≤120 (vezi pag. 9 antepenultimul subpunct), timpii de intarziere pe canalele de telecomunicatii, largimea de banda a canalelor, performantele statiei de lucru/serverelor (procesele care ruleaza in permanenta in "Background") si cel mai important de filozofia sistemului prin care se alege un algoritm optim de "refresh" numai a parametrilor de process care s-au schimbat ("la eveniment") cat si interogarea periodica in timp a acestora.

Concluzie: Apreciem ca interpretarea este mai restrictiva decat cerinta din Caietul de Sarcini.

Întrebare 2: In documentul "**sect II CS insta upgrade soft**" la pagina 11/13 sunt descrisi parametrii tehnici minimi care vor fi testati in timpul testelor. Va rugam sa clarificati cerinta referitoare la "Burst in test" si sa definiti suplimentar acest criteriu.

Răspuns: Acest test va verifica integritatea si functionalitatea sistemului atunci cand un numar maxim de evenimente/semnale se intampla simultan in sistem in timpul testelor din fabrica prin simularea a 50% din semnale si in timpul testelor operationale si de punere in functiune prin activarea Opriri de Avarie pe Sistem ESD1.

Întrebare 3: In documentul "**sect I fisa date inst upgrade soft**" la pagina 9/16, capitolul III.2.3) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, in Cerinta nr. 1 Declaratie si lista principalelor prestari de servicii este solicitat pentru dovedirea experientei similare, pe langa completarea Formularului nr. 8 cu Anexele 1 si 2, si anexarea urmatoarelor documente: copiile contractelor prezentate ca experienta similara, insotite de certificare de buna executie: recomandari din partea



SC CONPET SA

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: +40 - 244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro



beneficiarilor pentru lucrarile executate in baza contractelor prezentate in lista si in copie, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte executarea si finalizarea lucrarilor similare.

Avand in vedere caracterul confidential al acestui tip de contracte comerciale, va rugam sa acceptati ca dovedirea experientei similare sa nu fie conditionata de prezentarea copiilor dupa contractele prezentate in lista din Anexa 1 la Formularul nr. 8 si sa se poata realiza prin prezentarea recomandarilor/documentelor emise de beneficiarii lucrarilor.

Răspuns: Experienta similara se poate demonstra pentru contractele cu caracter confidential cu orice certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte executarea si finalizarea lucrarilor similare solicitate.

Întrebare 4: Avand in vedere volumul mare de documente ce trebuie pregatite pentru aceasta licitatie raportat la timpul limitat pentru intocmirea ofertei avem rugamintea sa prelungiti termenul de depunere a ofertelor cu 7 zile, pana pe data de 23.10.2014, ora 10:00.

Răspuns: Suntem de acord cu prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu 7 zile, astfel data si ora limita pentru depunerea ofertelor va fi: 23.10.2014, ora 10⁰⁰ si data si ora de deschidere a ofertelor va fi: 23.10.2014, ora 12⁰⁰.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentatia de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR DEPARTAMENT
MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR
ȘI INVESTIȚIILOR
Ing. Radu Albu



ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Jr. Agripina Tîrcavu

SERVICIU ACHIZIȚII
Exp. AP ing. Florina Popescu