



SC CONPET SA  
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania  
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51  
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro



Nr. înreg.: 28358 / 18.07.2014

**Referință: Clarificări la documentația de atribuire a contractului de lucrari de înlocuire a conductei de transport titei  $\varnothing$  5 9/16" Depozit Ghelinta-Rampa Imeci, pe o lungime de cca. 3000 m, in zona subtraversare drum Ghelinta-Hilid-parau Sohodol (Solodor), jud. Covasna**

Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au preluat documentația de atribuire pentru licitația referită de pe pagina CONPET, vă comunicăm următoarele:


**Întrebarea 1:** In Fisa de date a achizitiei se solicita electricieni autorizati ANRE pentru instalatii electrice tip C1A si C2A (C1B si C2B) care se refera la lucrari electrice cu tensiuni nominale 0,4÷20kv. Din analiza documentatiei transmise, rezulta ca lucrarile electrice ce se vor executa sunt de joasa tensiune cu tensiunea nominala de maxim 0,4 kv. Va rugam sa analizati daca se accepta atestat ANRE tip B – „Proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kv.

**Răspuns:** Pentru executia lucrarilor electrice corespunzatoare, se accepta electricieni ce detin atestat ANRE tip B – „Proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 KV”.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR DEPARTAMENT MANAGEMENTUL  
INVESTITIILOR SI ACHIZITIILOR



ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII  
Jr. Agripina Țircavu

Serviciu Achiziții,  
Exp.A.P. Claudia Braslasu