



## **CONPET S.A.**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România  
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451  
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro  
CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la  
Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



# **CONPET**

Nr. înreg.: 35830/08. OCT. 2015

**Referință: Clarificări solicitate la Documentația de atribuire a contractului de Servicii de proiectare și realizare lucrări de execuție puț pentru alimentare cu apă și reactivare puțuri existente din stația de pompare țiței Bărbătești, jud. Gorj**

Ca urmare a clarificarilor solicitate de una dintre firmele care au preluat documentatia de atribuire pentru licitatia referita de pe site-ul [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro), va comunicam urmatoarele:

### **EXECUȚIE PUȚ FORAJ**

**Întrebare 1:** "Există un breviar de calcul al necesarului de apa, daca da, atunci care este debitul necesar pe care trebuie să-l producă forajul nou?"

**Răspuns:** Debitul din Caietul de Sarcini, respectiv cca. 24 mc/ora.

**Întrebare 2:** "Pe desenul cu localizarea puțului forat nu apar și locațiile celor 2 foraje anterioare (fixarea forajului nou se va face de așa manieră încât să nu interfereze cu cele 2 foraje deja existente.)"

**Răspuns:** Localizarea se va face astfel încât să nu interfereze cu forajele existente. Ofertantul va propune locația la vizitarea amplasamentului

**Întrebare 3:** "Racordarea electrică a forajului nou se va face la un tablou central existent (care este distanța până acolo)."

**Răspuns:** Distanța pentru racordul electric va fi măsurată de Ofertanți cu ocazia vizitării amplasamentului.

**Întrebare 4:** "Automatizarea forajului se va face cu electrozi de nivel montați în foraj sau în rezervorul de stocare a apei?"

**Răspuns:** Automatizarea se va face cu senzori montați la foraj (golire puț) si pe rezervor.

### **REABILITARE FORAJE EXISTENTE**

**Întrebare 5:** "Cele 2 foraje sunt echipate cu pompe submersibile care trebuiesc extrase?"

**Răspuns:** Puțurile sunt echipate. Se vor extrage pompele existente.

**Întrebare 6:** "Cabinele sunt subterane sau supraterane?"

**Răspuns:** Cabinele sunt la nivelul solului. Detalii cu ocazia vizitării amplasamentului.

**Întrebare 7:** "Există pompe submersibile sau alte echipamente scăpate în foraje?"

**Răspuns:** Nu sunt echipamente scăpate in foraje.

**Întrebare 8:** "La ce nivel hidrostatic = 0m, sonda debitează artezian?"

**Răspuns:** Sondele nu debitează artezian.

**Întrebare 9:** "Operațiunea de rehabilitare a forajului începe printr-un test de verticalitate și aliniament a coloanei 9 5/8". Ce se întâmplă dacă acest test indică o papusare sau rupere a coloanei filtrante, forajul se va abandona?"



## CONPET S.A.

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România  
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451  
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro  
CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la  
Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



# CONPET

**Răspuns:** *Daca este sensibil păpusată coloana, forajul va fi abandonat. Daca sunt rupturi în coloana filtrantă forajul va fi reabilitat.*

**Întrebare 10:** *"Echiparea cu coloana pierdută nu se poate realiza neexistând o piesă de susținere în coloana de burlane 9 5/8", se acceptă dublarea cu o coloana de filtre și burlane din pvc de la piesa de fund până la suprafață?"*

**Răspuns:** *Metoda de reabilitare vă aparține. Coloana pierdută este numai o sugestie mai economică.*

**Întrebare 11:** *"Punerea în funcțiune a vechilor puțuri include echiparea acestora cu pompe submersibile, cap pompare, coloana de pompare, debitmetru, ventile etc?"*

**Răspuns:** *Echiparea forajelor se va face în funcție de starea echipamentului existent. Necesarul se va determina de către Ofertanți cu ocazia vizitării amplasamentului.*

*Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.*

Vă mulțumim.

### DIRECTOR DEPARTAMENT MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR

Ing. Radu Albu



**ȘEF SERVICIU ACHIZITII**  
Exp.A.P. Agripina Tircavu

**SERVICIUL ACHIZITII**  
Exp. A.P. Alina Minzicu