

SECTIUNEA II
CAIETUL DE SARCINI

Generalitati

1.1 Date generale

Prezentul caiet de sarcini contine caracteristicile tehnice minime care trebuiesc indeplinite de aparatele de aer conditionat ce se vor achizitiona pentru asigurarea climatizarii spatiilor de lucru din cadrul societatii nominalizate in anexa si centralizate pe capacitati astfel:

Aparate de aer conditionat: 9000 BTU = 91 buc

12000 BTU = 37 buc

18000 BTU = 20 buc

24000 BTU = 13 buc.

Total 161 de Aparate

1.2 Denumirea beneficiarului

Denumirea unitatii: CONPET SA Ploiesti

Adresa Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti-Prahova

Telefon/fax 0244/401330,- 0244/401360

Fax 0244/516451

1.3 Caracteristicile tehnice ale aparatelor de aer conditionat:

Functii solicitate: Racire,Incalzire,Dezumidificare,Ventilatie,Mod Automat

Clasa de energie pe racire minim A+

Clasa de energie pe incalzire minim A+

Agent frigorific: R 410 A

Programare : 24h

Filtru pentru polen, alergeni, bacterii;

Functia de autocuratare;

Functia de autodiagnoza;

Functia de auto restart.

Sistem tip Inverter

Interval de functionare :- 15°C + 46°C.

1.4 Oferta tehnica va fi insotita de:

Certificare ISO 9001 sau echivalent pentru producator

Certificare ISO 14001 sau echivalent pentru producator

Declaratie de conformitate

Certificare europeana (CE)

Termen de garantie minim 3 ani

Transport si montaj in locatiile nominalizate

Asigurare mentenanta in perioada de garantie

Preliminar intocmirii ofertei, ofertantul va vizita locatiile de amplasare.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini sau care nu satisfac cerintele caietului de sarcini va fi declarata oferta neconforma si va fi respinsa.

AVIZAT

DIRECTIOR ECONOMIC

EC. SANDA TOADER



DEPARTAMENT MGT


ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR

DIRECTOR ING. RADU ALBU



SEF SERV. ADMINISTRATIV

ING. VASILE CRISAN



Intocmit

Felicia Antonescu



ANEXA

APARATE DE AER CONDITIONAT

Nr crt.	DENUMIRE ARTICOL	CANT	LOCATIE
1	AP. AER COND. 12000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
2	AP. AER COND. 12000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
3	AP. AER COND 24000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
4	AP. AER COND. 18000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
5	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
6	AP. AER COND. 18000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
7	AP. AER COND. 18000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
8	AP. AER COND. 18000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
9	AP. AER COND. 18000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
10	AP. AER COND. 12000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
11	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
12	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
13	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
14	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
15	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
16	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
17	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
18	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
19	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
20	AP. AER COND. 24000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
21	AP. AER COND. 24000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
22	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
23	AP. AER COND. 12000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
24	AP. AER COND. 18000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
25	AP. AER COND. 18000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
26	AP. AER COND. 24000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
27	AP. AER COND, 12000 BTU	1	BUFET DISP CENTRAL
28	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
29	AP. AER COND. 9000 BTU	1	BAICOI
30	AP. AER COND. 18000 BTU	1	BAICOI
31	AP. AER COND. 9000 BTU	1	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE
32	AP. AER COND. 9000 BTU	1	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE
33	AP. AER COND. 9000 BTU	1	RAMPA INCARCARE CIRESU OPERARE
34	AP. AER COND. 9000 BTU	1	ST.TITEI MORENI

35	AP. AER COND. 9000 BTU	1	ST.TITEI MORENI
36	AP. AER COND. 9000 BTU	1	ST.TITEI MORENI
37	AP. AER COND. 9000 BTU	1	ST.TITEI MORENI
38	AP. AER COND. 9000BTU	1	ST.TITEI MORENI
39	AP. AER COND. 9000BTU	1	ST.TITEI MORENI
40	AP. AER COND. 24000 BTU	1	POIANA LACULUI
41	AP. AER COND. 12000 BTU	1	DEPOZ. TITEI PITESTI
42	AP. AER COND. 18000 BTU	1	ICOANA
43	AP. AER COND. 18000 BTU	1	SILISTE
44	AP. AER COND. 18000 BTU	1	SILISTE
45	AP. AER COND. 9000 BTU	1	CARTOJANI
46	AP. AER COND. 24000 BTU	2	CARTOJANI
47	AP. AER COND. 12000 BTU	1	VIDELE
48	AP. AER COND. 18000 BTU	1	GHERCESTI
49	AP. AER COND. 12000 BTU	1	GHERCESTI
50	AP. AER COND. 24000 BTU	1	ORLESTI
51	AP. AER COND. 12000 BTU	1	OTESTI
52	AP. AER COND. 12000 BTU	1	BARBATESTI DEP.TITEI
53	AP. AER COND. 9000 BTU	1	TICLENII TITEI
54	AP. AER COND. 12000 BTU	1	ST. TITEI LUCACESTI.
55	AP. AER COND 24000 BTU	1	CONSTANTA DEPOZITE
56	AP. AER COND 24000 BTU	1	CONSTANTA SUD
57	AP. AER COND. 9000 BTU	1	CONSTANTA SUD
58	AP. AER COND. 24000 BTU	1	MIRCEA VODA
59	AP. AER COND. 18000 BTU	1	BARAGANU
60	AP. AER COND. 12000 BTU	1	BARAGANU
61	AP. AER COND. 12000 BTU	1	BARAGANU
62	AP. AER COND. 24000 BTU	1	CALARETI
63	AP. AER COND. 18000 BTU	1	CALARETI
64	AP. AER COND. 18000 BTU	1	CALARETI
65	AP. AER COND. 18000 BTU	1	CALARETI
66	AP. AER COND. 12000 BTU	1	MARTINESTI
67	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
68	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
69	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
70	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
71	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 MAG. 1 PLOIESTI
72	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 MAG. 2 PLOIESTI
73	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 MAG. 3 PLOIESTI
74	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 MAG. 5 PLOIESTI
75	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 MAG 12 PLOIESTI
76	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
77	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
78	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 3 PLOIESTI
79	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 3 PLOIESTI
80	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 3 PLOIESTI
81	AP. AER COND. 9000 BTU	1	PLOIESTI MENTENANTA
82	AP. AER COND. 12000 BTU	1	PLOIESTI MENTENANTA

83	AP. AER COND. 9000 BTU	1	ST.TITEI URLATI
84	AP. AER COND. 9000 BTU	1	ST.TITEI URLATI
85	AP. AER COND. 9000 BTU	1	ST.TITEI URLATI
86	AP. AER COND. 9000 BTU	1	ST.TITEI URLATI
87	AP. AER COND. 9000 BTU	1	ST.TITEI BOLDESTI
88	AP. AER COND. 9000 BTU	2	RAMPA INCARCARE CIRESU
89	AP. AER COND. 9000 BTU	1	ST.TITEI MORENI
90	AP. AER COND. 9000 BTU	1	POIANA LACULUI
91	AP. AER COND. 9000 BTU	1	POIANA LACULUI
92	AP. AER COND. 9000BTU	1	VIDELE
93	AP. AER COND. 9000 BTU	1	BARBATESTI DEP.TITEI
94	AP. AER COND. 9000 BTU	1	RAMPA PECICA
95	AP. AER COND. 9000 BTU	2	MOLDOVA SEDIU
96	AP. AER COND. 9000 BTU	1	DEP. TIT. BORZESTI
97	AP. AER COND. 9000 BTU	5	CONSTANTA LOCUINTE
98	AP. AER COND. 9000 BTU	2	MARTINESTI
99	AP. AER COND. 24000 BTU	1	DIV. SUD S.POIANA LAC C. DIV
100	AP. AER COND. 9000 BTU	1	DIV. SUD BIR SECT P. L.
101	AP. AER COND. 9000 BTU	1	DIV. SUD ST. SARU
102	AP. AER COND. 18000 BTU	1	DIV. SUD S.CARTOJANI
103	AP. AER COND. 9000 BTU	1	DIV. VEST CLAD DIVIZIE
104	AP. AER COND. 9000 BTU	1	DIV. VEST DEP. BARBATESTI
105	AP. AER COND. 9000 BTU	1	RAMPA GAZOLINA BILED
106	AP. AER COND. 12000 BTU	1	SALA SEDINTE BILED
107	AP. AER COND. 9000 BTU	1	DIV. VEST RAMPA PECICA
108	AP. AER COND. 9000 BTU	1	BIROURI SECT. MARGHITA
109	AP. AER COND. 9000 BTU	1	DIV. VEST RAMPA SUPLAC
110	AP. AER COND. 9000 BTU	1	DIV. IMPORT C-TA SUD
111	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU DIV. IMPORT
112	AP. AER COND. 9000 BTU	1	BIROU SEDIU SECT.MOINESTI
113	AP. AER COND. 9000 BTU	1	S. PL. BAICOI BRAZI SALA MESE
114	AP. AER COND. 9000 BTU	1	ST. BERCA MODUL CAMPUS
115	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
116	AP. AER COND. 18000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
117	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
118	AP. AER COND. 12000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
119	AP. AER COND. 12000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
120	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
121	AP. AER COND. 12000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
122	AP. AER COND. 9000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
123	AP. AER COND. 18000 BTU	1	SEDIU 2 PLOIESTI
124	AP. AER COND. 9000 BTU	1	S. CARTOJANI L. ROATA DE JOS
125	AP. AER COND. 12000 BTU	1	SECTOR BARBATESTI
126	AP. AER COND. 12000 BTU	1	ST. TITEI MARTINESTI
127	AP. AER COND. 12000 BTU	1	ST. TITEI MARTINESTI
128	AP. AER COND. 12000 BTU	1	SEC.MOINESTI L. COMANESTI
129	AP. AER COND. 12000 BTU	1	C-TA APARTAMENTU 2
130	AP. AER COND. 12000 BTU	1	C-TA BARAGANU DISP. MIDIA

131	AP. AER COND. 12000 BTU	2	RAMPA INCARCARE CIRESU
132	AP. AER COND. 12000 BTU	1	RAMPA CIRESU
133	AP. AER COND. 9000 BTU	1	C-TA BARAG DRAGOS VODA
134	AP. AER COND. 12000 BTU	1	STATIE BAICOI
135	AP. AER COND. 9000 BTU	4	C-TA BARAG C1,C2,C3,C4
136	AP. AER COND. 9000 BTU	2	SEDIU SEC C-TA
137	AP. AER COND. 12000 BTU	1	SEC. CALARETI DEP. PETROTEL
138	AP. AER COND. 12000 BTU	1	SEC. CALARETI MAVRODIN
139	AP. AER COND. 9000 BTU	3	SEC.CALARETI GARSONIERE
140	AP. AER COND. 18000 BTU	1	SEDIU 2 SERVER
141	AP. AER COND. 12000 BTU	4	SEDIU 2
142	AP. AER COND. 12000 BTU	2	SERV. APR. DEP. INOTESTI
	TOTAL	161	MIJ FIXE SI OB INV

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV
ING. VASILE CRISAN



INTOCMIT
FELICIA ANTONESCU

