

Departamentul Infrastructuri Critice**Biroul Autorizații Mediu**Nr. **43587** / 11. NOV. 2019**SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO**

realizată la

Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești**Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești****Divizia 4 Vest - CONPET S.A - Ploiești**

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (Anexa 1 - cap. V,pct.V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampei de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj, a fost încadrată în categoria activităților de nivel superior, conform legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 11.10.2019, reprezentanți ai SR APM Gorj, GNM CJ Gorj și ISU Gorj au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 39664, la Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj,

Tematica inspecției:

Controlul activităților ce prezintă risc de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase.

Părțile verificate ale obiectivului:

- Parcul de rezervoare;
- Depozit țiței și stație de pompare;
- Rampa descărcare gazolină.

Criterii de selecție:

- Considerare și evaluare pericole / riscuri;
- Coeficienți de prag ai cantităților de substanțe prezente pe amplasament

Documentele luate în considerare:

- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore;
- Raport de Securitate;
- Plan de Urgență Internă;
- Notificări.

Sumarul constatărilor inspecției:

Operatorul respectă prevederile Legii nr. 59/2016, în sensul că face dovada implementării Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore, parte integrantă a Raportului de Securitate, precum și a planului de management al securității pentru aplicarea acestei politici.

Potențialele pericole au fost identificate de către titular, fiind stabilite acțiuni corective în vederea reducerii riscului și având ca scop prevenirea incidentelor / accidentelor și limitarea consecințelor acestora asupra sănătății populației și mediului.

Cu potențial risc major pot fi considerate rezervoarele de țiței și gazolină în condițiile în care în acestea sunt depozitate cantitățile maxime prevăzute. Riscul major poate fi dat de inițierea unui incendiu / explozie care va genera în interiorul sectorului distrugeri ale infrastructurii și pierderi de produs, iar în afara perimetrului cantități importante de fum, gaze și substanțe volatile care pot migra către comunități locuite.

În urma vizitei pe amplasament s-a constatat că lucrările de reabilitare a fundației, a fundului interior, a pereților și a capacului pentru rezervorul R6 nu sunt finalizate, fapt ce impune notificarea SR APM odată cu finalizarea acestora. De asemenea, la finalizarea lucrărilor, se va reface digul de retenție pentru acest rezervor.

În urma verificării documentelor subsecvente legislației în vigoare (PUI, RS, PPAM) se constată că acestea sunt în termenele legale. Planul de urgență a fost întocmit în luna februarie anul 2017, ceea ce impune actualizarea acestuia în anul 2020.

Măsurile stabilite anterior au fost realizate. Acestea au vizat în principal:

- Determinarea și reprezentarea grafică a zonelor în care se pot manifesta consecințele unui accident major;
- Actualizarea Raportului de Securitate.

Măsurile stabilite:

1. Reactualizarea Planului de urgență internă la temenul prevăzut de legislația în vigoare.
Termen: februarie 2020 Răspunde: titularul de activitate
2. Revizuirea actelor de reglementare după finalizarea și recepția proiectelor în curs de executare.
Termen: la finalizarea și recepția proiectelor Răspunde: titularul de activitate
3. Solicitarea acordului de mediu înainte de a se iniția orice proiect ce presupune modificări sau extinderi ale instalației existente conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
Termen: permanent Răspunde: titularul de activitate
4. Notificarea SR APM Gorj ori de câte ori apar modificări ale tipurilor, cantităților sau ale capacităților de stocare pentru substanțele și preparatelor periculoase prezente pe amplasament.
Termen: permanent Răspunde: titularul de activitate

ȘEF DEPARTAMENT INFRASTRUCTURI CRITICE**Ing. Radu Necșulescu****Șef Birou Autorizații Mediu**
ing. Andronela BărbulescuBirou Autorizații Mediu,
ing. Zoe Costine-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro