

Departamentul Infrastructuri Critice**Biroul Autorizații Mediu**

Nr. 43581/ 11. NOV. 2019

**SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO
realizată la****Stația automatizată de pompare țiței Călăreți, jud. Călărași****Divizia 1 Import - CONPET S.A - Ploiești**

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (cap. V art.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației automatizată de pompare țiței Călăreți, jud. Călărași a fost încadrată în categoria activităților de nivel superior, conform legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 28.08.2019, reprezentanți ai SR APM Călărași, GNM CJ Călărași și ISU Călărași au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 34043, la Stația automatizată de pompare țiței Călăreți, jud. Călărași.

Tematica:

Verificarea modului de realizare a măsurilor stabilite la controlul anterior din data de 18.09.2018;

Verificarea Sistemului de Management al Securității adoptat de CONPET S.A. Ploiești – Divizia 1 Import, Stația Călăreți, planificarea acțiunilor pentru cazuri de urgență;

Verificarea sistemelor tehnologice.

Verificarea documentelor în teren:

Decizia de numire a responsabilului în managementul securității;

Autorizația sau acordul de mediu;

Notificarea activității;

Analiza de risc;

Informare;

Planul de urgență internă.

Sistemul de management al securității:

Politica de prevenire a accidentelor majore / de management în domeniul siguranței / securității;

Organizare și personal;

Identificarea și evaluarea riscurilor;

Controlul operațional;

Managementul pentru modernizare / managementul schimbărilor;

Planificarea pentru situații de urgență;

Monitorizarea performanței;
Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;
Audit și revizuire;
Personal contractat.

Verificare în teren:

Accesul pe amplasament;
Sistemele de avertizare / alarmare;
Sistemele de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
Echipamentele și instalațiile de protecție;
Echipamentele și instalațiile de intervenție;
Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență;
Conduțiile și măsurile din autorizația sau acordul de mediu.

Măsurile stabilite anterior au fost îndeplinite.

Măsurile stabilite:

1. La finalizarea lucrărilor de construire a rezervorului R3 se va notifica SR APM Călărași, în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțele periculoase, art. 7, pct. 6 și se va solicita și obține revizuirea autorizației de mediu.

Termen: permanent

Răspunde: conducerea societății

2. Acutalizarea raportului de securitate și transmiterea lui la SR APM Călărași, în conformitate cu art. 10, alin. 5 și 6 din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Termen: 31.12.2019

Răspunde: conducerea societății

ȘEF DEPARTAMENT INFRASTRUCTURI CRITICE

Ing. Radu Necșulescu

Șef Birou Autorizații Mediu
ing. Andronela Bărbulescu

Biroul Autorizații Mediu,
ing. Zoe Costin

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro