

**Departament HSE**  
**Serviciul Protecția Mediului**  
23236/08.07.2021

**SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO**  
**realizată la**  
**Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești**  
**Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești**  
**- CONPET S.A - Ploiești**

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 ( Anexa 1 - cap. V,pct.V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampei de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj, a fost încadrată în categoria activităților de nivel superior, conform legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 7.05.2021, reprezentanți ai SR APM Gorj, GNM CJ Gorj și ISU Gorj au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 13302, la Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj,

**Tematica inspecției:**

Controlul activităților ce prezintă risc de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase.

**Părțile verificate ale obiectivului:**

- Parcul de rezervoare;
- Depozit țiței și stație de pompare;
- Rampa descărcare gazolină.

**Criterii de selecție:**

- Considerare și evaluare pericole / riscuri;
- Coeficienți de prag ai cantităților de substanțe prezente pe amplasament

**Documentele luate în considerare:**

- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore;
- Raport de Securitate;
- Plan de Urgență Internă;
- Notificări.

**Sumarul constatărilor inspecției:**

Operatorul respectă prevederile Legii nr. 59/2016, în sensul că face dovada implementării Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore, parte integrantă a Raportului de Securitate, întocmit în anul 2018, precum și a planului de management al securității pentru aplicarea acestei politici.

Potențialele pericole au fost identificate de către titular, fiind stabilite acțiuni corective în vederea reducerii riscului și având ca scop prevenirea incidentelor / accidentelor și limitarea consecințelor acestora asupra sănătății populației și mediului.

În urma vizitei pe amplasament s-a constatat că lucrările de reabilitare a fundației, a fundului interior, a pereților și a capacului pentru rezervorul R6 nu sunt finalizate, fapt ce impune notificarea SR APM odată cu finalizarea acestora. De asemenea, la finalizarea lucrărilor, se va reface digul de retenție pentru acest rezervor.

În urma vizitei pe amplasament s-a constatat că operatorul desfășoară lucrări de construire a unui nou rezervor care va înlocui rezervorul R2 condens. Noul rezervor este construit în proporție de aproximativ 80%, termenul de finalizare a lucrărilor fiind preconizat în

luna iulie 2021. Acest lucru impune notificarea SR APM Gorj cu privire la creșterea / scăderea capacității de stocare pe amplasament.

De asemenea, la data efectuării verificărilor, cuvele de retenție aferente rezervoarelor de pe amplasament necesită lucrări de igienizare.

În urma verificării documentelor subsecvente legislației în vigoare (PUI, RS, PPAM) se constată că acestea sunt în termenul legal (întocmite în noiembrie 2018 – Raport de securitate și februarie 2020 – Plan de urgență internă). De asemenea, informațiile care trebuie comunicate publicului sunt în conformitate cu modelul transmis de autoritățile competente și sunt postate pe site-ul operatorului.

#### **Măsurile stabilite anterior și stadiul de realizare:**

1. Refacerea notificării în conformitate cu prevederile ordinului MMAP / MAI nr. 1175/39/2020.  
Termen: 31.07.2020 - Realizată
2. Solicitarea acordului de mediu înainte de a se iniția orice proiect ce presupune modificări sau extinderi ale instalației existente conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.  
Termen: permanent - Realizată / se menține
3. Notificarea SR APM Gorj ori de câte ori apar modificări ale tipurilor, cantităților sau ale capacităților de stocare pentru substanțele și preparatelor periculoase prezente pe amplasament.  
Termen: permanent – Realizată / se menține

#### **Măsuri stabilite:**

1. Solicitarea acordului de mediu înainte de a se iniția orice proiect ce presupune modificări sau extinderi ale instalației existente conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.  
Termen: permanent Răspunde: titularul de activitate
2. Notificarea SR APM Gorj ori de câte ori apar modificări ale tipurilor, cantităților sau ale capacităților de stocare pentru substanțele și preparatelor periculoase prezente pe amplasament.  
Termen: permanent Răspunde: titularul de activitate
3. Igienizarea cuvelor de retenție aferente rezervoarelor prezente pe amplasament.  
Termen: 31.05.2021 - **realizat** Răspunde: titularul de activitate

**ȘEF DEPARTAMENT HSE**  
**Ing. Mădălina Mihaela MARUSSI**

**Șef Serviciu Protecția Mediului**  
**ing. Raluca Pârvu**

Întocmit,  
ing. Zoe Costin