

Director General Adjunct 2
Departament HSE
Serviciul Protecția Mediului
32816/27.09.2021

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO
realizată la
Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești
Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești
- CONPET S.A – Ploiești

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (Anexa 1 - cap. V,pct.V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampei de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj, a fost încadrată în categoria activităților de nivel superior, conform legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 21.09.2021, reprezentanți ai GNM CJ Gorj și ISU Gorj au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 32239/21.09.2021, la Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj,

Tematica inspecției:

Controlul activităților ce prezintă risc de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase.

Părțile verificate ale obiectivului:

- Parcul de rezervoare;
- Depozit țiței și stație de pompare;
- Rampă descărcare gazolină.

Documentele luate în considerare:

- Politică de Prevenire a Accidentelor Majore;
- Raport de Securitate;
- Plan de Urgență Internă;
- Notificări.

Sistemul de management al securității:

- Politică de prevenire a accidentelor majore;
- Organizare și personal;
- Identificarea și evaluarea riscurilor;
- Controlul operațional;
- Management pentru modernizare / managementul schimbărilor;
- Planificare pentru situații de urgență;
- Monitorizarea performanței;
- Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;

- Audit și revizuire;
- Personal contractat.

Verificare în teren:

- Accesul pe amplasament
- Sisteme de avertizare / alarmare;
- Sisteme de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
- Echipamente și instalații de protecție;
- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență;
- Condițiile și măsurile din autorizația sau acordul de mediu.

Sumarul constatărilor inspecției:

Operatorul respectă prevederile Legii nr. 59/2016, în sensul că face dovada implementării Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore, parte integrantă a Raportului de Securitate, întocmit în anul 2018, precum și a planului de management al securității pentru aplicarea acestei politici.

Potențialele pericole au fost identificate de către titular, fiind stabilite acțiuni corective în vederea reducerii riscului și având ca scop prevenirea incidentelor / accidentelor și limitarea consecințelor acestora asupra sănătății populației și mediului.

Deșeurile prezente pe amplasament sunt depozitate în condiții de siguranță și sunt eliminate periodic de către o firmă autorizată.

În urma vizitei pe amplasament s-a constatat că operatorul desfășoară lucrări de construire a unui nou rezervor care va înlocui rezervorul R2 condens. Noul rezervor este aproape finalizat, în prezent mai fiind necesare doar lucrările de automatizare ale acestuia. Acest lucru impune notificarea SR APM Gorj cu privire la creșterea / scăderea capacității de stocare pe amplasament.

De asemenea, la data efectuării verificărilor, cuvele de retenție aferente rezervoarelor de pe amplasament necesită lucrări de igienizare, din cauza creșterii vegetației.

În urma verificării documentelor subsecvente legislației în vigoare (PUI, RS, PPAM) se constată că acestea sunt în termenele legale (întocmite în noiembrie 2018 – Raport de securitate și februarie 2020 – Plan de urgență internă). De asemenea, informațiile care trebuie comunicate publicului sunt în conformitate cu modelul transmis de autoritățile competente și sunt postate pe site-ul operatorului.

Măsurile stabilite anterior și stadiul de realizare:

1. Solicitarea acordului de mediu înainte de a se iniția orice proiect ce presupune modificări sau extinderi ale instalației existente conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
Realizată / se menține Răspunde: titularul de activitate
2. Notificarea SR APM Gorj ori de câte ori apar modificări ale tipurilor, cantităților sau ale capacităților de stocare pentru substanțele și preparatele periculoase prezente pe amplasament.
Realizată / se menține Răspunde: titularul de activitate
3. Igienizarea cuvelor de retenție aferente rezervoarelor prezente pe amplasament.
Realizată / se menține Răspunde: titularul de activitate

Măsuri stabilite:

1. Solicitarea acordului de mediu înainte de a se iniția orice proiect ce presupune modificări sau extinderi ale instalației existente conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Termen: permanent

Răspunde: titularul de activitate

2. Notificarea SR APM Gorj ori de câte ori apar modificări ale tipurilor, cantităților sau ale capacităților de stocare pentru substanțele și preparatelor periculoase prezente pe amplasament.

Termen: permanent

Răspunde: titularul de activitate

3. Igienizarea cuvelor de retenție aferente rezervoarelor prezente pe amplasament.

Termen: permanent

Răspunde: titularul de activitate

4. Realizarea unui sistem pentru acționarea unui sistem pentru acționarea mijloacelor de alarmare deținute de societate pe teritoriul județului Gorj din Centrul Operațional Județean al ISU Gorj.

Termen: semestrul al II-lea 2022

Răspunde: titular de activitate

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2

jr. Ioana Mădălina LUPEA

p.

ȘEF DEPARTAMENT HSE

Ing. Mădălina Mihaela MARUSSI

p.

Șef Serviciu Protecția Mediului
ing. Raluca Pârvu

Întocmit,
ing. Zoe Costin