

24023 / 19 JUN 2019
INFORMAȚII COMUNICATE PUBLICULUI ÎN CONFORMITATE CU ANEXA 6 DIN LEGEA
nr. 59/11.04.2016

Stația de pompare țiței Poiana Lacului, jud. Argeș
CONPET S.A. - PLOIEȘTI

PARTEA 1

Denumirea obiectivului: Stația automatizată de pompare țiței Poiana Lacului, aparținând societății CONPET S.A. – Divizia II Sud – Sector Poiana Lacului

Adresa obiectivului: comuna Poiana Lacului, jud. Argeș

Tel.: 0248/293340 /**fax** 0248/293432

b) Titularul activității: SOCIETATEA CONPET S.A PLOIEȘTI, cu sediul administrativ în str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0244/360401, fax: 0244/516451, e-mail: conpet@conpet.ro.

c) Forma de proprietate: SOCIETATEA CONPET S.A PLOIEȘTI este o societate comercială, cu capital majoritar de stat, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Ploiești, sub numărul J29/6/1991, cod unic de înregistrare RO 1350020, obiect principal de activitate transportul țițeiului prin conducte, cod CAEN 4950.

2. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase

De la apariția Legii nr. 59/2016, în conformitate cu art. 7, au fost întocmite și transmise autorităților competente teritoriale (Secretariatului de Risc din cadrul Agenției de Protecția Mediului Argeș) următoarele Notificări:

- **Notificarea – rev. 0** privind activitatea desfășurată pe amplasament, înregistrată sub nr. 12110/27.04.2016.
- **Notificarea – rev. 1** privind activitatea desfășurată pe amplasament, înregistrată sub nr. 11872/24.03.2017.
- **Notificarea – rev. 2** privind activitatea desfășurată pe amplasament, înregistrată sub nr. 31642/3.08.2017.

În urma inspecției în teren, realizată de către reprezentanții APM Argeș, GNM CJ Argeș și ISU Argeș, înregistrată sub nr. 9118/6.03.2017, obiectivul aparținând societății Conpet S.A – Stația de pompare țiței Poiana Lacului a fost reîncadrat, în baza **Legii nr. 59/2016**, ca fiind **un amplasament de nivel inferior**, fiind analizate și informațiile furnizate prin Notificarea nr. 12110/27.04.2016.

Facem mențiunea ca Amplasamentul Stației automatizată de pompare țiței Poiana Lacului a fost încadrat sub domeniul de reglementare și al **HG 804/2007**, ca fiind un **obiectiv cu risc minor**, în urma inspecție SEVESO, înregistrată sub nr. 2430/19.10.2007, în cadrul căreia au fost verificate și informațiile furnizate prin Notificarea nr. 6044/7.09.2007.

3. Explicarea în termeni simpli a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Activitățile principale din cadrul stației de pompare sunt:

- Pomparea și transportul țițeiului prin conducte;
- Depozitarea temporară a țițeiului în rezervoare (R11 și R13);
- Aprovizionarea și depozitarea până la utilizare a unor substanțe chimice, auxiliare, necesare desfășurării activității: carburanți, white spirit, oxigen, etc.

Domeniile principale de activitate conform Ordinului Nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, declarate pentru Stația de pompare țiței Poiana Lacului, sunt:

- Cod CAEN : 4950 – Transporturi prin conducte
- Cod CAEN : 5210 – Depozitări

4. Denumirea generică sau categoria generală de pericol a substanțelor care ar putea conduce la producerea unui accident major.

Prin caracteristicile de pericolozitate ale substanțelor periculoase prezente (în principal țiței), principalele riscuri accidentale din amplasament sunt cele de incendiu/explozie. Alt risc existent este cel de poluări accidentale.

Țițeiul prezintă următoarele pericole, *regăsite și în fișa cu date de securitate – emisă de OMV Petrom – Versiunea 6 din 31.01.2017, înregistrată în societatea Conpet S.A sub nr. 6046/14.02.2017, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008:*

- Lichid și vapori inflamabil;
- Poate provoca cancer;
- Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii;
- Provoacă o iritare gravă a ochilor;
- Poate provoca somnolență sau amețală;
- Poate provoca leziuni ale organelor (sânge, timus, ficat, splină) în caz de expunere prelungită sau repetată;
- Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic;
- Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Celelalte substanțe periculoase se găsesc în cantități mai mici, mult sub cantitățile relevante pentru încadrarea amplasamentului în prevederile Legii 59/2016.

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic

a) Modalități de avertizare a publicului interesat

În cazul producerii unui accident major primul înștiințat extern de eveniment este dispeceratul de urgență (prin apelarea nr. de urgenta **112** cu deviere telefonică urgentă către **ISU Argeș**). Acesta va deplasa personalul propriu, alături de servicii de intervenție ale altor instituții de la nivel local în zona afectată și care, împreună cu personalul de intervenție CONPET, va acționa pentru îndepărtarea/limitarea consecințelor evenimentelor apărute pe amplasamentul Stației automatizată de pompare țiței Poiana Lacului.

a) Conduita potrivită în situația unui accident major

- închiderea robinetelor, cele mai apropiate amonte și aval de defecțiune, pe traseul conductei de transport țiței;
- întreruperea alimentării cu energie electrică;
- interdicții la fumat și la utilizarea flăcărilor deschise;
- părăsirea zonei afectate pentru a nu se expune la pericolele de incendii;
- evitarea expunerii voluntare la pericolele de incendii;
- evacuarea zonei afectate se va face fără panică și în mod organizat la indicația echipelor de intervenție mixte;
- să accepte măsurile dispuse și aduse la cunoștință de către ISU Argeș;

- interzicerea cu desăvârșire a blocării căilor de acces la obiectivele afectate;
- întoarcerea în siguranță la domiciliu se va face numai cu acordul comun al personalului ISU Argeș.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5)

În cadrul Stației automatizată de pompare țiței Poiana Lacului, ultima inspecție SEVESO s-a realizat de reprezentanți ai SR APM Argeș, GNM CJ Argeș și ISU Argeș, fiind înregistrată în RUC 65/12.03.2019.

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art. 22

- la sediul Secretariatul de Risc din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș;
- la sediul societății CONPET S.A - Ploiești.

Informațiile din prezentul document pot fi accesate pe site-ul CONPET: <https://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2015/11/Informatii-Poiana-lacului.pdf>

**DIRECTOR GENERAL,
Dr. Ing. Timur Vasile Chiș**

