

Director General Adjunct 2
Departament HSE
Serviciu Protecția Mediului
Nr.41767/29.10.2024

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO
realizată la
Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești Bărbătești,
Stația de pompare țiței Bărbătești, jud. Gorj
Regionala Transport Intern, CONPET S.A - Ploiești

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 Anexa 1 - cap. V, pct.V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampei de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj, a fost încadrată în categoria activităților de nivel superior, conform legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 17-18.10.2024, reprezentanți ai GNM CJ Gorj și ISU Gorj au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 40191/18.10.2024, la Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj.

Tematica inspecției:

Controlul activităților ce prezintă risc de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase.

Părțile verificate ale obiectivului:

- Parcul de rezervoare;
- Depozit țiței și stație de pompare;
- Rampă descărcare gazolină.

Criterii de selecție:

- Considerare și evaluare pericole / riscuri;
- Coeficienți de prag ai cantităților de substanțe prezente pe amplasament

Documentele luate în considerare:

- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore;
- Raport de Securitate;
- Plan de Urgență Internă;
- Notificări.

Sistemul de management al securității:

- Politica de prevenire a accidentelor majore;
- Organizare și personal;
- Identificarea și evaluarea riscurilor;
- Controlul operațional;
- Management pentru modernizare / managementul schimbărilor;
- Planificare pentru situații de urgență;
- Monitorizarea performanței;

- Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;
- Audit și revizuire;
- Personal contractat.

Verificare în teren:

- Accesul pe amplasament
- Sisteme de avertizare / alarmare;
- Sisteme de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
- Echipamente și instalații de protecție;
- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență;

Sumarul constatărilor inspecției:

Operatorul respectă prevederile Legii nr. 59/2016, în sensul că face dovada implementării Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore, parte integrantă a Raportului de Securitate, întocmit în anul 2018, precum și a planului de management al securității pentru aplicarea acestei politici.

Potențialele pericole au fost identificate de către titular, fiind stabilite acțiuni corective în vederea reducerii riscului și având ca scop prevenirea incidentelor / accidentelor și limitarea consecințelor acestora asupra sănătății populației și mediului.

La data controlului stocurile de substanțe periculoase prezente pe amplasament sunt următoarele: titei-839 t, condensat-0t, gazolină-0t, motorină-0t. De asemenea pe amplasament se afla următoarele stocuri de deseuri periculoase: deșeu parafină, cod 050106*-234kg, slam de rezervor-cod 050103*-0 kg, pamant si pietre contaminate cu substanțe periculoase-170503*-0kg.

Deșeurile prezente pe amplasament sunt depozitate în condiții de siguranță și sunt eliminate periodic de către o firmă autorizată.

În urma vizitei pe amplasament s-a constatat că operatorul a finalizat lucrările la rezervorul nou pentru condens, a revizuit autorizația de mediu în data de 09.11.2023. La data controlului în rezervor nu se afla depozitat condens, acesta fiind blindat și neracordat la liniile tehnologice.

În urma verificării documentelor subsecvente legislației în vigoare (PUI, RS, PPAM) se constată că acestea sunt în termenele legale. De asemenea, informațiile care trebuie comunicate publicului sunt în conformitate cu modelul transmis de autoritățile competente și sunt postate pe site-ul operatorului. În urma revizuirii acestor documente se impune transmiterea lor către ISU Gorj în format electronic în vederea actualizării Planului de Urgență Externă.

Măsurile stabilite anterior și stadiul de realizare:

1. Solicitarea acordului de mediu înainte de a se iniția orice proiect ce presupune modificări sau extinderi ale instalației existente conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Termen: permanent

Stadiul realizării: Realizată

2. Notificarea SR APM Gorj ori de câte ori apar modificări ale tipurilor, cantităților sau ale capacităților de stocare pentru substanțele și preparatele periculoase prezente pe amplasament.

Termen: permanent

Stadiul realizării: Realizată

3. Transmiterea către ISU Gorj a informațiilor necesare actualizării Planului de Urgență Externă.
Termen: 31.01.2024 Stadiul realizării: Realizată
4. Refacerea și retransmiterea către SRAPM Gorj a notificării privind substanțele periculoase și capacitățile de stocare prezente pe amplasament.
Termen: 31.01.2024 Stadiul realizării: Realizată

Măsurile stabilite și termenele de realizare:

1. Notificarea GNM – CJ Gorj și ISU Gorj la demararea lucrărilor de dezafectare a capacităților de stocare pentru care au fost obținute deciziile de încadrare nr. 163/04.10.2023 și 164/04.10.2023;
Termen: începând cu data de 18.10.2024 Răspunde: Titularul de activitate
2. Verificarea periodică în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare și menținerea în permanență în stare de funcționare a instalațiilor de stingere cu spumă aferente rezervoarelor de țitei.
Termen: permanent Răspunde: Titularul de activitate

Director General Adjunct 2
Jr. Lupea Ioana Mădălina

Sef Departament HSE
Ing. Marussi Mădălina Mihaela

Șef Serviciu Protecția Mediului
Ing. Pârvu Ana Raluca

Serviciu Protecția Mediului
Ing. Dinică Simona