

Director General Adjunct 2
Departament HSE
Serviciu Protecția Mediului
Nr. 36270/28.08.2025

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO
realizată la
Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești,
Stația de pompare țiței Bărbătești, jud. Gorj
Regionala Transport Intern, CONPET S.A - Ploiești

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 Anexa 1 - cap. V, pct.V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampei de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj, a fost încadrată în categoria activităților de nivel superior, conform legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 20-21.08.2025, reprezentanți ai GNM CJ Gorj și ISU Gorj au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 35024/21.08.2025, la Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj.

Tematica inspecției:

Controlul activităților ce prezintă risc de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase.

Părțile verificate ale obiectivului:

- Parcul de rezervoare;
- Depozit țiței și stație de pompare;
- Rampă descărcare gazolină.

Criterii de selecție:

- Considerare și evaluare pericole / riscuri;
- Coeficienți de prag ai cantităților de substanțe prezente pe amplasament.

Documentele luate în considerare:

- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore;
- Raport de Securitate;
- Plan de Urgență Internă;
- Notificări.

Sistemul de management al securității:

- Politica de prevenire a accidentelor majore;
- Organizare și personal;
- Identificarea și evaluarea riscurilor;

- Controlul operațional;
- Management pentru modernizare / managementul schimbărilor;
- Planificare pentru situații de urgență;
- Monitorizarea performanței;
- Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;
- Audit și revizuire;
- Personal contractat.

Verificare în teren:

- Accesul pe amplasament
- Sisteme de avertizare / alarmare;
- Sisteme de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
- Echipamente și instalații de protecție;
- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență;

Sumarul constatărilor inspecției:

Operatorul respectă prevederile Legii nr. 59/2016, în sensul că face dovada implementării Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore, parte integrantă a Raportului de Securitate, întocmit în anul 2018, precum și a planului de management al securității pentru aplicarea acestei politici.

Potențialele pericole au fost identificate de către titular, fiind stabilite acțiuni corective în vederea reducerii riscului și având ca scop prevenirea incidentelor / accidentelor și limitarea consecințelor acestora asupra sănătății populației și mediului.

La data controlului stocurile de substanțe periculoase prezente pe amplasament sunt următoarele: titei-621 t, condensat-0t, gazolina-0t, motorina-0t. De asemenea pe amplasament se afla următoarele stocuri de deseuri periculoase: deșeu parafina, cod 050106*-439kg, slam de rezervor-cod 050103*-0 kg, pamant si pietre contaminate cu substante periculoase-170503*-0kg.

Deșeurile prezente pe amplasament sunt depozitate în condiții de siguranță și sunt eliminate periodic de către o firmă autorizată.

În urma verificării documentelor subsecvente legislației în vigoare (PUI, RS, PPAM) se constată că acestea sunt în termenele legale. De asemenea, informațiile care trebuie comunicate publicului sunt în conformitate cu modelul transmis de autoritățile competente și sunt postate pe site-ul operatorului. În urma revizuirii acestor documente se impune transmiterea lor către ISU Gorj în format electronic în vederea actualizării Planului de Urgență Externă.

Măsurile stabilite anterior și stadiul de realizare:

1. Notificarea GNM – CJ Gorj și ISU Gorj la demararea lucrărilor de dezafectare a capacităților de stocare pentru care au fost obținute deciziile de încadrare nr. 163/04.10.2023 și 164/04.10.2023;

Termen: începând cu data de 18.10.2024

Stadiul Realizării: La data controlului

s-au obținut autorizațiile de desființare, dar nu au fost demarate lucrările de dezafectare. Măsura rămâne în continuare în atenția operatorului.

2. Verificarea periodică în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare și menținerea în permanență în stare de funcționare a instalațiilor de stingere cu spumă aferente rezervoarelor de țitei.

Termen: permanent

Stadiul realizării: Realizată

Măsurile stabilite și termenele de realizare:

1. Verificare periodică în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare și menținerea în permanență în stare de funcționare a instalațiilor de stingere/răcire cu spumă aferente rezervoarelor de țitei.
Termen: permanent Răspunde: Titularul de activitate
2. Revizuirea Planului de urgență internă și transmiterea acestuia la ISU Gorj;
Termen: 27.02.2026 Răspunde: Titularul de activitate
3. Notificarea GNM — CJ Gorj și ISU Gorj la demararea lucrărilor de dezafectare a capacităților de stocare pentru care au fost obținute deciziile de încadrare nr. 163/04.10.2023 și 164/04.10.2023.
Termen: la începerea lucrărilor Răspunde: Titularul de activitate

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
Ec. Adrian Ioniță Bucur

ȘEF DEPARTAMENT HSE
Jr. Dumitru Tudone

Șef Serviciu Protecția Mediului
Ing. Raluca Pârvu

Întocmit,
Ing. Simona Dinică