

Director General Adjunct 2
Departament HSE
Serviciu Protecția Mediului
Nr.46511/15.12.2022

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO
realizată la
Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești Bărbătești,
Stația de pompare țiței Bărbătești, jud. Gorj
Regionala Transport Intern, CONPET S.A - Ploiești

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (Anexa 1 - cap. V,pct.V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampei de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj, a fost încadrată în categoria activităților de nivel superior, conform legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 12-13.12.2022, reprezentanți ai GNM CJ Gorj și ISU Gorj au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 45983/13.12.2022, la Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj.

Tematica inspecției:

Controlul activităților ce prezintă risc de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase.

Părțile verificate ale obiectivului:

- Parcul de rezervoare;
- Depozit țiței și stație de pompare;
- Rampă descărcare gazolină.

Criterii de selecție:

- Considerare și evaluare pericole / riscuri;
- Coeficienți de prag ai cantităților de substanțe prezente pe amplasament

Documentele luate în considerare:

- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore;
- Raport de Securitate;
- Plan de Urgență Internă;
- Notificări.

Sistemul de management al securității:

- Politica de prevenire a accidentelor majore;
- Organizare și personal;
- Identificarea și evaluarea riscurilor;
- Controlul operațional;
- Management pentru modernizare / managementul schimbărilor;
- Planificare pentru situații de urgență;
- Monitorizarea performanței;

- Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;
- Audit și revizuire;
- Personal contractat.

Verificare în teren:

- Accesul pe amplasament
- Sisteme de avertizare / alarmare;
- Sisteme de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
- Echipamente și instalații de protecție;
- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență;

Sumarul constatărilor inspecției:

Operatorul respectă prevederile Legii nr. 59/2016, în sensul că face dovada implementării Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore, parte integrantă a Raportului de Securitate, întocmit în anul 2018, precum și a planului de management al securității pentru aplicarea acestei politici.

Potențialele pericole au fost identificate de către titular, fiind stabilite acțiuni corective în vederea reducerii riscului și având ca scop prevenirea incidentelor / accidentelor și limitarea consecințelor acestora asupra sănătății populației și mediului.

Cu potențial risc major pot fi considerate rezervoarele de țitei și gazolină în condițiile în care în acestea sunt depozitate cantitățile maxime prevăzute. Riscul major poate fi dat de inițierea unui incendiu / explozie care va genera în interiorul sectorului distrugerii ale infrastructurii și pierderi de produs, iar în afara perimetrului cantități importante de fum, gaze și substanțe volatile care pot migra către comunități locuite.

Deșeurile prezente pe amplasament sunt depozitate în condiții de siguranță și sunt eliminate periodic de către o firmă autorizată.

În urma vizitei pe amplasament s-a constatat că operatorul desfășoară lucrări de construire a unui nou rezervor care va înlocui rezervorul R2 condens. Noul rezervor este aproape finalizat, în prezent mai fiind necesare doar lucrările de automatizare ale acestuia. Acest lucru impune notificarea SR APM Gorj cu privire la creșterea / scăderea capacității de stocare pe amplasament.

Pentru alarmarea populației din zona posibil afectată de un eventual incident/accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, operatorul detine o sirena electronica pentru care nu exista posibilitatea acționării din dispeceratul Centrului Operational Judetean ala ISU Gorj. Operatorul a finalizat procedura de realizare a unui sistem pentru posibilitatea acționării acesteia din dispeceratul ISU Gorj, realizand masura stabilita prin raportul de inspectie anterior.

În urma verificării documentelor subsecvente legislației în vigoare (PUI, RS, PPAM) se constată că acestea sunt în termenele legale (întocmite în noiembrie 2018 – Raport de securitate și februarie 2020 – Plan de urgență internă). De asemenea, informațiile care trebuie comunicate publicului sunt în conformitate cu modelul transmis de autoritățile competente și sunt postate pe site-ul operatorului.

Măsurile stabilite anterior și stadiul de realizare:

1. Solicitarea acordului de mediu înainte de a se iniția orice proiect ce presupune modificări sau extinderi ale instalației existente conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
Termen: permanent Stadiul realizării: Realizată / se menține
2. Notificarea SR APM Gorj ori de câte ori apar modificări ale tipurilor, cantităților sau ale capacităților de stocare pentru substanțele și preparatelor periculoase prezente pe amplasament.
Termen: permanent Stadiul realizării: Realizată / se menține
3. Demararea procedurilor de actualizare a documentelor subsecvente legislației SEVESO (PUI, PPAM, RS) și înaintarea acestora către autoritățile competente înainte de expirarea termenelor de valabilitate a acestora.
Termen: conform termenelor de valabilitate Stadiul realizării: Realizată
4. Realizarea unui sistem pentru acționarea mijloacelor de alarmare deținute de societate pe teritoriul județului Gorj din Centrul Operațional Județean al ISU Gorj.
Termen: semestrul II 2022 Stadiul realizării: Realizată

Măsurile stabilite și termene de realizare:

1. Solicitarea acordului de mediu înainte de a se iniția orice proiect ce presupune modificări sau extinderi ale instalației existente conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
Termen: permanent Răspunde: titularul de activitate
2. Notificarea SR APM Gorj ori de câte ori apar modificări ale tipurilor, cantităților sau ale capacităților de stocare pentru substanțele și preparatelor periculoase prezente pe amplasament.
Termen: permanent Răspunde: titularul de activitate
3. Demararea procedurilor de actualizare a documentelor subsecvente legislației SEVESO (PUI, PPAM, RS) și înaintarea acestora către autoritățile competente înainte de expirarea termenelor de valabilitate a acestora.
Termen: conform termenelor de valabilitate Răspunde: titularul de activitate

**Director General Adjunct 2
Jr. Lupea Ioana Mădălina**

**Sef Departament HSE
Ing. Marussi Mădălina Mihaela**

**Șef Serviciu Protecția Mediului
Ing. Pârvu Ana Raluca**

**Serviciu Protecția Mediului
Ing. Dinică Simona**