

Director General Adjunct 2  
Departament HSE  
Serviciu Protecția Mediului  
Nr.

**SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO**  
realizată la  
**Stația de pompare țiței Cartojani**  
**CONPET S.A - Ploiești**

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 ( Anexa 1 - cap. V, pct.V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației de pompare țiței Cartojani, jud. Giurgiu, a dus la încadrarea obiectivului, conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, în categoria amplasamentelor de nivel inferior.

În data de 18.10.2023, reprezentanți ai GNM S.C.J. Giurgiu, ISU Vlasca Giurgiu și APM Giurgiu au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 36867 la Stația automatizată de pompare țiței Cartojani, jud. Giurgiu.

**Sumarul constatărilor inspecției:**

**Tematica inspecției:**

1. Verificarea respectării Legii nr. 59/2016 în ceea ce privește responsabilitățile autorităților competente cu atribuții în gestionarea producerii unui accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cantitățile maxime de stocare și cele existente ale substanțelor periculoase deținute conform Legii nr. 59/2016.
2. Obligațiile ce revin operatorilor economici conform Legii nr. 59/2016.
3. Verificarea întocmirii procedurii de notificare a unui accident major conform anexelor nr. 2 și nr. 2.1 din O.M.A.P.A.M. nr. 1084/2003.
4. Verificarea datelor privind substanțele periculoase deținute:
  - Denumirea substanțelor folosite;
  - Cantitatea maximă de stocare;
  - Cantitatea existentă în unitate;
  - Locurile de depozitare;
  - Modul de operare.

**Documentele luate în considerare:**

- Decizia de numire a reponsabilului în managementul securității;
- Autorizația de mediu;
- Notificarea activității;
- Analiza de risc;
- Informare;

**Sistemul de management al securității:**

- Politica de prevenire a accidentelor majore / de management în domeniul siguranței / securității;
- Organizare și personal;

- Identificarea și evaluarea riscurilor;
- Controlul operational;
- Audit și revizuire;
- Personal contractat.

### **Verificarea în teren:**

- Accesul pe amplasament;
- Sistemele de avertizare / alarmare;
- Sistemele de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
- Echipamentele și instalațiile de protecție;
- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență;
- Condițiile și măsurile din autorizația sau acordul de mediu.

### **Sumarul constatărilor inspecției**

1. Conpet deține autorizația de mediu nr. 5/06.04.2011, revizuita la data de 15.12.2015 și revizuita la data de 19.01.2021, este valabilă la data emiterii și își păstrează valabilitatea pe toată durata desfășurării activității cu condiția vizării anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.
2. Decizie nr. 11/31.01.2023 privind pentru perioada 06.04.2023-06.04.2024 emisa de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
3. Politica de Prevenire a Accidentelor Majore este revizuita din data de 21.07.2020, nr. de inregistrare la SRAPM Giurgiu este 6811/23.07.2020.
4. Pe site-ul operatorului economic apare ultima informare a publicului pe data de 04.11.2022.
5. Procedurile privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase necesita revizuirii, completari, actualizari precum si a instructiunilor de lucru.
6. Audit intern efectuat in data de 09.03.2023 si audit extern efectuat in 22.09.2021.
7. Conpet are constituit Serviciul propriu privat pentru situatii de urgenta cu avizul de competenta nr. 3/21/GR din data de 19.01.2021.

### **Măsuri stabilite si termene de realizare:**

1. Se vor asigura permanent toate măsurile necesare, potrivit prevederilor legislației în vigoare, pentru a preveni accidentele majore și pentru a limita consecințele acestora asupra sănătății umane și asupra mediului.  
Termen: permanent  
Răspunde: Director General, Serviciul Prevenire si Protectie, Biroul Situații de urgență
2. Informațiile puse la dispoziția publicului se vor actualiza permanent.  
Termen: 15 zile de la efectuarea inspecției comune pe amplasament  
Răspunde: Director General
3. Se vor actualiza, revizui, întocmi procedurile asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase precum și a instructiunilor de lucru astfel încât să se asigure:
  - un sistem pentru identificarea continuă a hazardurilor și pentru evaluarea riscurilor de producere a unui accident pe amplasament (probabilitate/frecvența și magnitudine, operare normală/anormală);
  - un sistem pentru controlul riscurilor (asigurarea că riscurile sunt menținute în limitele descrise în PPAM);

- un sistem de evidență riguroasă și necesitatea pentru verificarea, întreținerea și repararea instalațiilor tehnologice și de protecție, inclusiv flanșe, șuruburi, garnituri, compresoare, pompe, manometre și alte elemente critice ale instalațiilor;
- informații specifice operării fiecărei instalații în parte, inclusiv în situații de urgență (avarie) a instalațiilor tehnologice și de protecție;
- un sistem care stabilește care sunt avariile /accidentele ce trebuie investigate și modul de investigare a acestora.

Termen: 1 an

Răspunde: Director General, Serviciul Prevenire și Protecție, Biroul Situații de urgență

**Director General**  
**Ing. Dorin Tudora**

**Director General Adjunct 2**  
**Jr. Lupea Ioana Mădălina**

**Sef Departament HSE**  
**Ing. Marussi Mădălina Mihaela**

**Șef Serviciu Protecția Mediului**  
**Ing. Pârvu Ana Raluca**

**Serviciu Protecția Mediului**  
**Ing. Dinică Simona**