

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO**realizată la****Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled, jud. Timiș****Divizia Vest - CONPET S.A - Ploiești**

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (cap. V art.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Rampei de încărcare țiței și gazolină Biled, jud. Timiș a fost încadrată în categoria activităților de nivel inferior, conform legislației privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 20.06.2018, reprezentanți ai SR APM Timiș au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 24256, la Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled, jud. Timiș.

Sumarul constatărilor inspecției:

Scopul inspecției: verificarea datelor din Notificarea transmisă de către Conpet S.A Ploiești **Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled** la SR APM Timiș, având nr. de înregistrare 33833/21.08.2017.

Documentele luate în considerare:

- Legea nr. 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
- Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- Politica de prevenire a accidentelor majore a fost depusă la SR APM Timiș în martie 2015.

Dotări și capacități de stocare existente pe amplasament la data controlului:

- Rezervor supraterean țiței V=3500 mc;
- Rezervor supraterean țiței V=2500 mc;
- Rezervor supraterean apă PSI V=500 mc;
- Rezervor supraterean motorină V=30 mc;
- Rampa CF țiței cu 5 posturi încărcare;



CONPET S.A., Romania

1-3 Anul 1848 Street, Ploiești 100559, Prahova

Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451

TIN: RO 1350020; NACE Code 4950; CRN J29/6/22.01.1991

Subscribed and paid-up share capital 28 569 842.40 RON



- Rampa CF gazolină cu 1 post de încărcare;
- Casa pompelor de țiței (2 pompe cu debitul 150 mc – fiecare);
- Remiza PSI;
- 36 vagoane cisternă țiței de capacitate 55 mc/vagon;
- 3 vagoane cisternă gazolină de capacitate 90 mc/vagon.

Măsuri stabilite:

Se va actualiza notificarea substanțelor de pe amplasament și odată cu acesta și PPAM și se va depune la SR APM Timiș.

Termen: 31.08.2018

Răspunde: conducerea unității

Cu privire la modul cum au fost soluționate măsurile vor fi înștiințate în scris autoritățile.

Șef Birou Autorizații Mediu
ing. Andronela Bărbulescu

Biroul Autorizații Mediu,
ing. Zoe Costin



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro