

SECTIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

CONPET S.A. PLOIESTI

CAIET DE SARCINI

**SPECIFICATII TEHNICE PENTRU MENTENANTA SI SERVICE
A "SUBSISTEMULUI DE DETECTIE ,ALERTARE IN CAZ DE
INCENDIU, SCURGERI DE GAZ METAN SI SAU CONCENTRATII
RIDICATE DE MONOXID DE CARBON DIN CADRUL CLADIRE
DISPECERAT CENTRAL CONPET S.A. Ploiesti , STR. ANUL 1848,
NR.1-3"**

1. GENERALITATI

1.1. Date Generale

Prezentul Caiet de Sarcini contine principalele cerinte ce trebuie indeplinite de prestatorul de mentenanta si service a subsistemului de detectie ,alarmare ,alertare ,in caz de incendiu ,scurgeri gaz metan si/sau concentratii ridicate de monoxid de carbon instalat in spatiul CONPET S.A. Ploiesti, respectiv cladire Dispecerat Central, str.Anul 1848, nr. 1-3,Ploiesti.

Executia serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare.

Prezentele specificatii nu inlocuiesc celelalte acte normative si de executie care vor trebui sa fie cunoscute si respectate pe parcursul derularii serviciilor.

Serviciile se vor executa in ordinea descrisa in desfasurator (etapizarea lucrarilor).

Preliminar intocmirii ofertei, ofertantul va vizita amplasamentul si va prezenta in acest sens un document semnat pe propria raspundere, vizat de beneficiar care sa confirme faptul ca si-a insusit conditiile din teren privind executia serviciilor

1.2. Denumirea Beneficiarului

Beneficiarul achizitiei este CONPET S.A. Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, Str. Anul 1848 nr.1-3.

1.3. Locatie

Subsistemul de detectie,alarmare alertare in caz de incendiu,scurgeri gaz metan si/sau concentratii ridicate de monoxid de carbon instalat in spatiul CONPET S.A. Ploiesti, respectiv cladire Dispecerat Central, str.Anul 1848, nr 1-3,Ploiesti.

2. Specificatii privind intocmirea si prezentarea ofertei

2.1. Serviciile care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini,

Mentenanta si service-ul subsistemului de detectie,alarmare ,alertare in caz de incendiu,scurgeri gaz metan si/sau concentratii ridicate de monoxid de carbon instalat in spatiul CONPET S.A. Ploiesti, respectiv cladire Dispecerat Central, str.Anul 1848, Nr. 1-3,Ploiesti,se imparte in doua categorii, dupa cum urmeaza:

A) mentenanta subsistemului de detectie ,alarmare ,alertare ,in caz de incendiu ,scurgeri gaz metan si/sau concentratii ridicate de monoxid instalat in spatiul CONPET S.A. Ploiesti, respectiv cladire Dispecerat Central, str.Anul 1848, nr 1-3,Ploiesti (revizii programate):

- se realizeaza pe baza unui program stabilit de comun acord cu beneficiarul ;
- principalele operatiuni care se executa la aceasta categorie de servicii sunt mentionate la punctul 2.2. alin.1

B) reparatii ale defectelor accidentale constatate cu ocazia reviziilor sau la sesizarea beneficiarului.

2.2. Date despre oferta

(1) Principalele operatiuni care se executa cu ocazia reviziilor programate (mentenanta) sunt urmatoarele:

- Verificari evenimente si mentenanta la centrala de incendiu, trimestrial, buc. 1
- Curatare, verificare contacte si mentenanta butoane de incendiu, anual, buc. 26
- Curatare, verificare contacte si mentenanta sirene de incendiu de interior, anual, buc. 27
- Curatare, verificare contacte si mentenanta sirene de incendiu de exterior, anual, buc 2
- Verificare comunicatie circuite (bucle) detector, anual, buc. 1
- Verificari izolatii circuite, anual, buc 1
- Verificari tensiuni circuite alimentare, anual, buc 1
- Mentenanta back-up sistem (verificare si inlocuire surse si acumulatori), anual, buc 1
- Curatare, verificare contacte si mentenanta detectori de fum si temperatura, trimestrial, buc. 253
- Curatare, verificare contacte si mentenanta detectori de gaz metan, trimestrial, buc. 12
- Curatare, verificare contacte si mentenanta detector de monoxid de carbon, trimestrial, buc. 15
- Efectuari teste finale

In urma reviziei se va incheia un proces verbal de constatare.

Nota: Toate operatiunile prezentate la alineatul (1) sunt obligatorii si vor fi cotate financiar detaliat.

- (2) Pentru reparatia defectelor accidentale constatate cu ocazia reviziilor programate sau la sesizarea beneficiarului, ora MANOPERA aferenta remedierii defectelor, va fi prezentata in mod distinct de ofertant.
- (3) Serviciile vor fi executate in conformitate cu standardele si procedurile nationale si internationale in domeniu.
- (4) Oferta financiara va fi prezentata separat pentru fiecare dintre cele doua categorii de servicii specificate la punctul 2.2.(1), 2.2.(2) dupa cum urmeaza:

a) Revizii programate (A)

- pret total:/revizie;
- defalcarea pretului total pe operatiuni:
 - Verificari evenimente si mentenanta la centrala de incendiu
 - Curatare, verificare contacte si mentenanta butoane de incendiu
 - Curatare, verificare contacte si mentenanta sirene de incendiu de interior
 - Curatare, verificare contacte si mentenanta sirene de incendiu de exterior
 - Verificare comunicatie circuite (bucle) detector
 - Verificari izolatii circuite
 - Verificari tensiuni circuite alimentare
 - Mentenanta back-up sistem
 - Curatare, verificare contacte si mentenanta detectori de fum si temperatura
 - Curatare, verificare contacte si mentenanta detectori de gaz metan
 - Curatare, verificare contacte si mentenanta detector de monoxid de carbon

b) Reparatia defectelor accidentale (B)

- pret mediu unitar manopera pentru servicii reparatii, valabil pe toata perioada de derulare a contractului.
- pret mediu cu transportul pana la locatie (...lei/km), valabil pe toata perioada contractului.

Nota 1: Se vor prezenta toate autorizatiile specifice acestui gen de lucrari conform legislatiei in vigoare. (AUTORIZARE ISU)

Nota 2: Lista de preturi unitare pentru piesele de schimb se va justifica cu factura de achizitie de la distribuitor sau producator.

Nota 3: Manopera medie include: CAS, CASS, somaj, indirecte si profit si va include tot personalul de specialitate pentru reparatia defectelor de orice natura.

3. Etapizarea serviciilor in caz de avarii accidentale.

Serviciile de reparatii accidentale se vor desfasura dupa urmatoarea procedura:

3.1. Beneficiarul anunta Prestatorul despre aparitia unei defectiuni la subsistemul de detectie, alarmare alertare in caz de incendiu, scurgeri gaz metan si/sau concentratii ridicate de monoxid de carbon instalat in spatiul S.C.CONPET S.A. Ploiesti, respectiv cladire Dispecerat Central, str.Anul 1848, nr1-3, Ploiesti.

3.2. Prestatorul va efectua operatiunile de interventie si reparatie si reparatii accidentale in urma comenzilor lansate de beneficiar.

Lucrarile de interventii si reparatii accidentale se vor executa de catre furnizorul de servicii in termen de:

- max.24 ore de la primirea comenzii, fax, mail sau solicitare telefonica de la beneficiar , pentru lucrarile de reparatii cu piese din stocul de siguranta

- max.48 ore de la primirea comenzii, fax, mail sau solicitare telefonica de la beneficiar pentru lucrarile de interventii si reparatii cu piese aduse din import

3.3. Efectuarea reparatiilor care presupun montarea de piese de schimb, se vor executa dupa ce, in prealabil, a fost prezentat raportul tehnic al tehnicianului de service care va intocmi in acest sens o oferta in care se vor specifica, cantitatea, pretul si termenul de livrare a componentelor care trebuiesc inlocuite.

4. Conditii de receptie a serviciilor

4.1. Receptia la terminarea serviciilor

Prestatorul va comunica Beneficiarului data finalizarii serviciilor prevazute in contract.

Receptia la terminarea fiecarei actiuni se va face pe baza de proces verbal incheiat intre Prestatorul si persoana desemnata de beneficiar pentru locatie.

5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Specificatia tehnica s-a intocmit pe baza precizarilor din Legea 319/2006-Legea de munca ,apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii angajatilor si a altor persoane participante la procesul de munca.

Documentele care vor fi respectate in mod obligatoriu de catre toti factorii participanti la realizarea lucrarilor sint :

- Legea 319/2006-Legea securitatii in munca

- HG 300/2006-Privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare sau mobile.

- HG 493/2006-Privind cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.

- HG 971/2006-Privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si /sau de sanatate la locul de munca.

- HG 1048/2006-Privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de munca.

- HG 1146/2006-Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca ,precum si normele metodologice pentru aplicarea Legii securitatii si sanatatii in munca .

Se garanteza eficienta masurilor de protectia muncii protectia mediului si PSI cuprinsa in specificatia tehnica la nivelul cerut de actualele normative in vigoare.

Inainte de inceperea lucrarilor conducatorul locului de munca va lua urmatoarele masuri de munca

- Va instrui salariatii cu masurile necesare a fi respectate la locul de munca.

6. Termen contractual

Se solicita contractarea serviciilor pe o perioada de 3 ani.

7. Garantia acordata lucrarii

6.1. Garantia acordata in cadrul serviciilor executate in cadrul reviziilor programate este de minim 6 luni.

6.2. Garantia acordata serviciilor si pieselor de schimb utilizate cu ocazia reparatiilor accidentale va fi de minim 12 luni.

8. Toate conditiile si documentele solicitate in prezentul caiet de sarcini sunt minimale; lipsa, incorectitudinea sau situarea sub pragul specificat , atragand eliminarea ofertei.

Conditiiile si documentele solicitate in acest capitol se vor prezenta exact in ordinea si forma solicitata.

Ofertantul trebuie sa completeze in clar toate Cerintele Tehnice (nu se admit trimiteri la documente atasate) si sa se ataseze ofertei toate documentele.

Director Directia Economica
Ec. Sanda Toader



Director Dept. MGT. Achizitiilor si Investitiilor
Ing. Radu Albu



Sef Serviciu Administrativ
Ing. Vasile Crisan

Intocmit

Ing. Dudu Florentin

