

SECTIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro



CAIET DE SARCINI privind achizitia de gaze naturale

Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitia de gaze naturale necesara pentru alimentarea a 27 de locuri de consum aflate in exploatarea autoritatii contractante, respectiv S.C. Conpet S.A.

Adresele punctelor de consum si cantitatile de gaze naturale estimate a fi consumate in fiecare locatie in parte, pentru un an se regasesc in Tabelul 1 anexat si care face parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

Cantitatea totala estimata de gaze naturale este de **22.571 Mwh**.

In prezent S.C.Conpet S.A. in calitate de consumator, are incheiat contract de furnizare gaze naturale, , pentru cele 27 de puncte de consum , cu un singur furnizor: S.C. GDF-SUEZ Energy Romania S.A, (ENGIE)

Alimentarea cu gaze naturale se face prin statii de reducere-masura (SRM-uri) aflate in fiecare punct de lucru. Aceste statii sunt dotate cu contoare, pentru masura cantitatii de gaze naturale consumate si corectoare volumetrice care asigura convertirea consumurilor in standard metru cub.

Punctele de consum, si instalatiile de utilizare gaze naturale aferente acestora sunt urmatoarele:

01. Sediul 1 Conpet (Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3):

- instalatie joasa presiune, Q = 140 Nmc/h;
- lungime/diametru conducta: 63m/4", 1m/3", 1m/2 1/2", 75m/ 1 1/4";
- consumatori: 2 buc. cazane apa calda Viessman (575 kW/buc.), masina de gatit, gratar, friteuza;
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 0 buc;
- nr. buc. electroventile: 4 buc.
- nr. buc. detectoare gaze: 14 buc.
- operator SD: Distrigaz Sud Retele
-

02. Sediul II – Conpet (Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8):

- instalatie redusa presiune, Q= 200 Nmc/h;
- lungime/diametru conducta: 34m/4", 10m/3", 268m/2", 49m/1 1/2", 198m/1 1/4", 27m/1", 112m/ 3/4", 11m/ 1/2";
- consumatori: 2 buc. cazane apa calda (500 kW), cuptor forja, 2 buc. Generatoare aer cald, presa vulcanizare, 2 buc.prize oxica, 2 buc.letcon, masina de gatit cu plita, masina de gatit;
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 2 buc.;
- nr. buc. detectoare gaze: 4 buc.;
- operator SD: Distrigaz Sud Retele;

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro

**03. Stația titei Băicoi – centru:**

- instalatie joasa presiune, $Q = 160 \text{ Nmc/h}$;
- lungime/diametru conducta: 177m/3", 42m/2", 10m/1";
- consumatori: centrala termica (60 kW), 2 buc cazane abur BA-07;
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;
- operator SD: Distrigaz Sud Retele;

04. Stația titei Urlați:

- instalatie joasa presiune, $Q=10 \text{ Nmc/h}$;
- lungime/diametru conducta: 35m/2"; 5m/1¼";
- consumatori: centrala termica murala (49-66 kW);
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 0 buc;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;
- operator SD: Distrigaz Sud Retele;

05. Baza Sportivă Strejnic:

- instalatie joasa presiune, $Q = 70 \text{ Nmc/h}$;
- lungime/diametru conducta: 33m/2 1/2", 10m/2", 6m/1 ½", 32m/1 ¼", 4m/1", 32m/1/2";
- consumatori: 2 buc. cazane apa calda (200 kW/buc.), 1 buc. masina de gatit cu plita, 2 buc. Masini de gatit;
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 1 PRM;
- nr. buc. electroventile: 3 buc.;
- nr. buc. detectoare gaze: 3 buc.;
- operator SD: Distrigaz Sud Retele;

06. Releu Sinaia:

- instalatie joasa presiune, $Q = 20 \text{ Nmc/h}$;
- lungime/diametru conducta: 10m/ ¾", 3m/ ½";
- consumatori: centrala termica murala (28 kW), masina de gatit;
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 1 buc PRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;
- operator SD: Distrigaz Sud Retele;

07. Statia automatizata titei Baraganu:

- instalatie redusa presiune, $Q = 650 \text{ Nmc/h}$;
- lungime/diametru conducta: 2,5m/6 ½ ", 1,5m/4", 300m/3", 6,5m/2 ½", 155m/2", 47m/1", 80m/1/2";
- consumatori: 2 buc. cazane apa calda ACV-CA 600, 4 buc. masini de gatit;
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 6 buc.SRM;
- nr. buc. electroventile: 7 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 7buc.;
- operator SD: Distrigaz Sud Retele;

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania.

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro

**08. Rampa incarcare titei IMENI**

- instalatie joasa presiune, $Q = 50 \text{ Nmc/h}$;
- lungime/diametru conducta: 61,5m/63mm subterana; 88,5m/32mm subterana; 10m/2", 30m/3/4";
- consumatori: cazane abur: AC 1 (850 kW), BA 0,4, Poiana, bec Teclu;
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;
- operator SD: Distrigaz Sud Retele;

09. Stația automatizata titei Orlesti

- instalatie redusa presiune, $Q = 100 \text{ Nmc/h}$;
- lungime/diametru conducta: 80m/2", 140m/1 1/2", 180m/1";
- consumatori: cazan abur BA 0,7, cazane apa calda (100 kW/buc) – 2 buc, bec Teclu, 2 buc. Masina de gatit;
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 3 buc.;
- nr. buc. detectoare gaze: 3 buc.;
- operator SD: Distrigaz Sud Retele;

10. Statia automatizata titei Otesti

- instalatie joasa presiune, $Q = 10 \text{ Nmc/h}$
- lungime/diametru conducta : 90/1", 15m/1/2"
- consumatori: centrala termica murala (31kw), bec Teclu
- nr.buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A. : 1 buc. PRM
- nr.electroventile : 2 buc.
- nr.detectoare gaze : 2 buc.
- Operator SD: Distrigaz Sud Retele

11. Constanta, str.Movila Sara- Sediul Sector Constanța

- instalatie joasa presiune, $Q = 100 \text{ Nmc/h}$;
- lungime/diametru conducta: 8,5m/2 1/2", 20m/2", 50m/1 1/2";
- consumatori: 2 buc. cazane apa calda (230 kW/buc);
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc.
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc.
- operator SD: CONGAZ;

12. Constanta, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.1;**13. Constanta, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.2****14. Constanta, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.3****15. Constanta, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.22****16. Constanta, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.23****17. Constanta, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.24**

- instalatie de joasa presiune pentru fiecare apartament,
- $Q = 3,37 \text{ Nmc/h}$, pentru fiecare apartament
- consumatori: 6 centrale murale Ferroli B11BS Econcept 25C
- 6 buc. masina de gatit

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro



- nr.buc. electroventile: 1buc.pentru fiecare apartament
- nr.buc. detectoare gaze: 1 buc.pentru fiecare apartament
- operator SD : CONGAZ CONSTANTA

18. Stația automatizata titei Cartojani:

- instalatie redusa presiune, $Q = 25 \text{ Nmc/h}$;
- lungime/diametru conducta: $42\text{m}/2 \frac{1}{2}"$, $36\text{m}/1 \frac{1}{4}"$, $44\text{m}/1"$, $12\text{m}/3/4"$, $5\text{m}/1/2"$;
- consumatori: cazan apa calda ACV N3 (58 kW), centrala termica murala (32 kW), bec Teclu, 3 buc. Masini de gatit;
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;
- operator SD: INSTAL CONSTRUCT COMPANY;

19. Stația automatizata titei Călăreți:

- instalatie redusa presiune, $Q = 650 \text{ Nmc/h}$;
- lungime/diametru conducta: $116\text{m}/4"$, $242\text{m}/3"$, $96\text{m}/1"$, $56\text{m}/3/4"$, $48\text{m}/1/2"$;
- consumatori: 3 buc. cazane abur BA2, 2buc. cazane apa calda (850 kW/buc), boiler apa calda, 6 buc. masini de gatit, bec Teclu;
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 1 buc. SRM, 8 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 3 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 3 buc;
- operator SD: Premier Energy S.R.L;

20. Statia automatizata titei Lucacesti

- instalatie joasa presiune, $Q = 10 \text{ Nmc/h}$
- lungime/diametru conducta: $14\text{m}/1 \frac{1}{2}"$, $8\text{m}/1/2"$
- consumatori: cazan apa calda ACV N3(58kw),bec Teclu
- nr.buc SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 1 buc. PRM
- nr. electroventile : 2 buc.
- nr. detectoare gaze : 2 buc.
- Operator SD: Premier Energy S.R.L

21. Parcul Mare Ticleni - Gorj nr.1- Stația automatizata titei Ticleni:

- instalatie joasa presiune, $Q = 10 \text{ Nmc/h}$;
- lungime/diametru conducta: $100\text{m}/1 \frac{1}{2}"$ supraterana, $110\text{m}/1 \frac{1}{2}"$ subterana, $2\text{m}/3/4"$, $8\text{m}/1/2"$;
- consumatori: cazan apa calda ACV N3 (58 kW), bec Teclu;;
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;
- operator SD: Premier Energy S.R.L

22. Statia Pompare- Petresti, Gorj nr.3 - Depozit Bărbătești:

- instalatie redusa presiune, $Q = 650 \text{ Nmc/h}$;
- lungime/diametru conducta: $280\text{m}/6"$, $250\text{m}/2"$, $70\text{m}/1 \frac{1}{2}"$, $160\text{m}/1"$, $26\text{m}/1/2"$, $160\text{m}/3/4"$;
- consumatori: cazane abur BA2 - 3 buc, centrale termice 11 buc (28-32 kW/buc),

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro



6 masini de gatit, bec Teclu;

- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 13 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 13 buc;
- operator SD: Premier Energy S.R.L;

23. Stația automatizata titei Videle:

- instalatie joasa presiune, Q = 10 Nmc/h;
- lungime/diametru conducta: 24m/1", 1m/ 3/4", 8,5m/ 1/2";
- consumatori: cazan apa calda ACV N3 (58 kW);
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet : 0 buc.;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;
- operator SD: Premier Energy S.R.L;

24. Stația automatizata titei Poiana Lacului:

- instalatie joasa presiune, Q = 20 Nmc/h;
- lungime/diametru conducta: 85m/2 1/2", 51m/1/2"
- consumatori: 2 buc. cazane apa calda ACV 2 (100 kW/buc), bec Teclu, 2 buc. masini de gatit;
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 1 buc. SRM, 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 2 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 3 buc;
- operator SD: Premier Energy S.R.L

25. Rampa incarcare titei Marghita:

- instalatie redusa presiune, Q = 200 Nmc/h;
- lungime/diametru conducta: 135m/3", 15m/2", 30m/3/4";
- consumatori: cazan abur locomobil, centrala termica murala (30 kW), bec Teclu, masina de gatit;
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc.;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc.;
- operator SD: Premier Energy S.R.L

26. Rampa automatizata incarcare titei Biled:

- instalatie redusa presiune, Q = 220 Nmc/h;
- lungime/diametru conducta: 342m/3", 4m/2", 25m/3/4";
- consumatori: cazan apa calda (93 kW), 2 cazane abur ICI Caldaie AX 1200;
- nr. buc. SRM/PRM care apartin S.C. Conpet S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 0 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 0 buc;
- operator SD: E.ON.GAZ;

27. Sediul Moinesti

- instalatie joasa presiune, Q= 10Nmc/h
- lungime/ diametru conducta: 80m/1", 12m/1/2"
- consumatori: centrala termica murala(24 kw), masina de gatit;
- nr.buc. SRM/PRM care apartin S.C.Conpet S.A. : 1BUC.PRM
- nr.buc. electroventile: 2 buc

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro



- nr. detectoare gaze : 2 buc.
- operator SD: E-ON GAZ

Nota: Adresele punctelor de consum , si cantitatile de gaze naturale estimate a fi consumate in fiecare locatie in parte, in perioada : Aprilie 2016 – Martie 2017 se regasesc in Tabelul 1 anexat si care face parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

Exploatarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, din cadrul S.C. Conpet S.A se face cu respectarea legislatiei in vigoare si in special cu respectarea „**Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 2008 – Ordinul nr.5/2009 – M.O. al Romaniei, Partea I, Nr.255 bis/16.04.2009**”.

Consumatorul are obligatia efectuarii, la termen, verificarii tehnice periodice/reviziei tehnice periodice a instalatiilor de utilizare gaze naturale cu firme autorizate ANRE.

Furnizorul se obliga sa puna la dispozitia consumatorului, fara plata, fisele de evidenta a lucrarilor tehnice periodice, in copie, fise preluate de la operatorul SD.

Prin prezentul caiet de sarcini se urmareste selectarea furnizorului de gaze naturale al S.C. Conpet S.A. , pentru a achizitiona gaze naturale de pe piata libera si incheierea contractului de furnizare pentru 1 an.

Furnizorul trebuie sa asigure consumatorului gaze naturale cu respectarea parametrilor de calitate conform standartelor emise de autoritatea de reglementare in domeniu si conditii tehnice de siguranta sporite.

S.C. Conpet S.A nu va admite sub nici un motiv intreruperi in alimentarea cu gaze naturale.

In cazul unor defectiuni la instalatiile de utilizare ale consumatorului, la cererea acestuia , furnizorul va lua masuri de intrerupere a furnizarii gazelor naturale si de separare fata de reseaua de alimentare

Furnizorul va asigura citirea contorilor la datele convenite cu consumatorul si va factura cantitatile de gaze naturale consumate conform documentelor transmise de catre operatorul de distributie.

Plata facturii de gaze naturale este scadenta la 30 de zile calendaristice de la data intrarii facturii in societate.

Pretul va fi exprimat in lei/MWh, fara TVA si va fi detaliat pentru pretul de baza al gazului si toate taxele reglementate.Pretul de baza va ramana neschimbat pe toata durata contractului.

Nu vor fi percepute penalitati pentru neincadrarea in prognoza.

Sef Serviciu Energetic
Ing. Fanel IONITA

Intocmit
ing. Horia IONASCU

TABEL 1

Nr. crt	Denumire punct consum	Adresa punct consum	Categorie cons.	Operator Sistem Distributie	Cantitate lunara estimata[MWh] - Aprilie 2016- Martie 2017												Total cantitate (Mwh)
					aprilie	mai	iunie	iulie	august	sept.	oct	nov.	dec.	ian.	febr.	martie	
1	Sedul 1	Ploiesti, Str. Anul 1848 nr. 1-3	B3	DistriGaz Sud Retele	47,6	13,1	21,2	12,5	6,2	7	63,5	238,1	254,4	109,8	246	149,5	1168,9
2	Sedul 2	Ploiesti, Str. Rezervoarelor nr.8	B4	DistriGaz Sud Retele	160,6	25,6	20,9	22	19	20	189,8	275,4	357,3	372	328	295,6	2086,2
3	Statia Baicoi	Oras Baicoi, Str. DN1, Jud. Prahova	B4	DistriGaz Sud Retele	9,5	0,2	1,1	2,1	0	0	3,2	92	248	314,4	206,8	74,8	952,1
4	Statia Urlati	Oras Urlati, Str. Orzoaia de Jos nr.7, Jud. Prahova	B2	DistriGaz Sud Retele	9,1	1,1	1,1	0,2	0,2	0,2	6,6	13,8	14,6	23,1	14,4	15,3	99,7
5	Bs. Strejnic	Comuna Strejnicu, Jud. Prahova	B3	DistriGaz Sud Retele	55,8	10	5,4	4,8	2	18,9	1,9	73,7	79,2	31,7	76,2	0	359,6
6	Releu Sinaia	Oras Sinaia, Str. Masivul Bucegi, Jud. Prahova	B2	DistriGaz Sud Retele	8,4	17,6	0	1,6	3,6	4,5	7,8	14	14,3	13,2	20,9	13,2	119,1
7	Statia Baraganu	Localitatea Borcea, nr. km135, Jud. Calarasi	A2	GDF Suez	68,2	14,5	12,4	10,8	3	1,4	29,6	107,8	165	209,3	153,3	117,5	892,8
8	Rampa Imeni	Comuna Imeni, Jud. Covasna	A2	GDF Suez	29,6	11,3	6,1	11,3	7,8	0,2	7,3	63,8	136,8	148,9	112	62,7	597,8
9	Statia Orlesti	Localitatea Orlesti, Jud. Valcea	A1	GDF Suez	61	7	0	0	0	0	56,1	79,9	132,8	131,3	101	79,6	648,7
10	Statia Otesti	Comuna Cungrea, Str. Otestii de Jos, Jud. Olt	B2	DistriGaz Sud Retele	3,7	9,6	0	0	1,4	0,4	1,9	6,9	1,8	1,8	22,6	0,9	51
11	Constanta, str. Movila Sara	Str. Movila Sara, Loc. Constanta	B3	Congaz	33,2	11,4	1,8	1,4	3,8	3,6	23,6	39,9	55,3	64	56	49,4	343,4
12	Loc. Constanta	Str. Tomis, nr. 325, bl. TAV9, ap. 1	B1	Congaz	0,5	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	1	1	1	1	6
13	Loc. Constanta	Str. Tomis, nr. 325, bl. TAV9, ap. 2	B1	Congaz	0,5	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	1	0	0	0	3
14	Loc. Constanta	Str. Tomis, nr. 325, bl. TAV9, ap. 3	B1	Congaz	0,5	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	1	0	0	0	3
15	Loc. Constanta	Str. Tomis, nr. 325, bl. TAV9, ap. 22	B1	Congaz	0,5	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	1	0	0	0	3
16	Loc. Constanta	Str. Tomis, nr. 325, bl. TAV9, ap. 23	B1	Congaz	0,5	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	1	1	1	1	6
17	Loc. Constanta	Str. Tomis, nr. 325, bl. TAV9, ap. 24	B1	Congaz	0,5	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	1	1	1	1	6
18	Statia Cartojani	Comuna Roata de Jos, Jud. Giurgiu	B3	ICC Company	19	2,9	0,9	0,1	0,3	0,3	17,5	25,4	40	41,8	34,5	28,7	211,4
19	Statia Calareti	Comuna Tamadaul Sat Calareti Jud. Calarasi	B4	Premier Energy	223,9	105,3	81,4	128,4	75,5	86,5	172,6	178,3	459,2	526,3	425,9	336,3	2799,6
20	Statia Lucacesti	Depozit Albotesti, Moinesti, Jud. Bacau	B2	Premier Energy	12,3	3	0,4	0	0,3	1,1	7,9	14,5	15,1	22,3	18	16,5	111,4
21	Statia Ticleni	Oras Ticleni, Jud. Gorj	B2	Premier Energy	1,9	3,5	1,7	0,7	0,6	2,1	14,6	9,4	22,7	21,4	26,6	18,5	123,7
22	Dep. Barbatesti	Comuna Barbatesti, Jud. Gorj	B4	Premier Energy	833,4	311,6	146,5	43,4	58,3	166,9	374,1	523,8	1774	2307,8	1896,4	1226,5	9662,7
23	Statia Videle	Oras Videle, Jud. Teleorman	B2	Premier Energy	8,1	0,9	0,6	0	0	0,1	5,5	11,1	17,2	25,8	15,6	13,6	98,5
24	Statia P. Lacului	Comuna Poiana Lacului, Jud. Arges	B3	Premier Energy	45	9,2	0	0	0	0	0,1	5,5	11,1	17,2	25,8	13,6	127,5
25	Rampa Marghita	Oras Marghita, Str. Garii nr.3, Jud. Bihor	B3	Premier Energy	0	0	0	0	0	0	0	51,7	201	396	372,4	25,6	1046,7
26	Rampa Biled	Comuna Biled, Jud. Timis	B3	E-on Energie	60,9	1,5	0	0	0	0	17,9	131,6	201,2	285,5	204	103,1	1005,7
27	Sect. Moinesti	Oras Moinesti, Str. Atelierelor nr.5, Jud. Bacau	B2	E-on Energie	4,4	1,1	0	0	0	0	3,7	4	6,4	6,2	6	5,7	37,5
TOTAL																	22571

Sef Serviciul Energetic
Ing. Fanel IONITA

Intocmit,
Ing. Horia IONASCU