

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. Înreg.: 11309 / 20. APR. 2016

Referință: Clarificări solicitate la Documentația de atribuire nr. 9012/28.03.2016, ce are ca obiect **"proiectare si executie lucrari de reparatii la cladirea garaj-ateliere Moinesti"**

Ca urmare a solicitarilor de clarificări la documentația mai sus menționată, vă aducem la cunostință următoarele:

1. Intrebare: In Caietul de Sarcini, la lucrarile propuse a se realiza, nu se specifica daca se doreste refacerea soclului perimetral si a trotuarului care conform RELEVU sunt deteriorate si necesita o interventie rapida pentru a nu pune in pericol stabilitatea inchiderilor perimetrale/respectiv eliminarea infiltratiilor si indepartarea apelor meteorice.

Raspuns: Da, se doreste interventia de consolidare a fundatiilor si refacerea soclului si a trotuarului de garda.

2. Intrebare: In Caietul de Sarcini, la lucrarile propuse a se realiza, nu se specifica daca se doreste refacerea fatadelor. Acestea sunt din caramida aparenta partial deteriorata, dar daca se doreste conform Raport de Expertiza o prealabila consolidare cu camasierea fundatiilor la peretii exterior ai cladirilor, atunci fatada se va deteriora si va necesita refacere pe care va rugam sa ne spuneti cum doriti a se realiza.

Rapuns: Se vor consolida zidurile conform expertizei si se vor reface finisajele interioare si exterioare, inclusiv anveloparea zidurilor exterioare.


3. Intrebare: In Caietul de Sarcini, la lucrarile propuse a se realiza, nu se specifica daca se doreste refacerea saceagului.

Raspuns: La acoperis se vor executa lucrari de reparatii sarpanta (inlocuire elemente putrezite popi capriori, cosoroabe, etc), inlocuire astereala si saceag (se vor inlocui toate elementele care sunt deteriorate datorita vechimii si a climei).

Menționăm că oferta dvs. va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus.

Vă mulțumim.

Director General Adjunct
Dr.ing. Gheorghe Ionescu



Sef Departament Comercial
Ec. Veronica Curteanu

Sef Serviciu Achizitii
Ing. Florina Popescu

Intocmit
Exp.ap Ioana Radu