



DOCUMENTATIE TEHNICĂ

NUMAR PROIECT:

0152

RELEVEU

RELEVEU

AMPLASAMENT:

Jud. Timis, Biled, Cladire Sediu Sector Biled-Pecica

nr. inv. 111478

OBIECTIV:

**RELEVEU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA
EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE
AMENAJARE SI REPARATII**

BENEFICIAR:

S.C. CONPET S.A.

DATA REALIZARII
DOCUMENTAȚIEI:

SEPTEMBRIE 2015/ NOIEMBRIE 2015



Autor:



DIMA GEORGIAN MIRCEA
Arhitect TNA6724



Ordinul
Arhitecților
din
România

PREZENTUL DOCUMENT ESTE COPIA ORIGINALULUI SAU AL CARUI AUTOR ESTE S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.
UTILIZAREA SA TOTALA SAU PARTIALA, ASA CA SI ORICE REPRODUCERE SAU CEDARE CATRE TERȚI, VA NECESITA O AUTORIZARE ANTERIOARA EXPRESA DIN PARTEA AUTORILOR
SAI, ASTFEL FIIND INTERZISA ORICE MODIFICARE UNILATERALA A ACESTUIA.



**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

Lista de semnături

Intocmit, Arh. GEORGIAN MIRCEA DIMA – TNA 6724



Masurat, Ing. GORUIAN OVIDIU ALIN TM nr.133/2009

Verificat, Ing. SANDU CORINA





OPIS DOCUMENTATIE

NR CURENT	NR DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT
01		FOAIE DE CAPAT
02		LISTA DE SEMNATURI
03		OPIS DOCUMENTATIE
04		MEMORIU TEHNIC
05	A001	PLAN COTA $\pm 0,00$
06	A002	PLAN ACOPERIS
07	A003	FATADA FRONTALA. FATADA LATERALA STANGA
08	A004	FATADA POSTERIOARA. FATADA LATERALA DREAPTA
09	A005	SECTIUNEA B-B'. SECTIUNEA C-C'
10	A006	SECTIUNEA A-A'
11	A007- A012	REPORTAJ FOTOGRAFIC

Autor:



DIMA GEORGIAN MIRCEA

Arhitect TNA6724





DOCUMENTATIE TEHNICĂ

NUMAR PROIECT:
0152
RELEVEU

MEMORIU TEHNIC RELEVEU

AMPLASAMENT:

Jud. Timis, Biled, Cladire Sediu Sector Biled-Pecica

nr. inv. 111478

OBIECTIV:

**RELEVEU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA
EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE
AMENAJARE SI REPARATII**

BENEFICIAR:

S.C. CONPET S.A.

DATA REALIZARII
DOCUMENTAȚIEI:

SEPTEMBRIE 2015/ NOIEMBRIE 2015



Autor:



DIMA GEORGIAN MIRCEA
Arhitect TNA6724



Ordinul
Arhitecților
din
România

PREZENTUL DOCUMENT ESTE COPIA ORIGINALULUI SAU AL CARUI AUTOR ESTE S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.
UTILIZAREA SA TOTALA SAU PARTIALA, ASA CA SI ORICE REPRODUCERE SAU CEDARE CATRE TERTI, VA NECESITA O AUTORIZARE ANTERIOARA EXPRESA DIN PARTEA AUTORILOR
SAI, ASTFEL FIIND INTERZISA ORICE MODIFICARE UNILATERALA A ACESTUIA.



Capitolul I – Date generale

I.01 - Obiectul proiectului:

AMPLASAMENT:

Jud. TIMIS, Biled, Cladire Sediu Sector Biled-Pecica

nr. inv. 111478

OBIECTIV:

**RELEVEU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA
EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE
AMENAJARE SI REPARATII**

BENEFICIAR:

S.C. CONPET S.A.

DATA REALIZARII
DOCUMENTAȚIEI:

SEPTEMBRIE 2015/ NOIEMBRIE 2015

Autor:




DIMA GEORGIAN MIRCEA

Arhitect TNA6724



Ordinul
Arhitecților
din
România



I.02 – DATE GENERALE:

La solicitarea beneficiarului, s-a solicitat realizarea lucrărilor de relevare a imobilului mai sus amintit.

Scopul realizării prezentului relevu de arhitectura este de a fi folosit în continuare în formularea opiniei expertului de structură și de a prezenta situația actuală a clădirii în scopul luării unei decizii finale de către beneficiar. Beneficiarul dorește în următoarea perioadă, realizarea unui acoperis de tip sarpanta în 6 ape cu înălțimea la coama de cca 1,5 m, învelitoare din țigla metalică profilată, anvelopare termică la pereți și tavan precum și înlocuirea instalației electrice.

I.03 – Caracteristicile construcției:

- funcțiunea:	BIROURI
- dimensiuni maxime clădire:	10,48 X 12,38 m
- regim de înălțime:	PARTER
- $H_{\max}$. cornișă (strasina) :	+2,81 m
- $H_{\max}$. coama :	+3,31 m
- Suprafața Construită	= 71,65 mp;
- Suprafața Desfasurată	= 71,65 mp;
- Suprafața Utilă	= 55,80 mp
- Suprafața comunicată de către Beneficiar anterior măsurătorii a fost de	= 58.50 mp

Construcția relevată se încadrează la

CATEGORIA "C (normala)" DE IMPORTANTA.

Construcția pentru care se propune realizarea prezentului relevu nu este monument de arhitectură și nu prezintă particularități arhitectonice. Prin intervenția pe care beneficiarul preconizează a o realiza nu este afectat specificul arhitectonic al zonei.



I.04 – Elemente de trasare

Constructia propusa se afla in interiorul proprietatii beneficiarului, nefiind alipita pe niciuna din laturi de alta constructie sau de vreo limita a terenului.

Cota $\pm 0,00$ este la $+ 0,09 / +0,16$ m fata de cota terenului sistematizat. Inaltimea libera a nivelului este de $+ 2,81 / 2,72$ m

Capitolul II – Descrierea functionala

Cladirea prezinta 5 usi de acces din exterior, situate pe fatada principala si cea laterala stanga. Aceasta are urmatoarea configurare:

Acces 1

Antreu	2,69 mp
Birou Sef Sector	9,66 mp
Debara	2,81 mp

Acces 2

Magazie	1,85 mp
---------	---------

Acces 3

Sala instructaj	25,85 mp
-----------------	----------

Acces 4

Laborator	3,69 mp
-----------	---------

Acces 5

Magazie 17	5,45 mp
Total suprafata utila	55,80 mp
Total suprafata construita	71,65 mp
Total suprafata desfasurata	71,65 mp

Constructia este conformata functional astfel incat sa deserveasca necesitatile beneficiarului, cladire in care isi desfasoara activitatea.



Cota ± 0.00 a parterului este ridicata de la nivelul terenului la cca 9/ 16 cm.

Capitolul III – Solutii constructive si de finisaj

III.01 – Sistemul constructiv

Din studiul cladirii, rezulta ca a fost realizata in mai multe faze succesive. Ne bazam aceasta concluzie pe existenta a diferite grosimi pentru peretii exteriori cat si nivelul planseului peste parter, avand o mica variatie de nivel.

Din investigatiile realizate fara a fi distructive, rezulta ca avem de-a face cu o structura din Pereti portanti de caramida cu samburi de Beton Armat peste care este asezat planseul de Beton Armat.

In urma discutiilor purtate cu beneficiarul, a rezultat ca Sala de sedinte a fost realizata prin demolarea unui zid dintre cele doua incaperi care o formeaza in prezent. In anul 2014 cladirea a fost tencuita la fatada si s-a zugravit cu vopsea lavabila.

III.02 – Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Inchiderile exterioare sunt realizate din pereti portanti din caramida cu samburi din Beton Armat.

Compartimentarile interioare sunt realizate tot din pereti portanti din caramida cu samburi din Beton Armat.

III.03 – Finisaje

La interior, cladirea este tratata in functie de functia incaperilor si anume, spatiile de birouri si de depozitare au peretii zugraviti simplu cu vopsea lavabila (pereti si tavane), pardoselile fiind din parchet sau gresie. In cazul Laboratorului, peretii sunt placati circa 2/3 cu faianta, de asemenea pardoseaua fiind de gresie.

Tamplaria exterioara si interioara este din P.V.C. cu sticla float 4+8+4, sau panouri opace. Unica usa care face exceptie este cea de la magazie in suprafata de 2,81 mp care este realizata din metal.



III.04 – Finisajele exterioare

La exterior cladirea este finisata simplu cu o tencuiala driscuita, zugravita in culori (a se vedea reportajul fotografic atasat la prezenta documentatie).

III.05 – Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul in varianta initiala a cladirii a fost tip terasa, dar probabil in anii anteriori, datorita unor infiltratii, in urma realizarii unor renovari au fost create niste pante de aproximativ 12%, din umplutura peste care a fost dispusa invelitoarea actuala din material bituminos.

III.06 – Cosurile de fum

Nu este cazul.

Capitolul IV – Indeplinirea cerintelor de calitate

IV.01 – Cerinta „A” REZISTENTA si STABILITATE

- La momentul actual cladirea nu prezinta semne de oboseala sau de deteriorare vizibile, avand in vedere ca renovarea fatadelor este relativ recenta.
- De asemenea nici la interior nu au fost detectate fisuri sau crapaturi relevante.
- Planseul, la o examinare vizuala nu prezinta deteriorari sau deformari relevante.
- In cazul interventiei asupra cladirii, se va recomanda realizarea unei expertize tehnice de rezistenta. De asemenea se va avea in vedere faptul ca la data de astazi nu avem date constante in ce priveste realizarea fundatiilor cladirii. Expertul evaluator structurist, va decide daca pentru lucrarile descrise in prezentul memoriu respectiv lucrarile de reparatie si igienizare este necesara interventia asupra fundatiei existente.

-



IV.02 – Cerinta „B” SIGURANTA si EXPLOATARE

Obiectivul respecta reglementarile tehnice de proiectare in vigoare pentru eliminarea cauzelor care pot conduce la accidentarea utilizatorilor in timpul desfasurarii activitatilor cotidiene sau a unor lucrari de intretinere si curatenie.

- Stratul de uzura al pardoselilor in stare umeda sau uscata este realizat din materiale antiderapante, având coeficient de frecare de minim 0,4.
- Suprafata peretilor nu prezinta proeminente, muchii taioase sau alte surse de ranire, agatare, lovire.

IV.03 – Cerinta „C” SIGURANTA LA FOC

Cladirea respecta prevederile referitoare la prevenire si stingerea incendiilor cuprinse in "Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului-indicator P118/99.

In conformitate cu aceste prevederi constructia proiectata are gradul III rezistenta la foc, nu prezinta sau prezinta un risc mic de incendiu. De asemenea in cladire au fost remarcate planurile de evacuare in caz de incendiu.

IV.04 – Cerinta „D”

a) Igiena si sanatatea oamenilor

- Cladirea, prin conformatia ei protejeaza utilizatorii fata de eventualele noxe din exterior, cu tamplarie de pvc cu geam termopan.
 - Cladirea respecta cerintele pentru spatiile destinate desfasurarii activitatii la ora actuala.
 - Ventilarea spatiilor se realizeaza pe cale naturala cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare.
 - Finisajele prevazute in documentatie, atat in interior cat si la exterior, se afla in stare satisfacatoare si nu degaja noxe.
- Cladirea relevata nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea ocupantilor, a vecinatatilor si a mediului inconjurator.
- **Alimentarea cu apa:** are un bransament la apa in zona laboratorului.



- **Canalizare:** are un bransament la o retea de canalizare in zona laboratorului.
- **Alimentarea cu energie electrica:** cladirea este racordata la retea de electricitate aflata pe proprietatea beneficiarului.
- **Alimentarea cu energie termica:** cladirea detine o retea proprie de termificare a spatiilor.

b) **Refacerea si protectia mediului**

Apele pluviale se scurg pe terenul dimprejurul cladirii.

IV.05 – Cerinta „E”

Cladirea necesita realizarea unei izolatii termice pe întreaga suprafața a anvelopei.

a) **Izolarea termica si economia de energie**

Solutiile care se vor lua in calcul ulterior vor avea in vedere economisirea energiei prin asigurarea unei izolari termice corespunzatoare la pereti, plansee si la tamplaria exterioara. De asemenea, se va asigura evitarea aparitiei punctilor termice.

b) **Izolarea hidrofuga**

- La momentul actual cladirea beneficiaza de o invelitoare din material bituminos, care se afla intr-o stare satisfacatoare, dar care se estimeaza ca in viitorul apropiat va necesita lucrari de refacere.
- Pentru izolarea hidrofuga se va respecta normativul C112-85

IV.06 – Cerinta „F” – Protectia la zgomot

- Cladirea respecta standardul SR6156 privind limitele admisibile de zgomot.
- Stratificatia peretilor exteriori si grosimea lor asigura un confort acustic adecvat in interior
- Geamul utilizat la ferestre este geam termopan cu un inalt grad de izolare fonica min 30 Db



Nu au fost disponibile informatii cu privire la proiectul initial, proiectele de modernizare si nici cu privire la urmarirea comportarii in timp a constructiei respectiv jurnalul evenimentelor; foile completate din registru de evidenta aflat la Cartea Tehnica a Constructiei cu privire la graficul de reparatii curente si reparatii capitale; informatii cu privire la eventuale accidente tehnice care privesc constructia vizata, care au avut avut loc in trecut si au fost remendiate intre timp deci urmele acestora nu ar mai fi vizibile astazi ci doar apar consemnate (inundatii, tasari, foc, etc).

Alte detalii: An PIF 1975.

Capitolul V – Masurile de protectie civila (daca nu fac obiectul unui memoriu tehnic specializat)

Nu este cazul.

Capitolul VI. Lucrari de reparatii propuse a se realiza:

In urma discutiilor cu beneficiarul a rezultat ca acesta doreste ca in urmatoarea perioada sa realizeze pentru acest obiectiv, urmatoarele lucrari:

- executarea unei sarpante in 6 ape cu inaltimea la coama de cca 1,5 m, invelitoare din tigla metalica profilata;
- anveloparea termica la pereti si tavan;
- in realizarea lucrarilor de reabilitare, se vor mentine ferestrele din PVC existente;
- tot in cadrul lucrarilor de renovare vor exista interventii asupra instalatiei electrice, inclusiv existand posibilitatea de a fi inlocuita in totalitate, avand in vedere stadiul avansat de degradare; se va propune ca toate corpurile de iluminat de la interior sa fie inlocuite cu lampi cu LED.


Se recomanda ca in cazul in care vor exista proiecte de modernizare/reparatii la cladire proiectantul desemnat sa prezinte in detaliu prevederile cu privire la lucrarile de desfaceri, dezafectari,




**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**


decopertari si sa prevada masuri de protectie pentru a impiedica deteriorari nedorite.

Intocmit,
Georgian Mircea Dima
Arhitect TNA 6724






SECTIUNEA B- B'
S. 1/50




SECTIUNEA C- C'
S. 1/50




SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/200



Denumire proiect: RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII			
Amplasament: Jud. TIMIS, Com. Biled, Cladire Sediu Sector Biled-Pecica, nr.inv.111478		Beneficiar: S.C.CONPET S.A.	
Demire plan: SECTIUNEA B- B' SECTIUNEA C- C'		Intocmit: Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724	
		Masurat: Ing. CORUTAN OVIDIU ALIN TM nr.133/2009	
		Verificat: Ing. Sandu Corina	
Faza: RELEVU	Plan Nr: A 005	Scara: 1/ 50	Proiect: 0152
S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorizata pentru activitatea de evaluare a bunurilor materiale, financiare si imobiliare, precum si activitatea de consultanta in domeniul constructiilor si amenajarii teritoriului.			 S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. Data Proiect: SEPT. 2015




SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/200



SECTIONIUNEA A-A'
S. 1/50



Denumire proiect: RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATI			
Amplasament: Jud. TIMIS, Com. Biled, Cladire Sediu Sector Biled-Pecica, nr.inv.111478		Beneficiar: S.C.CONPET S.A.	
Demire plan: SECTIONIUNEA A-A'		Intocmit: Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724	 S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. Data Proiect: SEPT. 2015
		Masurat: Ing. GORUIAN OVIDIU ALIN TM nr.133/2009	
		Verificat: Ing. Sandu Corina	
Faza: RELEVU	Plan Nr: A 006	Scara: 1/ 50	Proiect: 0152




ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
6724
Georgian Mircea
DIMA
Arhitect
cu drept de semnatura




Denumire proiect: RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII


Amplasament: Jud. TIMIS, Com. Biled, Cladire Sediul Sector Biled-Pecica, nr.inv.111478		Beneficiar: S.C.CONPET S.A.	
Demire plan: PLAN COTA ±0,00		Intocmit: Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724	
Faza: RELEVU		Masurat: Ing. GORIAN OVIDIU ALIN TM nr.133/2009	
Plan Nr: A 001		Verificat: Ing. Sandu Corina	
Scara: 1/50		Proiect: 0152	
Data Proiect: SEPT. 2015		S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.	



FATADA FRONTALA
S. 1/50



FATADA LATERALA STANGA
S. 1/50



SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/200

Denumire proiect: RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATI			
Amplasament:	Jud. TIMIS, Com. Biled, Cladire Sediu Sector Biled-Pecica, nr.inv.111478	Beneficiar:	S.C.CONPET S.A.
Demire plan:	FATADA FRONTALA FATADA LATERALA STANGA	Intocmit:	Arh. Dima Georgina Mircea - TNA6724
		Masurati:	Ing. GORUIAN OVIDIU ALIN TM nr.133/2019
		Verificat:	Ing. Sandu Corina
Faza:	Plan Nr:	Scara:	Proiect:
RELEVU	A 003	1/ 50	0152
S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este cabinetul nostru de proiectare si consultanta arhitecturala si de inginerie, care realizeaza proiecte de arhitectura si inginerie pentru constructii noi si existente, precum si servicii de consultanta si expertiza in domeniul constructiilor si al infrastructurii.			
Data Proiect:			SEPT. 2015






FOTO 1
FATADA FRONTALA



FOTO 2
PERSPECTIVA 1



PERSPECTIVA 1

SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/200

FOTO 1

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
6724
Georgian Mircea
DIMA
Arhitect
cu drept de semnatura



Denumire proiect: **RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII**

Amplasament: **Jud. TIMIS, Com. Biled,
Cladire Sediu Sector Biled-Pecica,
nr.inv.111478**

Beneficiar: **S.C.CONPET S.A.**

Demire plan: **REPORTAJ FOTOGRAFIC**

Intocmit: **Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724**

Masurat: **Ing. GORUIAN OVIDIU ALIN TM nr.133/2009**

Verificat: **Ing. Sandu Corina**



**S.C. APPRAISALS AND
CONSULTING DIVISION S.R.L.**

Faza: **RELEVU**

Plan Nr: **A 007**

Scara: **- / -**

Proiect: **0152**

S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea sa totala sau partiala, orice reproducere sau cedare catre terti in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat proiectul, necesita o autorizare anterioara expresa din partea autorilor sai, astfel fiind interzisa orice modificare unilaterala a acestuia.

Data Proiect: **SEPT. 2015**




FOTO 1
FATADA LATERALA
STANGA



FOTO 2
PERSPECTIVA 2

FOTO 2



SCHEMA POZITIONARE
S. 1/200



PERSPECTIVA 2



Denumire proiect:

RELEVÉU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

Amplasament: Jud. TIMIS, Com. Biled,
Cladire Sediul Sector Biled-Pecica,
nr.inv.111478

Beneficiar: **S.C.CONPET S.A.**

Demire plan: **REPORTAJ FOTOGRAFIC**

Intocmit Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724

Masurat Ing. GORUIAN OVIDIU ALIN TM nr.133/2009

Verificat Ing. Sandu Corina

Faza: **RELEVÉU**

Plan Nr: **A 008**

Scara: **-/ --**

Project: **0152**

S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Orice reproducere sau cedare catre terti in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat proiectul, necesita o autorizare anterioara expresa din partea autorilor sai, astfel fiind interzisă orice modificare unilaterala a acestuia.



**S.C. APPRAISALS AND
CONSULTING DIVISION S.R.L.**

Data Proiect:

SEPT. 2015




FOTO 1
PERSPECTIVA 3



FOTO 2
PERSPECTIVA 4

PERSPECTIVA 4

PERSPECTIVA 3



SCHEMA POZITIONARE S. 1/200

Denumire proiect:

RELEVÉU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

Amplasament: **Jud. TIMIS, Com. Biled, Cladire Sediu Sector Biled-Pecica, nr.inv.111478**

Beneficiar: **S.C.CONPET S.A.**

Demire plan: **REPORTAJ FOTOGRAFIC**

Intocmit: **Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724**

Masurat: **Ing. GORUIAN OVIDIU ALIN TM nr.133/2009**

Verificat: **Ing. Sandu Corina**

Faza: **RELEVÉU**

Plan Nr: **A 009**

Scara: **-/ --**

Proiect: **0152**

S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea sa totala sau partiala, orice reproducere sau cedare catre terti in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat proiectul, necesita o autorizare anterioara expresa din partea autorilor sai, astfel fiind interzisa orice modificare unilaterala a acestuia.

Data Project:

SEPT. 2015



S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.



FOTO 1
INTERIOR SALA
INSTRUCTAJ





FOTO 2
INTERIOR SALA
INSTRUCTAJ

[Signature]
ORDINUL ARHITECILOR
- DIN ROMANIA
6724
Georgian Mircea
DIMA
Arhitect
cu drept de semnătură



SCHEMA POZITIONARE
S. 1/200

Denumire proiect:

RELEVÉU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

Amplasament:		Jud. TIMIS, Com. Biled, Cladire Sediu Sector Biled-Pecica, nr.inv.111478		Beneficiar:		S.C.CONPET S.A.	
Demire plan:		REPORTAJ FOTOGRAFIC		Intocmit	Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724 <i>[Signature]</i>		
				Masurat	Ing. GORUIAN OVIDIU ALIN TM nr.133/2009		
				Verificat	Ing. Sandu Corina		
Faza:	Plan Nr:	Scara:	Project:	S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea totala sau partiala, orice reproducere sau cedare catre terti in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat proiectul, necesita o autorizare anterioara expresa din partea autorilor sai, astfel fiind interzisa orice modificare unilaterala a acestuia.			
RELEVÉU	A 010	-/ --	0152	Data Project:			
				SEPT. 2015			




**S.C. APPRAISALS AND
CONSULTING DIVISION S.R.L.**



FOTO 1
INTERIOR BIROU
SEF SECTOR



FOTO 2
INTERIOR BIROU
SEF SECTOR



SCHEMA POZITIONARE S. 1/200

Denumire proiect:

RELEVÉU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

Amplasament: **Jud. TIMIS, Com. Biled, Cladire Sediu Sector Biled-Pecica, nr.inv.111478**

Beneficiar: **S.C.CONPET S.A.**

Demire plan: **REPORTAJ FOTOGRAFIC**

Intocmit: **Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724**

Masurat: **Ing. GORUIAN OVIDIU ALIN TM nr.133/2009**

Verificat: **Ing. Sandu Corina**

Faza: **RELEVÉU**

Plan Nr: **A 011**

Scara: **-/ --**

Proiect: **0152**

S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea sa totala sau partiala, orice reproducere sau cedare catre terti in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat proiectul, necesita o autorizare anterioara expresa din partea autorilor sai, astfel fiind interzisa orice modificare unilaterala a acestuia.

Data Proiect: **SEPT. 2015**



S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.




FOTO 1
INTERIOR LABORATOR 1



FOTO 2
INTERIOR MAGAZIE 17

[Handwritten signature]



SCHEMA POZITIONARE S. 1/200

Denumire proiect:

RELEVÉU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

Amplasament: **Jud. TIMIS, Com. Biled,
Cladire Sediu Sector Biled-Pecica,
nr.inv.111478**

Beneficiar: **S.C.CONPET S.A.**

Demire plan: **REPORTAJ FOTOGRAFIC**

Intocmit: **Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724**

Masurat: **Ing. GORUIAN OVIDIU ALIN TM nr.133/2009**

Verificat: **Ing. Sandu Corina**

Faza: **RELEVÉU**

Plan Nr: **A 012**

Scara: **-/ --**

Proiect: **0152**

S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea totala sau partiala, orice reproducere sau cedare catre terti in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat proiectul, necesita o autorizare anterioara expresa din partea autorilor sai, astfel fiind interzisa orice modificare unilaterala a acestuia.

Data Proiect:

SEPT. 2015



Ordinul
Arhitecților
din
România



**S.C. APPRAISALS AND
CONSULTING DIVISION S.R.L.**