



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. inreg.: 19961 / 22 JUN. 2016

Referinta: Licitatie deschisa organizata de CONPET SA in vederea atribuirii contractului de lucrari de „Reabilitare a Rampei de incarcare titei Independenta, jud. Galati, Conpet S.A.”

Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

Intrebare 1: In plansa A587-M-03 Izom_conducta_rev1-schema izoametrica, in tabelul de component, la ARMATURI, am identificat RBF-rob. Cu bila cu flanse la care se mentioneaza ca avem cantitati in mapa automatizari.

In plansa A587-M-05 detaliu record Dn100_final am identificat robinetul cu bila actionat electric Dn100 Pn25(MOV) cu trimitere tot la mapa automatizari.

In volumul 9.Automatizari, foiele de date pentru robinet act.electric si pentru Intreruptor de nivel sunt anulate iar in antemasuratoare nu apar nici ca procurare nici ca montaj.

Va rugam sa confirmati ca oferta nu trebuie sa contina procurarea si montajul pentru robinet de inchidere cu bila si flanse actionat electric dn100 pn25 si intreruptor de nivel.

In cazul in care Autoritatea contractanta pune la dispozitie executantului aceste echipamente, va rugam sa precizati unde se vor cota montajele aferente si cu ce norme.

Va rugam sa precizati daca bratul de incarcare trebuie sa contina robinet de inchidere cu sfera, 2 cai, actionat electric Dn100 Pn16 conform specificatiei care este cuprinsa in specificatia bratului de incarcare 11-A587-MC-SpB si daca cotaia bratului va include si pretul robinetului.

Va rugam sa precizati daca bratul de incarcare trebuie sa contina INTRERUPTOR ELECTRIC DE NIVEL, conform specificatiei cuprinse in specificatia bratului de incarcare 11-A587-MC-SpB si daca cotaia bratului va include si pretul intreruptorului.

Raspuns 1: Se vor cota bratele de incarcare impreuna cu robineti de reglare cu actionare electrica DN100 (14 buc) si intreruptor electric de nivel cu furca vibratoare (14 buc), conform specificatiilor din proiect. **Atasam inca o data specificatiile.**

Intrebare 2: Robinetul de inchidere cu bila actionat electric este cu 2 cai sau cu 3 cai?

Raspuns 2: Robinetul de inchidere actionat electric este cu 2 cai.

Intrebare 3: Se accepta ca bratul de incarcare sa cuprinda un robinet de inchidere cu sfera Dn100 pn16 actionat manual? Daca este cazul ca oferta sa contina un astfel de robinet precizati cu cate cai trebuie prevazut robinetul si transmiteti o specificatie tehnica.

Raspuns 3: Nu se accepta.

Intrebare 4: Furnizorii nostri au semnalat ca nu pot oferta o pompa cu palete culisante cu un debit de 250 m3/his si un motor de 45 kW.

Va rugam sa clarificati daca se accepta:

Pompa cu palete culisante cu debit 250m3/h si motor de 55kw

Pompa cu palete culisante cu debit 200m3/h si motor de 45kw.



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Funcție de raspunsul dvs. va rugam sa actualizati si partea de alimentare cu energie electrica, tablou electric, etc si sa transmiteti, daca este necesar, actualizarea proiectului si listele cu cantitati actualizate.

Raspuns 4: Se doreste pompa cu debit de pana la 250mc/h si motor de 55kW, care va fi limitata in VSD (convertizorul de frecventa) la o putere de consum maxim de 45KW. In industria petrolului adeseori se solicita rezerva de putere instalata a motorului de 10-20% mai mare decat cea nominala.

Intrebare 5: Referitor la cerinta ca podetul rabatabil sa fie cu 6 trepte la 2450 mm lungime nu credem ca este adecvata intrucat se va observa ca scara acopera gura de vizitare si nu se mai poate deschide gura de vizitare.

Va rugam sa precizati daca se accepta podetul cu 5 trepte, lungime desfasurata 2135 mm, care se raspunde cerintelor cerintelor.

Raspuns 5: Se va cota podetul rabatabil cu lungimea de 2450 mm.

Intrebare 6: Referitor la instalatia electrica, va rugam clarificati:

Ce putere trebuie sa aiba bateria de condensatoare

Redresorul este monofazic sau trifazic? Ce putere are?

Contoarele de masura pe medie si joasa tensiune este sarcina beneficiarului sau se oferteaza ? In caz afirmativ va rugam transmiteti caracteristicile acestora .

Raspuns 6: Bateria de condensatoare va avea 4 trepte, fiecare treapta a cate 15kvar. Bateria va fi prevazuta cu regulator automat al factorului de putere. (Informatiile se regasesc in schema monofilara a tabloului general A 587-E-23-SCHEMA MONOFILARA TABLOU TGD).

Redresorul care va fi inclus in tabloul de servicii interne al postului trafo in anvelopa (prefabricat), va fi dimensionat de furnizorul postului trafo prefabricat. Acesta va alimenta in curent continuu, baretele de comanda de la celulele de 20kV.

Contorul de masura electronic cu curba de sarcina (pe medie tensiune) va fi inclus in celula de masura (20kV) a postului trafo prefabricat (conform documentului A 587-E-10- POST TRAFU IN ANVELOPA METALCA Sn= 160kVA si a fisei de solutie data de furnizorul de energie electrica).

Intrebare 7: Referitor la pompele cu palate culisante, va rugam sa clarificati :

Se accepta inlocuirea pompelor cu palate culisante cu pompe cu surub dublu? (este una dintre cele mai utilizate pompe in aceasta aplicatie, in cazul debitelor mari). Pompele cu surub dublu pot vehicula lichide cu particule de max. 2 mm.

Ce tip de etansare este preferata pentru pompele cu palate culisante?. In acest tip de aplicatii cele mai multe companii petroliere folosesc etansare mecanica dubla cu plan 52.

Exista o cerinta ce trebuie respectata pentru materialele din care este confectionata pompa?

Presiunea la refulare este de 6,38 barg, cererea pentru setarea supapei (valvei) de siguranta este de 7,07 barg. Se accepta pentru setarea supapei o pres de 7.5 barg?

Va rugam explicati formularea "Differential pressure limit minus relief margin 9.4 bar" pe care am identificat-o in fisierul "PUMPS PERFORMANCE DATASHEET" la capitolul "Pressure data"

Va rugam explicati formularea "Equipped with electric attendant?" identificata in fisierul "PUMPS PERFORMANCE DATASHEET" la capitolul "Construction data"

Punctul de inghet este la + 6 grade C iar pompa va fi instalata outdoor. Se doreste ca pompa sa fie dotata cu manta de incalzire din fabrica sau beneficiarul va asigura incalzirea pompei?

Punctul de aprindere la 75 grade C.!!! Lichidul vehiculat este intradevar de pacura? Ce lichid se vehiculeaza?

Raspuns 7: Nu se accepta inlocuirea tipului de pompa.



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Avand in vedere ca pompa este pompa de transfer si nu de proces, tipul de etansare va fi propus de furnizorul pompei pe baza experientei sale pentru care va asigura performantele solicitate.

Idem, cerintele din punct de vedere a materialelor, acestea trebuie sa fie compatibile cu fluidul vehiculat.

Setarea presiunii valvei de suprapresiune interne va fi setata 7.07bar.

Valoarea de 9.4bar minus valoarea maxima de presiune pe aspiratie de 3bar rezulta presiunea rated de 6.4bar, fiind limita de ajustare a acesteia, la aceasta valoare pompa avand debit 0, valva de presiune interna deschizandu-se la maxim.

Se refera la VSD.

Pompa va fi protejata antinghet de catre beneficiar.

Lichidul vehiculat este titei. Temperatura de aprindere este 380+531

Intrebare 8: Referitor la raspunsul nr.2 si 3 din adresa 18704/13.06.2016, va rugam sa reveniti si sa precizati :

a) ce cantitate se va cota in devizul 112038, poz.9-GB05B1 (avem 2 flanse oarbe si 2 blinde) intrucat in antemasuratoare avem o cantitate cu unitate de masura in tone iar in deviz avem numai 2buc;

b) ce cantitate se va cota in devizul 112038, poz.14-GB05B1 (avem 2 flanse oarbe si 2 blinde) intrucat in antemasuratoare avem o cantitate cu unitate de masura in tone iar in deviz avem numai 2buc.

Raspuns 8: a) Se vor cota 2 flanse oarbe DN80
b) Se vor cota 2 flanse oarbe DN80

Intrebare 9: Referitor la devizul (lista de cantitati) 112048 + antemasuratoare A587-A-AM-REV.0, va rugam sa confirmati ca normele de la poz.1- CD24A1(asimilat), poz.3 – CE05A1 (asimilat), poz.5-CD24A1 (asimilat), poz.7-CD24B1 CONTIN NUMAI MANOPERA DE MONTAJ iar procurarea materialelor inclusiv accesoriile sunt date in deviz la poz.2, respective 4, 6 si 8. Va rugam sa precizati ce trebuie sa cotam la accesorii.

In cazul in care intelegerea noastra nu este corecta va rugam transmiteti retetele normelor mentionate mai sus avand in vedere antemasuratoarea si faptul ca procurarea materialelor s-a dat cu diferenta pret material si nu sunt mentionate accesoriile deci nu stim ce materiale ar trebui sa cuprinda norma.

Raspuns 9: Articolele de la poz.1-CD24A1, poz.3-CE05A1, poz.5-CD24A1, poz.7-CD24B1 cuprind doar manopera.

Panourile sandwich se vor procura cu accesoriile respective, depinde de fiecare furnizor in parte (garniture, suruburi, coltare, etc.)

Intrebare 10: In lista de cantitati de lucrari 112048 – Arhitectura cladire administrative, la poz.18 avem norma CF08A1=21MP; norma contine mortar 0.017mc/mp iar in deviz este dat mortar tencuiala M100=0.357kg. Unitatea de masura trebuie sa fie mc.

Va rugam confirmati ca la poz.18 cod 2101195-Mortar M100 se va cota 0.357mc (se va folosi un cod de material cu unit.de masura mc).

Raspuns 10: Se renunta la poz.18 cod 2101195-Mortar M100, este prins la poz.19.

Intrebare 11: In lista de cantitati de lucrari 112048 – Arhitectura cladire administrative, la poz.20 avem norma CG01E1=45.7MP; norma contine mortar 0.02mc/mp iar in deviz este dat mortar tencuiala M100=0.914kg. Unitatea de masura trebuie sa fie mc.

Va rugam confirmati ca la poz.20 cod 2101195-Mortar M100 se va cota 0.914mc (se va folosi un cod de material cu unit.de masura mc) .

Raspuns 11: Se renunta la poz.20 cod 2101195-Mortar M100, este prins la poz.21.



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Intrebare 12: In Fisa de Date a Achizitiei la Cap. III.2.5) CERINTE PENTRU ASOCIATI, TERT SUSTINATOR, SUBCONTRACTANTI la pct. 3. Documentele solicitate la punctele III.2.2. - Capacitatea economico-financiara si III.2.3. - Capacitatea tehnica si profesionala se prezinta de catre fiecare asociat, pentru demonstrarea indeplinirii prin cumul a cerintelor, urmatoarele :

Cerintele de la punctul III.2.3 se indeplinesc astfel :

- cerinta nr. 1 privind experienta similara - se indeplineste prin cumul;
- cerinta nr. 3 privind subcontractantii se indeplineste individual, de fiecare asociat;
- cerinta nr. 4 privind dotarea tehnica se indeplineste prin cumul, cu conditia ca asociatul care prezinta

dotarea tehnica sa indeplineasca integral partea din contract pentru care s-a solicitat dotarea tehnica respectiva;

- cerinta nr. 5 privind personalul se indeplineste prin cumul, cu conditia ca asociatul sa indeplineasca integral partea din contract pentru care este solicitat personalul respectiv.
- cerintele privind sistemul de management al calitatii si de management al mediului se indeplinesc individual.

La punctul III.2.3. - Capacitatea tehnica si profesionala de la pag. 10+11 din Fisa de Date a Achizitiei, nu se regaseste cerinta nr. 4 privind dotarea tehnica. Va rugam sa clarificati / detaliiati ce anume se solicita la aceasta cerinta.

Raspuns 12: Nu s-a solicitat un necesar minim de echipamente, utilaje sau instalatii pe care ofertantul ar trebui sa le detina pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.

Intrebare 13: In DEVIZUL 112048

La poz.18 avem norma CF08A1 la care procurare materialului (mortar) este dublata intrucat avem si la poz.18 cod 2101195 – Mortar tencuiala M100=0.357kg (unitate de masura gresita-conform normei ar fi trebuit 0.357mc) si la poz.19 CZ0209E1 –preparare mortar M100-T=0.4 mc

Va rugam clarificati ce se va cota in oferta.

Raspuns 13: Se renunta la poz.18 cod 2101195-Mortar M100, este prins la poz.19.

Intrebare 14: In DEVIZUL 112048

La poz.20 avem norma CG01E1 la care procurare materialului (mortar) este dublata intrucat avem si la poz.20 cod 2101195 – Mortar tencuiala M100=0.914kg (unitate de masura gresita-conform normei ar fi trebuit 0.914mc) si la poz.21 CZ0209E1 –preparare mortar M100-T=0.9mc

Va rugam clarificati ce se va cota in oferta.

Raspuns 14: Se renunta la poz.20 cod 2101195-Mortar M100, este prins la poz.21.

Intrebare 15: In DEVIZUL 112068

La poz.13 avem cantitatea de 190.28mc (2100995 B400) iar in Antemasuratoare avem 190.66mc (diferentele apar din consumul specific luat in calcul).

Va rugam sa clarificati ce cantitate se va cota in oferta.

Raspuns 15: Se va cota conform antemasuratoare : 190.66 mc

Intrebare 16: In DEVIZUL 112078

La poz.16 avem procurare folie polietilena 146kg iar in antemasuratoare (A587-CB-AM3) avem 145.6kg .

Va rugam sa clarificati ce cantitate se va cota in oferta.

Raspuns 16: Se va cota conform deviz : 146.0 kg

Intrebare 17: In DEVIZUL 112088

La poz.18 avem procurare folie polietilena 12kg iar in antemasuratoare avem 11.7kg .

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Va rugam sa clarificati ce cantitate se va cota in oferta.

Raspuns 17: Se va cota conform deviz : 12.0 kg

Intrebare 18: In DEVIZUL 112088

Pentru poz.28-procurare porti, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planse sau specificatii. Din documentatie lipseste un plan cu imprejmuirea necesara existand numai un detaliu de panou gard.

Raspuns 18: Planul cu imprejmuirea se regaseste in A587-CB-01 – Plan amplasare constructii. Se va cota imprejmuirea conform detaliu de panou gard A587-CB-11 precum si portile din aceleasi materiale ca panoul de gard avand dimensiunile din plan .

Intrebare 19: Referitor la devizul 112118, antemasuratoarea A587-CM-AM2 REV.0, intrebarea/raspuns nr.8 din clarificare –V:

In antemasuratoare la poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 avem cantitatea de 7.3t.

In deviz la poz. 8 si 9 avem cantitatea de 7.6t

Raspuns 19: Se vor cota cantitatile cuprinse in devizul 112118.

Intrebare 20: Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor caracteristicile stalpilor metalici prefabricate cu H=8m – specificatie, planşa cu detalii de executie.

Raspuns 20: Stalpii metalici pentru iluminat vor fi stalpi prefabricati cu sectiune octogonala din otel zincat complet echipati cu flansa si buloane de fixare pe fundatie. Acestia vor fi solicitati la furnizori specializati pentru astfel de stalpi.

Intrebare 21: IN DEVIZUL 112208 am identificat poz.27, 28, 29, 30, 31, 32 la care se coteaza montajul cablurilor si care sunt insotite si de procurarea cablurilor.

In Antemasuratoarea A587-E-13AM rev.3 , la poz. 27 ÷ 32 nu se mentioneaza daca se procura cablul sau va fi pus la dispozitie.

Va rugam clarificati daca pentru pozitiile 27 ÷ 32 din devizul 112208 trebuie sa se coteze si procurarea cablurilor.

Raspuns 21: Se vor cota si procurarea conform deviz 112208.

Intrebare 22: Va rugam sa clarificati daca pentru poz.41, 42 si 44 din devizul 112208 trebuie sa se coteze si procurarea materialelor (prize=22buc, intrerupatoare=6buc si doze derivatie =40buc) intrucat in antemasuratoare nu se mentioneaza daca la poz.41 si 42 avem numai montaj sau montaj+procurare.

Raspuns 22: Se vor cota conform deviz 112208.

Intrebare 23: In Antemasuratoarea A587-E-13-AM rev.3, la poz 48 avem norma W1R06A1=31BUC –UNITATEA DE MASURA ESTE "BUC".

In devizul 112208, la poz.48 aceiasi norma are unitatea de masura "m".

Va rugam sa clarificati de cati electrozi este nevoie si lungimea unui electrod sau sa transmiteti ce cantitate (m) se va cota in deviz la poz.48.

Raspuns 23: In deviz la pozitia 48 se va cota 93.0 m (electrozi L=3m/buc x 31 buc = 93.0 m)

Intrebare 24: Va rugam sa clarificati ce reprezinta norma ATD04C1=120M de la poz. 49 din Antemasuratoarea A587-E-13-AM rev.3 si daca trebuie insotita de procurare material (teava), asa cum apare in devizul 112208; in cazul in care se va cota si procurarea materialului (teava), va rugam sa transmiteti care sunt caracteristicile tevii-diametru, gros. perete, material.

Raspuns 24: Reprezinta protectia la iesirea din pamant a cablurilor si a platbandei de legare la pamant. Teava OIZn D2"(60,3mm x 2.9mm)

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Intrebare 25: Care este lungimea patului de cabluri lat=200mm si h=160mm aferent poz.54-W1C10A1/Constructie metalica zincate din deviz112208 si Antemasuratoarea A587-E-13-AM rev.3

Raspuns 25: Lungimea este de 180m.

Intrebare 26: In devizul 112208 si Antemasuratoarea A587-E-13-AM rev.3 , la poz.87 avem montajul si procurarea a 15 buc stalpi metalici. Va rugam sa clarificati daca greutatea celor 15 stalpi este 0.5t asa cu este dat montajul. Transmiteti ce tonaj se va cota la poz.87 CL12C1.

Raspuns 26: Un stalp de iluminat octogonal din otel zincat cu inaltimea de 8m are o greutate de 80...100kg in functie de producator. La poz. 87 se va cota CL12C1: 1.35 to (15 buc x 90 kg/buc).

Intrebare 27: Va rugam sa clarificati unde se coteaza montajul echipamentului "Unitate de protectie electrostatica" din Lista de echipamente 7 Automatizari.

Raspuns 27: Conform document A587-A-14-AM Lista utilaje poz.3 montajul este inclus in pretul de achizitie al utilajului.

Intrebare 28: Vă rugăm să confirmați că pentru îndeplinirea cerinței de calificare prin prezentarea atestatelor ANRE tip A2 și C2A se acceptă prezentarea atestatelor ANRE tip Be și C2A.

Motivăm solicitarea prin faptul că atestatele Be și C2A sunt superioare atestatului A2 prin competențele, drepturile și obligațiile titularilor ce dețin atestatele, conform capitolului X (paginile 33 și 34) din Ordinul 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice.

Pentru justificare atașăm Ordinul 23 din 17 aprilie 2013.

Raspuns 28: Se vor respecta cerintele strict din documentatia de atribuire.

Intrebare 29: In "Memoriul Tehnic – Instalatii electrice A587-E-02-MT", la punctul 4 "Puterea motorului electric va fi cunoscuta dupa contractarea pompei; la acesta faza se considera ca puterea acestuia va fi de 45kW". Sa se precizeze corect puterea motorului si fisa tehnica a acestuia. Lipsa norme, montaj si procurare motoare electrice EX. [motor pompa titei 45 kW (1buc.) si motor decantor 5,5 kW (2 buc.)] conform schema "23_A587-E-23-SCHEMA MONOFILARA TABLOU TGD-Model" si "Memoriu Tehnic – Instalatii electric A587-E-02-MT"

Raspuns 29: Puterea pentru motorul pompei noi de titei este estimata la 45kW. In functie de furnizorul pompei, randamentul pompei care va fi achizitionata odata cu motorul poate fi diferit si implicit puterea motorului diferita de puterea estimata. Procurarea si montajul motorului nu fac obiectul proiectului de instalatii electrice, sunt incluse in pachetul de pompa (Pompa este livrata impreuna cu motorul electric si placa de baza).

Intrebare 30: Avand in vedere si precizarile cuprinse in documentul A587-E-11-SEMT rev. 2 – Specificatie tehnica echipamente alimentare 20kV, va rugam sa precizati daca la unele articole (ex. poz.9 – montare PTAM, poz. 87 – montare stalpi iluminat , etc.) se pot folosi norme proprii sau sporuri procentuale proprii pentru consumurile de materiale, manopera, utilaj.

Raspuns 30: Se pot folosi ambele variante cu conditia respectarii normelor in vigoare.

Intrebare 31: Unde se regaseste montarea tabloului TGD 0,4kV?

Raspuns 31: Se va cota si montajul pentru tabloul TGD 0,4kV: Art. EFO3A1 1 buc

Intrebare 32: La pozitia 45 va rugam sa precizati cantitatea de platbanda OIZn 40x4 montata in pamant, respectiv pe pasarela metalica paralela cu rampa de incarcare.

Raspuns 32: 1220m platbanda montata in pamant si 180m platbanda montata pe pasarela metalica.

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Intrebare 33: La pozitia 46 va rugam sa precizati cantitatea de platbanda OIZn 25x4 pentru instalatia de paratrasnet pentru cladirea administrativa, respectiv pentru ramificatiile prizei de pamant.


Raspuns 33: 95m platbanda pentru instalatia de paratrasnet montata pe acoperis si 255m platbanda pentru ramificatiile prizei de pamant.

Intrebare 34: In documentul cod A587-A-15-PT „FOAIE DE DATE TRADUCTOR DE PRESIUNE INSTALATIA DE AUTOMATIZARE” sunt precizate 7 bucati, insa in jurnalul de cabluri A587-A-10-JC se regaseste o singura pozitie pentru montarea unui traductor. Va rog sa ne precizati cantitatea corecta si locul de amplasare.

Raspuns 34: In nota aferenta desen A587-A-12-MM scrie clar: „Cantitatile de materiale specificate in tabel se refera la montajul unui singur aparat”, pentru total se inmulteste cu 7.

Va multumim.

DEPARTAMENT COMERCIAL
Ec. Curteanu Veronica



SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII
Exp. AP. ing. Mihail Laura