

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. inreg.: 20208 / 23. IUN. 2016

Referinta: Licitatie deschisa organizata de CONPET SA in vederea atribuirii contractului de lucrari de „Reabilitare a Rampei de incarcare titei Independenta, jud. Galati, Conpet S.A.”

Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

Intrebare 1. In scrisoarea cu numarul 19961 / 22.06.2016, intrebarea numarul 34 a incercat sa clarifice cate traductoare de presiune se folosesc in acest proiect. Din pacate aceasta neclaritate nu este rezolvata.

Va rog sa analizati urmatoarele documente:

- In documentul " DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR INSTALATIA DE AUTOMATIZARE" exista urmatoarea fraza:

"Pe colectorul de refulare a pompelor de încărcare titei în cisternele CF se va monta un traductor de presiune care va controla, prin semnalul său (4 +20 mA) convertizorul de frecvență , turatia pompei în functie de presiunea de refulare, care e în crestere pe măsură ce se închid bratele de încărcare (R2)"

In acest document nu mai exista vreo referire la traductoarele de presiune.

- In documentul " JURNAL DE CABLURI INSTALATIA DE AUTOMATIZARE"

Este un singur traductor de presiune ce functioneaza impreuna cu convertizorul de frecventa al pompei de titei.

- In documentul " Amplasare aparate si trasee cabluri"

Nu este nici un traductor de presiune.

- In documentul " Lista utilaje"

Nu este nici un traductor de presiune. (procurare)

- In documentul " Antemasuratoare automatizari"

Nu este nici un traductor de presiune. (norma de montaj sau procurare)

- In documentul " Foaie de date traductor de presiune"

Sunt specificate sapte traductoare de presiune.

Analizand proiectul dumneavoastra, in acest proiect se poate monta maxim un traductor de presiune care va functiona impreuna cu convertizorul de frecventa al pompei de titei. Acest traductor de presiune se va monta pe colectorul de refulare al pompei de titei.

Va rugam sa ne transmiteti urmatoarele:

- Cate traductoare de presiune se vor oferta

- In ce document va fi ofertata procurarea traductoarelor de presiune

- In ce document va fi ofertat montajul traductoarelor de presiune (inclusiv izometria de montaj)

Raspuns 1: Cu privire la traductoare, va raspundem ca sunt cotate in Antemasuratoarea de automatizari, document 40_A587-A-14-AM, pozitiile 1,2,3 (montaj, respectiv procurare), 15 buc. :

-1 buc traductor de presiune montat pe refularea pompei de titei

- 14 buc. traductoare de nivel montate pe bratele de incarcare.

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII
Exp. AP. ing. Mihail Laura

