

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. inreg.: 20854 / 28. IUN. 2016

Referinta: Licitatie organizata de CONPET SA in vederea atribuirii contractului de lucrari de „Reabilitare a Rampei de incarcare titei Independenta, jud. Galati, Conpet S.A.”
Conpet S.A.”

Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

Intrebare 1: In schema monofilara apar 4 contori de energie electrica. Este corect acest numar ?

Raspuns 1: Da, acest numar este corect. A se vedea specificatia pentru tabloul TGD (doc. nr A587-E-06) si schema monofilara a tabloului TGD (doc. Nr A 587-E-23).

Intrebare 2: Reductorii de curent aferent fiecarui punct de masura exista sau trebuie cotati in oferta ?

Raspuns 2: Reductorii de curent trebuiesc cotati in oferta.

Intrebare 3: Se cere si analiza calitatii energiei electrice deci se vor oferta analizori de calitate a energiei electrice sau contori simpli fara analiza calitatii ?

Raspuns 3: Se vor oferta analizori de calitate a energiei electrice.

Intrebare 4: Se poate realiza o bucla de comunicatie intre contori (sunt canale/paturi de cabluri disponibile) sau se va comunica prin modem GPRS ? Care este distanta de la contoare pana la concentrator ?

Raspuns 4: Concentratorul de date va fi amplasat in interiorul tabloului TGD.

Va multumim.

DEPARTAMENT COMERCIAL
Ec. Curteanu Veronica



SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII
Exp. AP. ing. Mihail Laura