



## CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România  
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451  
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro  
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul  
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. inreg.: 19194 / 16.IUN. 2016

**Referinta: Licitatie deschisa organizata de CONPET SA in vederea atribuirii contractului de lucrari de „Reabilitare a Rampei de incarcare titei Independenta, jud. Galati, Conpet S.A.”**

Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

**Intrebare 1:** Cerința 2 se referă la prezentarea autorizației ANRE tip A2 și C2A.

În conformitate cu Ordinul 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice:

Titularul de Atestat de tip A2 realizează încercări/ măsurători la echipamentele și instalațiile electrice de joasă și medie tensiune.

Titularul de Atestat de tip Be execută:

încercări/ măsurători la echipamentele și instalațiile electrice de joasă tensiune, conform reglementărilor legale din domeniu.

Titularul de atestat tip C2A execută:

verificări și încercări ale echipamentelor și instalațiilor electrice de medie și joasă tensiune, aferente rețelilor electrice de distribuție și posturilor de transformare.

Vă rugăm să confirmați că pentru îndeplinirea criteriului de calificare se acceptă prezentarea atestatelor ANRE tip Be și C2A.

**Raspuns 1:** Conform Ordinului 23/2013 atestatele sunt definite astfel:

Atestat de tip A2- încercări de echipamente și instalații electrice de joasă și medie tensiune;

Atestat de tip Be - executare de instalații electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;

Atestat de tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV + 20 kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV;

Se vor respecta cerințele din documentatia de atribuire.

**Intrebare 2:** În legătură cu propunerea financiară, vă rugăm să clarificați următoarele:

Fundatii clădire administrativă și baracă relocată

Lipsește articol de turnare beton B 250 și transportul aferent- 8,5 mc

Nu este clar dacă ofertantului câștigător îi revine sarcina amplasării barăcii pe noua fundație, din partea economică lipsind un articol pentru această activitate.

**Raspuns 2:** Conform doc. 29\_A587-CB-AM1 Antemasuratoare fundatie cladire administrativa si fundatii baraca relocate:

- La art 17 - Turnarea betonului B250 se coteaza la articolul 16.

- La art 18 - procurare B400 :  $33.84mc \times 1.01 = 34.18 mc$  ( turnarea se coteaza la art. 16).

Se va executa de catre beneficiar si nu va fi prinsa in oferta.

**Intrebare 3:** Vă rugăm să ne comunicați dacă este posibilă amplasarea organizării de șantier pe terenul beneficiarului, în perimetrul lucrării.

**Raspuns 3:** Organizarea de santier se poate face pe terenul beneficiarului in limita spatiului disponibil.

**Intrebare 4:** 1 Va rugam sa clarificati urmatoarele:

1 - unde se coteaza proba de rezistenta a conductelor.

2 - unde se coteaza proba de etanșeitate

3 - unde se coteaza curățirea conductelor după proba.

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România  
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451  
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro  
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul  
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



**Raspuns 4:** In documentul 36\_A587-M-AM Antemasuratoare montaj conducte rev.1 la articolele 7 si 8 (M1J04B1 respectiv M1J04C1) conform indicatorului de norme de devize acestea cuprind: masurarea, trasarea, taierea, sudarea si montarea conductei precum si proba armaturilor la stand, proba hidraulica de rezistenta si suflarea cu aer a conductei.

**Intrebare 5:** Va rugam sa ne transmiteti detaliu de izolare termica in dreptul suportilor sudati de conducta sau izolatia termica a colectorului Dn 250 mm se va intrerupe pe portiunea de contact.

**Raspuns 5:** In dreptul suportilor sudati pe conducta, izolatia termica se va decupa pe lungimea portiunii de contact.

Va multumim.

DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica

Departament Comercial

SEF SERVICIU ACHIZITII

Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII

Exp. AP. ing. Mihail Laura