



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. inreg.: 18655/13. IUN. 2016

Referinta: Clarificari solicitate la Documentatia de atribuire a contractului avand ca obiect **servicii de proiectare pentru „Modernizare sistem monitorizare vibratii si temperaturi pentru statiile Barbatesti, Ticleni, Lucacesti, Otesti, Videle si Cartojani”**

Ca urmare a clarificarilor solicitate de operatorii economici interesati, la caietul de sarcini al documentatiei publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

Intrebarea 1: “ In paragraful 6.1. punctul (f) se mentioneaza:

“f. Domeniul de masura pentru sistemul de monitorizare temperaturi sa fie cuprins in intervalul -25°C. .. +150°C, iar in cazul in care se depasesc aceste valori sa nu se modifice valoarea semnalului unificat de 4mA sau 20mA catre SCADA”

Clarificare: Pentru obiectivele Otesti, Videle si Cartojani se utilizeaza termorezistente cu convertor de semnal unificat 4-20 mA. Domeniul actual de masurare NL este cel indicat la pct. f.

Se are in vedere modificarea convertoare lor (amplasate in camp) pentru domeniul de masurare mentionat?”

Raspuns: 1. Domeniul de masurare pentru locatiile Otesti, Videle si Cartojani trebuie sa fie cuprins in intervalul -25°C.... +150°C.

Intrebarea 2: In paragraful 6.1. punctul (j) se mentioneaza:

“i. Furnizarea unui pachet de programe software si a posibilitatii de transferare planificata si la alarma, a masuratorilor de vibratie (Valori totale si spectre) intr-o baza de date in format compatibil cu bazele de date pentru utilaje a aplicatiei SpectraPro (VMI AB Suedia), utilizata in prezent de Conpet.”

Clarificare: Pentru obiectivele Otesti, Videle si Cartojani nu este posibila transferarea masuratorilor in baza de date intrucat traductoarele de vibratie sunt ele tipul cu iesire de semnal unificat, care nu transmit spectre sau forme de unda, doar valoarea totala a vibratiei.”

Raspuns: Pentru locatiile Otesti, Videle si Cartojani se doreste vizualizarea grafica a valorilor globale instantanee, spectre de vibratie, forme de unda si afisarea istoricului de scurta durata si de arhiva fie prin intermediul unui calculator amplasat local fie prin intermediul unor analizoare portabile de spectre.

Intrebarea 3: “Paragrafele 6.2, 6.3. 6.4 si 6.5 nu se pot aplica la obiectivele Otesti. Videle si Cartojani (vezi observatia de mai sus). Acest lucru este mentionat explicit in Capitolul 7. si 8.

Propunem urmatoarea solutie:

Referitor la pctul f:

Sa ne precizati daca domeniile de masurare vor ramane cele existente (care sunt?) sau sa precizati că domeniul de -25 la 125 C este corect.

Referitor la restul observatiilor:

Sa se adauge la Caietul de Sarcini o nota cu urmatoarele mentiuni:

- paragraful 6.1, punctul (i) nu se aplica pentru obiectivele Otesti} Videle si Cartojani;

- Paragrafele 6.2., 6.3, 6.4 si 6.5 nu se aplica pentru obiectivele Otesti} Videle si Cartojani.”

Raspuns: Pentru locatiile Otesti, Videle si Cartojani se doreste vizualizarea grafica a valorilor globale instantanee, spectre de vibratie, forme de unda si afisarea istoricului de scurta durata si de arhiva fie prin intermediul unui calculator amplasat local fie prin intermediul unor analizoare portabile de spectre.

Intrebarea 4: " Pentru o evaluare completa a lucrarilor necesare din tema de proiectare va rugam sa ne comunicati daca este posibil ca in cursul saptamanii 13-17 iunie 2016 efectuarea unei vizite in teren la statia Cartojani sau Videle."

Raspuns: Pentru vizitarea amplasamentului este stabilita data de 16.06.2016 ora 10:00 in Statia automatizata Cartojani.

Mentionam ca oferta dumneavoastra va fi elaborata tinand cont de indicatiile precizate mai sus. Celelalte cerinte din documentatia de atribuire raman neschimbate.
Va multumim.


DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica



SEF SERVICIU ACHIZITII

Ing. Florina Popescu



SERVICIUL ACHIZITII

Exp. AP. Agripina Tircavu

