


CONDIȚII TEHNICE

- La proiectarea lucrărilor s - au respectat condițiile tehnice prevăzute în SR EN 14161;
- Înainte de începerea săpăturii pentru montarea conductei la traversările de santuri si drumuri se vor identifica toate instalațiile de cabluri și conducte montate subteran în zona lucrărilor ;
- Adancimea de acoperire a conductei la traversările de santuri este masurata de la fundul santului de scurgere a apelor;
- Traversările se vor realiza la un unghi cat mai apropiat de 90° < min 60°).

 <div>Brasov, Avram Iancu, 52, tel. 414954, fax 416694 Serviciul tehnic-proiectari proiectare@conpmag.ro</div> <div>R.C. 308/35/1991</div>			ÎNLOCUIRE CONDUCTA DE TRANSPORT ȚITEI Ø 10 3/4" - F1+F2 TICLENI -PLOIESTI, ÎN ZONA CIMITIR MARES, PE O LUNGIME DE cca 300 m PE FIECARE FIR, UN TOTAL DE cca 600 m		Nr.pr. 1.00/ 2015
Beneficiar : S.C. CONPET S.A. PLOIESTI			PROFIL DRUM COMUNAL SI SANTURI SCURGERE		Nr.pl. 1.03/ 2015
Proiectat	ing. A. Neculae				rev.0
Dezatat	ing. A. Neculae				
Verificat	ing. D. Marcus				
Aprobat	ing. A. Costescu		scara 1:100	2015	