



**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

DOCUMENTATIE TEHNICĂ

NUMAR PROIECT:

0152

RELEVEU

RELEVEU

AMPLASAMENT:

Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI,
Cladire magazie,
Nr. inv. 110322.

OBIECTIV:


RELEVEU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA
EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE
REPARATII SI AMENAJARE

BENEFICIAR:


S.C. CONPET S.A.

DATA REALIZARII
DOCUMENTAȚIEI:

OCTOMBRIE 2015



Autor:



DIMA GEORGIAN MIRCEA
Arhitect TNA6724



Ordinul Arhitecților
din România


PREZENTUL DOCUMENT ESTE COPIA ORIGINALULUI SAU AL CĂRUI AUTOR ESTE S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.
UTILIZAREA SA TOTALA SAU PARTIALA, ASA CA SI ORICE REPRODUCERE SAU CEDARE CATRE TERȚI, VA NECESITA O AUTORIZARE ANTERIOARA EXPRESA DIN PARTEA AUTORILOR
SAI, ASTFEL FIIND INTERZISA ORICE MODIFICARE UNILATERALA A ACESTUIA.



**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

Lista de semnături

Intocmit, Arh. GEORGIAN MIRCEA DIMA – TNA 6724



Masurat, Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063 

Verificat, Ing. SANDU CORINA



**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

OPIS DOCUMENTATIE


NR CURENT	NR DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT
01		FOAIE DE CAPAT
02		LISTA DE SEMNATURI
03		OPIS DOCUMENTATIE
04		MEMORIU TEHNIC
05	A001	PLAN COTA $\pm 0,00$ PLAN INVELITOARE
06	A002	FATADA FRONTALA FATADA POSTERIOARA
07	A003	FATADA FATADA LATERALA STANGA FATADA FATADA LATERALA DREAPTA 1 FATADA FATADA LATERALA DREAPTA 2
08	A004	SECTIUNI A-A'; B-B'; C-C'
09	A005- A011	REPORTAJ FOTOGRAFIC 1- 6

Autor:



DIMA GEORGIAN MIRCEA

Arhitect TNA6724





**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

DOCUMENTATIE TEHNICĂ

NUMAR PROIECT:

0152

RELEVEU

MEMORIU TEHNIC RELEVEU

AMPLASAMENT:

Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI,
Cladire magazie,
Nr. inv. 110322.

OBIECTIV:

RELEVEU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA
EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE
REPARATII SI AMENAJARE

BENEFICIAR:


S.C. CONPET S.A.

DATA REALIZARII
DOCUMENTAȚIEI:

OCTOMBRIE 2015



Autor:



DIMA GEORGIAN MIRCEA
Arhitect TNA6724



Ordinul Arhi
tecților din R
omânia

PREZENTUL DOCUMENT ESTE COPIA ORIGINALULUI SAU AL CARUI AUTOR ESTE S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.
UTILIZAREA SA TOTALA SAU PARTIALA, ASA CA SI ORICE REPRODUCERE SAU CEDARE CATRE TERTI, VA NECESITA O AUTORIZARE ANTERIOARA EXPRESA DIN PARTEA AUTORILOR
SAI, ASTFEL FIIND INTERZISA ORICE MODIFICARE UNILATERALA A ACESTUIA.



**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

Capitolul I – Date generale

I.01 - Obiectul proiectului:

AMPLASAMENT:

Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI,
Cladire magazie,
Nr. inv. 110322.

OBIECTIV:

RELEVEU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA
EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE
REPARATII SI AMENAJARE

BENEFICIAR:

S.C. CONPET S.A.

DATA REALIZARII
DOCUMENTAȚIEI:


OCTOMBRIE 2015

Autor:



DIMA GEORGIAN MIRCEA


Arhitect TNA6724



Ordinul Arhitectilor din România



S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.



I.02 – DATE GENERALE:

La solicitarea beneficiarului, s-a solicitat realizarea lucrarilor de relevare a imobilului mai sus amintit.

Scopul realizarii prezentului relevu de arhitectura, este de a fi folosit in continuare la realizarea unor investitii de renovare/ consolidare a cladirii. Beneficiarul doreste in urmatoarea perioada, realizarea de lucrari de hidroizolare, anveloparea termica a cladirii (pereti si plafon) , igienizare (inlocuire finisaje interioare), inlocuire tamplarie usi, ferestre; inlocuire instalatii electrice.

I.03 – Caracteristicile constructiei:

- functiunea:	MAGAZIE
- dimensiuni maxime cladire:	14,86 X 41,69 m
- regim de inaltime:	PARTER
- H _{max.} cornisa (streasina) :	+5,49/ 3,49 m
- H _{max.} coama :	+3,36/ 2,41 m
- Suprafata Construita	= 466,69 mp;
- Suprafata Desfasurata	= 466,69 mp;
- Suprafata Utila	= 454,89 mp
- Suprafata comunicata de catre Beneficiar anterior masuratorii a fost de	= 48,00 mp

Constructia relevata se incadreaza la

CATEGORIA "C (normala)" DE IMPORTANTA.



Construcția pentru care se propune realizarea prezentului relevu nu este monument de arhitectură și nu prezintă particularități arhitectonice. Prin intervenția pe care beneficiarul preconizează a o realiza nu este afectat specificul arhitectonic al zonei.

I.04 – Elemente de trasare

Construcția propusă se află în interiorul proprietății beneficiarului, nefiind alipită pe niciuna din laturi de altă construcție sau de vreo limită a terenului.

Cota $\pm 0,00$ este la 5- 10 cm față de cota terenului sistematizat, acesta având o pantă ușoară. Înălțimea liberă a nivelului este de + 3,31/ 3,34 / 3,44 / 3,50/ 3,52/ m.

Capitolul II – Descrierea funcțională

Clădirea prezintă uși de acces din exterior, situate pe toate fațadele. Aceasta are următoarea configurație:

INCAPERE 1	38,52 mp
INCAPERE 2	44,49 mp
INCAPERE 3	25,45 mp
INCAPERE 4	33,21 mp
INCAPERE 5	34,00 mp
INCAPERE 6	50,88 mp
INCAPERE 7	33,27 mp
MAGAZIE 1	35,01 mp
MAGAZIE 2	14,76 mp
MAGAZIE 3	63,26 mp
MAGAZIE 4	16,81 mp
MAGAZIE 5	16,81 mp



Constructia este conformata functional astfel incat sa deserveasca necesitatile beneficiarului, cladire in care isi desfasoara activitatea. Cota ± 0.00 a parterului este ridicata de la nivelul terenului la cca 5- 10 cm.

Capitolul III – Solutii constructive si de finisaj

III.01 – Sistemul constructiv

Din studiul cladirii, rezulta ca a fost construita in etape sau ca asupra acesteia au fost realizate mai multe interventii in decursul timpului.

Presupunem ca in faza initiala, cladirea avea un acoperis terasa, care ulterior a fost modificat, astfel ajungand in forma actuala prin adaugarea unei sarpante metalice peste care a fost dispusa invelitoarea din placi de azbociment.

Din investigarile realizate fara a fi destructive, rezulta ca avem de a face cu o structura din Pereti portanti de caramida- pe alocuri cu samburi din Beton Armat, peste care este asezat planseul de Beton Armat.

Partial cladirea este construita din profile metalice sau panouri de tabla cutata.

Starea actuala a cladirii se datoreaza conditiilor, materialelor si tehnologiei anilor 1950 cand a fost construita si degradarii in timp a cladirii.

III.02 – Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Inchiderile exterioare sunt realizate din pereti portanti din caramida, sau din panouri de tabla ondulata.

Compartimentarile interioare sunt realizate tot din pereti portanti din caramida.



III.03 – Finisaje

La interior, cladirea este tratata simplu, cu tencuieli driscuite de mortar, si zugraveli simple. Pardoseaua din beton sclivisit indeplineste functia pentru care a fost creata si se afla in stare satisfactoare.

Tamplaria exterioara si interioara este din profile metalice, in cazul ferestrelor, fiind fixa si cu sticla simpla. Usile sunt metalice, confectionate rudimentar, si dotate cu sistem antifurt.

III.04 – Finisajele exterioare

La exterior cladirea este finisata simplu cu o tencuiala driscuita, zugravita in culoarea alba (a se vedea reportajul fotografic atasat la prezenta documentatie).

III.05 – Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul in varianta initiala a cladirii construita in faza initiala a fost tip terasa, dar probabil in anii anteriori, datorita unor infiltratii, in urma realizarii unor renovari au fost construita o sarpanta din profile metalice pe care este dispusa invelitoarea din placi de azbociment aflate intr-o stare avansata de degradare. Pantele acoperisului sunt de aproximativ 39% / 31%.

III.06 – Cosurile de fum

Nu este cazul.



Capitolul IV – Indepinirea cerintelor de calitate

IV.01 – Cerinta „A” REZISTENTA si STABILITATE

- La momentul actual cladirea nu prezinta semne de oboseala sau de deteriorare importante, avand in vedere ca renovarea fatadelor este relativ recenta.
- De asemenea nici la interior nu au fost detectate fisuri sau crapaturi relevante.
- Planseul, la o examinare vizuala nu prezinta deteriorari sau deformari relevante.
- In cazul interventiei asupra cladirii, se va recomanda realizarea unei expertize tehnice de rezistenta. De asemenea se va avea in vedere faptul ca la data de astazi nu avem date constante in ce priveste realizarea fundatiilor cladirii. Expertul evaluator structurist, va decide daca pentru lucrarile descrise in prezentul memoriu respectiv lucrarile de reparatie si igienizare este necesara interventia asupra fundatiei existente. Odata cu realizarea expertizei de structura se va afla si adancimea de fundare.

IV.02 – Cerinta „B” SIGURANTA si EXPLOATARE

Obiectivul respecta reglementarile tehnice de proiectare in vigoare pentru eliminarea cauzelor care pot conduce la accidentarea utilizatorilor in timpul desfasurarii activitatilor cotidiene sau a unor lucrari de intretinere si curatenie.

- Stratul de uzura al pardoselilor in stare umeda sau uscata este realizat din materiale antiderapante, având coeficient de frecare de minim 0,4.
- Suprafata peretilor nu prezinta proeminente, muchii taioase sau alte surse de ranire, agatare, lovire.

IV.03 – Cerinta „C” SIGURANTA LA FOC

Cladirea respecta prevederile referitoare la prevenire si stingerea incendiilor cuprinse in "Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului-indicator P118/99.



S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.

In conformitate cu aceste prevederi constructia relevata are gradul III rezistenta la foc, prezinta un risc mic de incendiu.

IV.04 – Cerinta „D”

a) Igiena si sanatatea oamenilor

- Cladirea, prin conformatia ei protejeaza utilizatorii fata de eventualele noxe din exterior, cu tamplarie metalica etanseizata prin chituire.
 - Cladirea respecta cerintele pentru spatiile destinate desfasurarii activitatii la ora actuala.
 - Ventilarea spatiilor se realizeaza pe cale naturala cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare.
 - Finisajele prevazute in documentatie, atat in interior cat si la exterior, se afla in stare satisfacatoare si nu degaja noxe.
- Cladirea relevata nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea ocupantilor, a vecinatatilor si a mediului inconjurator.
- **Alimentarea cu apa:** in urma realizarii releveului nu au fost observate bransamente.
 - **Canalizare:** in urma realizarii releveului nu au fost observate bransamente.
 - **Alimentarea cu energie electrica:** cladirea este racordata la reseaua de electricitate aflata pe proprietatea beneficiarului.
 - **Alimentarea cu energie termica:** in urma realizarii releveului nu au fost observate bransamente.

b) Refacerea si protectia mediului

- Apele pluviale se scurg pe terenul dimprejurul cladirii.



IV.05 – Cerinta „E”

Prin functiunea pe care o are cladirea, nu este necesar a se realiza operatii de termoizolare.

a) Izolarea termica si economia de energie

Nu este cazul.

In cazul in care se va dori schimbarea destinatiei cladirii, se va avea in vedere necesitatea unei eventuale anvelopari.

b) Izolarea hidrofuga

- La momentul actual cladirea beneficiaza de o invelitoare din placi de azbociment, care se afla intr-o stare precara ai pentru care se estimeaza ca in viitorul apropiat va necesita lucrari de refacere.
- Pentru izolarea hidrofuga se va respecta normativul C112-85

IV.06 – Cerinta „F” – Protectia la zgomot

- Cladirea respecta standardul SR6156 privind limitele admisibile de zgomot, pentru activitatea care se desfasoara in aceasta-depozitare.
- Stratificatia peretilor exteriori si grosimea lor asigura un confort acustic adecvat in interior
- Geamul utilizat la ferestre este geam simplu, intr-un singur strat si nu asigura izolarea fonica minima.

Nu au fost disponibile informatii cu privire la urmarirea comportarii in timp a constructiei respectiv jurnalul evenimentelor; foile completate din registru de evidenta aflat la Cartea Tehnica a Constructiei cu privire la graficul de reparatii curente si reparatii capitale; informatii cu privire la eventuale accidente tehnice care privesc constructia vizata, care au avut avut loc in trecut si au fost remendiate intre timp deci urmele acestora nu ar mai fi vizibile astazi ci doar apar consemnate (inundatii, tasari, foc, etc).

Alte detalii: An PIF 1954.



**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

**Capitolul V – Masurile de protectie civila (daca nu fac
obiectul unui memoriu tehnic specializat)**


Nu este cazul.



**Capitolul VI. recomandari privind lucrarile de reparatii
propane a se realiza:**

In urma discutiilor purtate cu Beneficiarul si a analizarii obiectivului, au rezultat ca fiind necesare urmatoarele lucrari:


- Reparatii tencuieli, igienizare pereti si tavane, zugraveli lavabile;
- Refacerea partiala a pardoselilor;
- Inlocuirea tamplariei actuale cu o o tamplarie din profile PVC cu sticla float.
- Inlocuirea invelitorii din placi de azbociment puternic avariata cu o invelitoare metalica.

Intocmit,
Georgian Mircea Dima
Arhitect TNA 6724







Descriere proiect: DELIVER PLACAS EXISTENTA IN NEDEBIA ESPARTACOS IN SCOLIA EXISTENTA IN COMUNA DE NEDEBIA DE DEPARTAMENT		
Beneficiar: ING. GORU LUC. BACALATESCU CL. MAGARETE CAL. 112923	Beneficiar: S.C. CONPET S.A.	
Descriere plan: PLAN COTA 2.00 PLAN ENVELOTOARE	Intenție: Ing. GORU Georgiana Maria - 706920 Responsabil: Ing. Tudor Vasile Costel - 706785-6786 Proiectant: Ing. Simona Costina	
A2		



FATADA PRINCIPALA
S. 1/50



FATADA POSTERIOARA
S. 1/50




SCHEMA POZITIONARE
S. 1/100




FATADA FRONTALA

[Handwritten signature]
 S.C. CONPET S.A.
 Cluj Napoca
 Cluj Napoca
 Cluj Napoca


Denumirea proiectului		S.C. CONPET S.A.	
Scriitorul proiectului		Scriitorul proiectului	
Data proiectului		Data proiectului	
FATADA FRONTALA		FATADA POSTERIOARA	
SCHEMA POZITIONARE		SCHEMA POZITIONARE	




FATADA LATERALA DREAPTA
S. 1/50



FATADA LATERALA STANGA 2
S. 1/50



SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/400




FATADA LATERALA STANGA 1
S. 1/50

Descriere proiect:
RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DEACURARI DE REPARATII



Amplasament:	Jud. GORJ, Loc. BARBATESI CL. MAGAZIE nr. Inv. 110322	Beneficiar:	S.C. CONPET S.A.
Director:	Ach. Dima Georgiana Maria - TNAG74	Intiner:	Ing. Tudor Ionel Catalin - RO-TR-002
Proiectant:	Ing. Tudor Ionel Catalin - RO-TR-002	Verificat:	Ing. Stoica Corina

Faza:	RELEVU	Plan Nr.:	A 004	Scara:	1/50	Proiect:	0152	Data Proiect:	OCT 2015
-------	--------	-----------	-------	--------	------	----------	------	---------------	----------



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
nr. inv. 110322
Georgian Mircea
DIMA
Arhitect
cu drept de semnatura

FOTO 1
PERSPECTIVA
FATADA LATERALA STANGA



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
nr. inv. 110322
Georgian Mircea
DIMA
Arhitect
cu drept de semnatura

FATADA FRONTALA
SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/400


FOTO 2
PERSPECTIVA
FATADA FRONTALA



Denumire proiect:
RELEVÉU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

Amplasament: Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI CI. MAGAZIE, nr.inv. 110322		Beneficiar: S.C.CONPET S.A.	
Demire plan: REPORTAJ FOTOGRAFIC 1		Intocmit: Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724	 S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.
		Masurat: Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063	
		Verificat: Ing. Sandu Corina	


Faza: RELEVÉU	Plan Nr: A 005	Scara: 1/50	Proiect: 0152	S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea sa totala sau partiala, reprodus sau cedare catre terti in alti scop decat cel pentru care a fost elaborat proiectul, necesita o autorizare anterioara expresa din partea autorilor sai, astfel fiind interzisa orice	Data Proiect: OCT. 2015
----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	--	--------------------------------



PROIECTANT
TNA6724
Georgian Mircea
DIMA
Arhitect
cu drept de semnatura

FOTO 3
PERSPECTIVA
FATADA FRONTALA
DREAPTA

FATADA LATERALA STANGA



FATADA POSTERIOARA

FATADA LATERALA DREAPTA 1


FATADA LATERALA DREAPTA 2

FOTO 3

FOTO 4

FATADA FRONTALA

SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/400



PROIECTANT
TNA6724
Georgian Mircea
DIMA
Arhitect
cu drept de semnatura

FOTO 4
FATADA DREAPTA



Denumire proiect:
RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

Amplasament: Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI CI. MAGAZIE, nr.inv. 110322			Beneficiar: S.C.CONPET S.A.		S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.
Demire plan: REPORTAJ FOTOGRAFIC 2			Intocmit: Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724		
			Masurat: Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063		
			Verificat: Ing. Sandu Corina		
Faza: RELEVU	Plan Nr: A 006	Scara: - / -	Proiect: 0152	S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorizata acest document. Utilizarea sa totala sau partiala, orice reproducere sau cedere catre terti in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat proiectul, necesita o autorizatie anterioara expresa din partea autorilor sai, astfel fiind interzisa orice modificare, reeditare sau altfel. Data Proiect: OCT. 2015	





FOTO 5
VEDERE FRONTALA





FOTO 6
VEDERE FRONTALA

SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/400

Denumire proiect:
RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

Amplasament: **Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI
CI. MAGAZIE,
nr.inv. 110322**

Beneficiar: **S.C.CONPET S.A.**

Demire plan: **REPORTAJ FOTOGRAFIC 3**

Intocmit: **Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724**

Masurat: **Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063**

Verificat: **Ing. Sandu Corina**



**S.C. APPRAISALS AND
CONSULTING DIVISION S.R.L.**

Faza: **RELEVU** Plan Nr: **A.007** Scara: **1** Proiect: **0452**

S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea sa totala sau partiala, orice reproducere sau cedare catre terti in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat este strict interzisa.



Data Proiect:

OCT 2015



ORDINUL ARHITECTURILOR
ROMANIA
6724
Georgian Mircea
DIMA
Arhitect
cu drept de semnătură

FOTO 7
INTERIOR ANTECAMERA



FATADA FRONTALA
SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/400

FOTO 8
INTERIOR HOL

Denumire proiect: **RELEVÉU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII**

Amplasament: **Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI
CL. MAGAZIE,
nr.inv. 110322**

Beneficiar: **S.C.CONPET S.A.**

Demire plan: **REPORTAJ FOTOGRAFIC 4**

Intocmit	Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724
Masurat	Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063
Verificat	Ing. Sandu Corina

Faza: **RELEVÉU** Plan Nr: **A 008** Scara: **1/** Proiect: **0152**

S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea sa totala sau partiala, orice reproducere sau citare catre terți in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat, precum si acceptarea autenticitatii expres din partea autorilor sai, astfel fiind interzisă orice

**S.C. APPRAISALS AND
CONSULTING DIVISION S.R.L.**

Data Proiect: **OCT. 2015**






FOTO 9
VEDERE POSTERIOARA



FATADA FRONTALA

SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/400

FOTO 10
INTERIOR ANTECAMERA

Denumire proiect: **RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII**

Amplasament: **Jud. GORJ, Loc. BARBATESI
CI. MAGAZIE,
nr.inv. 110322**

Beneficiar: **S.C.CONPET S.A.**

Demire plan: **REPORTAJ FOTOGRAFIC 5**

Intocmit	Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724	
Masurat	Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063	
Verificat	Ing. Sandu Corina	



Ordinul
Arhitectilor
din
Romania



**S.C. APPRAISALS AND
CONSULTING DIVISION S.R.L.**

Faza: **RELEVU** Plan Nr.: **A.000** Scara: **1** Proiect: **0152**

S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea sa
fara sa se faca referinta la firma sau persoana, orice reproducere sau citare catre terti in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat
constituie o incalcare a drepturilor de autor si este strict interzisa. Acesta este un document de lucru si nu trebuie sa fie folosit pentru alte scopuri decat cele pentru care a fost elaborat.

Data Proiect: **OCT. 2015**



FOTO 11- INTERIOR




FOTO 12- INTERIOR



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
6724
Georgian Mircea
DIMA
Arhitect
cu drept de semnatura

FATADA POSTERIOARA

FATADA LATERALA DREAPTA 1

FATADA LATERALA DREAPTA 2

FATADA LATERALA STANGA



FATADA FRONTALA

SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/400

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
6724
Georgian Mircea
DIMA
Arhitect
cu drept de semnatura

FOTO 13
INTERIOR



Ordinul
Arhitecților
din
România

Denumire proiect:
RELEVÉU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

Amplasament: **Jud. GORJ, Loc. BARBATESI
CI. MAGAZIE,
nr.inv. 110322**

Beneficiar: **S.C.CONPET S.A.**

Demire plan: **REPORTAJ FOTOGRAFIC 6**

Intocmit: **Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724**

Masurat: **Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063**

Verificat: **Ing. Sandu Corina**



**S.C. APPRAISALS AND
CONSULTING DIVISION S.R.L.**

Faza: **RELEVÉU** Plan Nr: **A 010** Scara: **/** Proiect: **0152**

S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea sa este la scara proiectului. Orice reproducere sau citare care este în alt scop decât cel pentru care a fost elaborat: proiectare, proiectare și executare, este expresă din partea autorilor săi, astfel încât înțelegerea oricărei

Data Proiect: **OCT. 2015**