

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. inreg.: 35211 / 06.10.2016

Referința: clarificari 1 DIALOG COMPETITIV – ETAPA I, organizat de CONPET SA in vederea atribuirii contractului de realizare a unei instalatii (sistem) pilot pentru detectarea si localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte Poiana Lacului-Siliste-Ploiesti (proiectare, furnizare, instalare, configurare, testare)

Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

1. Intrebare: Referitor la procedura de achizitie pentru **“Realizarea unei instalatii (sistem) pilot pentru detectarea si localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte Poiana Lacului-Siliste-Ploiesti (proiectare, furnizare, instalare, configurare, testare)”**, in Sectiunea III - Informatii tehnice, la capitolul 5, paragraful 5.1., „Descrierea metodei principale” se precizeaza faptul ca “Segmentele de retea - vor fi prevazute la fiecare capat cu masura de presiune - senzori de presiune conectati la controlere locale”.

Tinand cont de cele mentionate mai sus am dori sa stim daca aceasta solutie este impusa sau se pot oferi si solutii alternative precum “Fiber optic monitoring”.

Raspuns: Conform Caietului de Sarcini solutia propusa trebuie sa aiba 2 metode de detectie, sa respecte API 1130 si sa poata fi demonstrata a fi functionala in perioada de teste pe segmentul de conducta propus.

Va mulțumim.

DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica



SEF SERVICIU ACHIZITII

Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII

Sinziana Zecheru