

Nr. inreg.: 333 / 04. IAN. 2017

Referința: clarificari 2 DIALOG COMPETITIV – ETAPA II, organizat de CONPET SA in vederea atribuirii contractului de realizare a unei instalatii (sistem) pilot pentru detectarea si localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte Poiana Lacului-Siliste-Ploiesti (proiectare, furnizare, instalare, configurare, testare)

Urmare a clarificarilor solicitate de catre unul dintre candidatii calificati participanti la Etapa a II-a a dialogului competitiv, va comunicam urmatoarele:

1. Intrebare: Metoda principala se va testa pe un singur fir, sau pe amândouă fire paralele?

Raspuns: Candidatii calificati pot decide daca aplica o metoda sau doua. Testarea se va face pe un singur fir intre Poiana Lacului si Siliste.

2. Intrebare: Cum se planifica testarea metodei secundare? Este posibila obținerea datelor de tip debit in mod online, măsurate de Conpet in vederea folosirii lor in timpul testelor pentru calculul unei balanțe(de linie / volum / masa)? Instalarea unor debitmetre pentru un asemenea test, după părerea noastră, ar necesita resurse financiare si umane excesive.

Raspuns: Vezi raspuns intrebarea 1. Conpet poate furniza informatii de debit, temperatura, presiune de la skidul de masura propriu (in limbaj Modbus) in Poiana Lacului.

Va mulțumim.

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII
Exp.AP Sînziana Zecheru

