



Nota: Toate imbinarile sudate pentru conductoarele din banda de otel galvanizat - electrozi din teava din otel galvanizat,
— banda don otel galvanizat - banda din otel galvanizat si imbinarile cu suruburi se vor realiza conform cerintelor din STAS 4102-85.

			Proiectat	Tudorache Dan	
			Desenat	Radulescu Andrei	
			Verificat	Dragomir Mariana	
Rev.	Data	Descrierea reviziei	Aprobat	Lazaroaia Bogdan	
 CONPET BENEFICIAR: S.C. CONPET S.A. - PLOIESTI str. Anul 1848, nr. 1-3, 100559 Ploiesti, Jud. Prahova, Romania			 SWISO ELECTRIC S.R.L. Proiectare, executie, asistenta tehnica, service, PRAM	0,4 - 110 kV	
MODERNIZAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT EXTERIOR DIN DIVIZIA VEST SI DIVIZIA IMPORT					
DIVIZIA VEST: "STATIE DE POMPARE Barbatesti", amplasata in jud. Gorj, Sat Barbatesti					
Document: Detalii fixare a prizei de pamant					Rev.: 0
Document nr.: 004-CONPET-SWE-07-R0		Faza: PT + DE - Nr.: 04/2016	Fila: 1 din 1	Format: A3	Scara: %