


LEGENDA

COMBUSTIBIL VEHICULAT	TITEI
GRUPA DE EXPLOZIE	IIA
TEMP. DE INFLAMABILITATE	+30°C
LIMITE DE EXPLOZIBILITATE	
LEL	0.6% vol
LES	7 % vol
CLASA DE TEMPERATURA	T3

- ZONA 0(vezi detalii zonare)
- ZONA 1
- ZONA 2
- NECLASIFICATA

- Imprejmuire gard beton
- Imprejmuire gard plasa
- Taluz dig retentie
- Rigola scurgere
- Hidrants

- PST1 - PST2 - Pompa cu surub pentru titei
- MPT1 - MPT2 - Motor asincron pompa cu surub
- PDT-1 - Pompa duplex pentru titei
- MDT-1 - Motor asincron pompa duplex
- PDT-2 - Pompa duplex pentru titei
- MDT-2 - Motor asincron pompa duplex
- BP1 - BP4 - Buton dublu de comanda
- K1 - K3 - Comutator de iluminat
- DZ1 - DZ4 - Buton dublu de comanda
- LI - Corp de iluminat constructie antiexploziva n= 25, 250w
- LN - Corp de iluminat constructie antiexploziva n=21, 250w
- LII - Corp de iluminat constructie antiexploziva n= 1, 400w
- CAA1 - CAA2 - Cofert antiexploziv cu ampermetru
- R1 - R4 - Rezervoare stocare titei
- Stalp de beton SE4

				Proiectat	Tudorache Dan	
				Desenat	Radulescu Andrei	
				Verificat	Dragomir Mariana	
Rev.	Data	Descrierea reviziei		Aprobat	Lazaroaia Bogdan	
		BENEFICIAR: S.C. CONPET S.A. - PLOIESTI str. Anul 1848, nr. 1-3, 100559 Ploiesti, Jud. Prahova, Romania			S.C. SWISO ELECTRIC S.R.L. Proiectare, executie, asistenta tehnica, service, PRAM	0,4 - 110 kV
MODERNIZAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT EXTERIOR DIN DIVIZIA EST SI DIVIZIA SUD						
DIVIZIA EST: "STATIE DE POMPARE BAICOI", amplasata in jud. Prahova, Orasul Baicoi						
Document: Plan de situatie						Rev.: 0
Document nr.: 013-CONPET-SWE-01-R0		Faza: PT + DE - Nr.: 13/2016		Fila: 1 din 1	Format: A3	Scara: 1:1000