
 Mobil Industrial AG <small>ISO 9001 Certificat nr. 240</small>	Instalația: 013 - Otești	Doc. Nr. 013-201-116			Pagina 1 din 2	
		Rev. ①	Data Sept.2016	Autor A.M	Verif. F.M.	Aprob. A.M.
Beneficiar: S.C. CONPET S.A. PLOIEȘTI	Denumirea proiectului: Modernizare sistem de monitorizare	①	Sept.2016			
		②				

IV. DETALII DE EXECUȚIE (DE)

Modernizarea sistemului de monitorizare
vibrații și temperaturi
la utilajele de pompare din stația OTEȘTI

CONEXIUNI LA BARIERE

 ISO 9001 Certificat nr. 240	Instalația: 013 - Otești	Doc. Nr.			Pagina	
		013-201-116			2 din 2	
Beneficiar: S.C. CONPET S.A. PLOIEȘTI	Denumirea proiectului: Modernizare sistem de monitorizare	Rev.	Data	Autor	Verif.	Aprob.
		①	Sept.2016	A.M	F.M.	A.M.
		②	Sept.2016			

Conexiunea barierelor la panoul frontal (Șir de cleme TB2)

Bariera	Tip	Borna	Denumire semnal	Param	TB2	Destinație
B1	MTL787	1+	+24VB (PS2)	V1	9	+24VB
		2-	M1/IN1+	VI001	1	M1/101
B2	MTL787	1+	+24VB (PS2)	V2	9	+24VB
		2-	M1/IN2+	VI002	2	M1/102
B3	MTL3041	1+	M1/IN3+	T1	3	M1/103
		2-	-24VB (PS2)	TI006	10	-24VB (PS2)
		3+	+24VB (PS2)		9	+24VB (PS2)
		4-	-24VB (PS2)		10	-24VB (PS2)
B4	MTL3041	1+	M1/IN4+	T2	4	M1/104
		2-	-24VB (PS2)	TI007	10	-24VB (PS2)
		3+	+24VB (PS2)		9	+24VB (PS2)
		4-	-24VB (PS2)		10	-24VB (PS2)
B5	MTL755	1+	RT1/1	INT69/1		RT1/1
		2-	RT1/2			RT1/2
B6	IS111-1A	1+	+24VB (PS2)	V1	9	+24VB
		2-	M2/IN1+	VI005	5	M2/101
B7	IS111-1A	1+	+24VB (PS2)	V2	9	+24VB
		2-	M2/IN2+	VI006	6	M2/102
B8	MTL3041	1+	M2/IN3+	T1	7	M2/103
		2-	-24VB (PS2)	TI011	10	-24VB (PS2)
		3+	+24VB (PS2)		9	+24VB (PS2)
		4-	-24VB (PS2)		10	-24VB (PS2)
B9	MTL3041	1+	M2/IN4+	T2	8	M2/104
		2-	-24VB (PS2)	TI012	10	-24VB (PS2)
		3+	+24VB (PS2)		9	+24VB (PS2)
		4-	-24VB (PS2)		10	-24VB (PS2)
B10	IS111-1A	1+	RT2/1	INT69/2		RT2/1
		2-	RT2/2			RT2/2

LEGENDĂ

RED - Conductor UL 1015, CSA TEW-105, AWG22 (7X30) - PVC culoare roșie
 BLUE- Conductor UL 1015, CSA TEW-105, AWG22 (7X30) - PVC culoare albastră
 WHITE - Conductor UL 1015, CSA TEW-105, AWG22 (7X30) - PVC culoare albă