

Nr. inreg.: 440561 05. DEC. 2016

Referința: Achiziție directă organizată de CONPET SA, în vederea atribuirii **Modernizarea automatizării rezervoarelor de scursori stația A și stația B Stația pompăre Calareți**

Ca urmare a clarificarilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la invitația de participare nr 43777/29.11.2016, va comunicăm următoarele:

Intrebare - Legat de lucrarea- Modernizare automatizari rezervoare de scursori stația A și stația B Stația pompăre Calareți, am dori mai multe detalii:

a) Tip bazin (forma și dimensiuni, închis, deschis)

Răspuns a) – Bazinul este rezervor metalic îngropat având capacitate rezervor A-90mc și rezervor B-60mc, vas închis cu guri de vizitare și rasuflătoare (nu este sub presiune). Forma- aproximativ, cazan de cale ferată.

b) Temperatura din bazin

Răspuns b)- temperatura din bazin este temperatura ambiantă.

c) Natura lichidului

Răspuns c)- natura lichidului reprezintă scursori provenite de la etansările pompelor principale ale stației A și ale stației B, deci titei cu până la 1% apă.

d) Comanda electrică pentru cele 2 stații (A respectiv B) este în același loc ?

Răspuns d) - da, comanda electrică pleacă din două tablouri care cuprind automatizarea pompelor (schema lor este disponibilă) tablouri aflate la 20 m unul de altul în casa de control a stațiilor respective .

DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica



SEF SERVICIU ACHIZITII

Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII

Exp. AP. Corina Iosif