
 <b>Mobil Industrial AG</b> <small>ISO 9001 Certificat nr. 240</small>	<b>Instalația:</b>  006 - Țicleni	<b>Doc. Nr.</b>  006-201-106			<b>Pagina</b>  1 din 2	
		<b>Rev.</b> ①	<b>Data</b> Oct.2016	<b>Autor</b> A.M	<b>Verif.</b> F.M.	<b>Aprob.</b> A.M.
<b>Beneficiar:</b>  CONPET S.A. PLOIEȘTI	<b>Denumirea proiectului:</b>  Modernizare sistem de monitorizare	①				
		②				

## IV. DETALII DE EXECUȚIE (DE)

Modernizarea sistemului de monitorizare  
vibrații și temperaturi  
la utilajele de pompare din stația ȚICLENI

### CONEXIUNI J2 LA SC2 (STAȚIA ELECTRICĂ – PANOUL FRONTAL)

 <b>Mobil Industrial AG</b> ISO 9001 Certificat nr. 240	Instalația:  <b>006 - Țicleni</b>	Doc. Nr.			Pagina	
		<b>006-201-106</b>			<b>2 din 2</b>	
Beneficiar:  <b>CONPET S.A. PLOIEȘTI</b>	Denumirea proiectului:  <b>Modernizare sistem de monitorizare</b>	Rev.	Data	Autor	Verif.	Aprob.
		①	Oct.2016	A.M	F.M.	A.M.
		②				

## 1 Conexiuni J2 LA SC2

J2	Destinație	Utilaj	Conductor
J2/70	SC2/1	PA-001A	BROWN-2
J2/71		Contact blocare la Stația Electrică	
J2/72			
J2/73	SC2/2		BROWN-2
J2/74	SC2/3	PA-001B	BROWN-2
J2/75		Contact blocare la Stația Electrică	
J2/76			
J2/77	SC2/4		BROWN-2
J2/78	SC2/5	PA-002A	BROWN-2
J2/79		Contact blocare la Stația Electrică	
J2/80			
J2/81	SC2/6		BROWN-2
J2/82	SC2/7	PA-002B	BROWN-2
J2/83		Contact blocare la Stația Electrică	
J2/84			
J2/85	SC2/8		BROWN-2

### LEGENDĂ

BROWN-2 - Conductor UL 1015, CSA TEW-105, AWG22 (7X30) - PVC culoare maro



Terminalele prezintă pericol de electrocutare!