

Nr. inreg.: 11362 / 21. MAR. 2017

Referință: Achiziția directă organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de servicii ce are ca obiect „Verificare echipament electroizolant de protecție” – Lot. 1, 2, 3, 4.

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, va comunicăm următoarele:

Întrebare 1: Va rugăm să ne comunicați tipul prăjinilor care se vor supune încercărilor/ (tensiunile de utilizare și dimensiuni).

Răspuns 1: Tipul de Prăjini folosite sunt: ROMIND PTU 20-35 R, folosite împreună cu detector DTCIER/P 6-35 KV sau cu detector SURETECH HV/PT.

Întrebare 2: Ținând seamă de solicitarea menționată la art. nr 1.7 din Caietul de sarcini, va rugăm să precizați dacă permiteți efectuarea de verificări periodice în laboratoare de încercări acreditate de RENAR conform legislației naționale în vigoare.

Răspuns 2: Suntem de acord cu efectuarea de verificări periodice în laboratoare de încercări acreditate de RENAR.

Va mulțumim.

SEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica

SEF SERVICIU ACHIZITII

Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII

Exp. AP. ing. Mihail Laura

