

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. inreg.: 17493/05.05.2017

Referința: procedura simplificată pentru achiziția cu obiect "Modernizarea centrală termică și rețea termoficare – Rampa încărcare țiței Marghita"

Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au examinat documentația de atribuire pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea nr. 1: "Conform fișei tehnice F.th.I-O1 - "Cazan abur 1.5 t/h; 8/10 bar" avem specificația: Presiune maxima de lucru: 8/10 bar și Temperatura maximă abur: 194°C. Vă rugăm să ne comunicați de care din cei doi parametri trebuie ținut cont având în vedere că dacă se ține cont de temperatura maximă abur 194°C presiunea maximă de lucru va fi mai mare de 8-10 bar?"

Răspuns: Parametrul de care se va ține cont va fi presiunea maxima de lucru de 8-10 bar.

Întrebarea nr. 2: " Conform listei de materiale eferentă rețelelor de termoficare în secțiunea EII avem.....

EII		Robinet cu ventil Pn 16; Tlucru=200grd preizolat '			
		inclusiv flanse(otel) avand Dn:			
		Dn 15 ansamblu cu teu redus	buc	5	19,25
		Dn 15 ansamblu cuoalacondens	buc	4	18
		Dn 25ansamblu cu teu redus	buc	3	32,5
		Dn 25ansamblu cuoalacondens	buc	2	31
		Dn 50ansamblu cu teu eegal	buc	8	49
		Dn65	buc	2	80
		Dn 50separatie traseu- rezervoare	buc	8	49
		Dn 40-obturator sferic Pn16-200grd	buc	2	41
		Robinet retinere Pn16/25-200grd			
		Dn50	buc	1	51
		TOTAL EII	buc		1404,75

Vă rugăm explicitati ce reprezintă aceste repere și dacă în prețul lor trebuie cuprinse și contraflanșele l teu redus l teu egal sau dacă acestea se regăsesc la celelalte secțiuni."

Răspuns: Da, trebuie incluse.

Întrebarea nr. 3: "Vă rugăm clarificați modul de prezentare a devizului ofertă aferent instalației de utilizare gaze naturale întrucât formularul F3 existent în cadrul VOL III - OFERTARE conține o singură poziție YC01 care reprezintă "diferență preț material", pe această valoarea urmând a se adăuga doar cheltuieli indirecte și profit . Totodată în cadrul aceluiași volum avem o listă de cantități de lucrări întocmită de S.C. SANMAR INSTAL SRI care conține o descriere detaliată a materialelor și lucrărilor care urmează a se executa , listă de cantități însă fără încadrări de norme de deviz.

Totodată facem mențiunea că în Fișa de date se face specificația "Ofertanti; vor respecta întocmai cantitățile articolelor de deviz stabilite de proiectant".

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Răspuns: Forma de prezentare a devizului va fi conform proiect SANMAR, fără încadrare în art. de deviz, ci cu valori pentru fiecare operație și material precizat de proiectantul SANMAR, cu încheiere corespunzătoare de deviz.

Întrebarea nr. 4: "Vă rugăm precizați dacă pentru prezentarea devizului economic pe suport magnetic se acceptă fișier *.isam având în vedere că tipul fișierelor indicate de dvs. este specific aplicației **Doclib** iar societatea noastră folosește pentru întocmirea devizelor de lucrări aplicația **IntelSoft**."

Răspuns: În cazul în care devizul economic nu se poate prezenta în Doclib, va se accepta și prezentarea devizului în format Excel.

Întrebarea nr. 5: "Vă rugăm precizați dacă pentru îndeplinirea cerinței privind experiența similară autoritatea contractantă acceptă în loc de formularul "Anexa 2 - RECOMANDARE" prezentarea formularului "CERTIFICAT CONSTATATOR" ștampilat de beneficiarul lucrării, care confirmă calitatea lucrărilor executate."

Răspuns: Pentru îndeplinirea cerinței privind experiența similară se acceptă și prezentarea formularului "CERTIFICAT CONSTATATOR", ștampilat de beneficiarul lucrării, care confirmă calitatea lucrărilor executate.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus. Restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu



SERVICIU ACHIZIȚII
Exp. AP. Agripina Tîrcavu