

Nr. înreg.: 2/577 / 30. MAI. 2017

**Referința:** Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect – lucrări de modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia import și divizia vest – 7 loturi și anume: "Lotul 1 - Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia import și divizia vest – Rampa Biled. Lotul 2 - Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia import și divizia vest – Rampa Pecica. Lotul 3 - Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia import și divizia vest – Stația Orlești. Lotul 4 - Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia import și divizia vest – Stația Țicleni. Lotul 5 - Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia import și divizia vest – Stația Constanța. Lotul 6 - Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia import și divizia vest – Stația Calareți. Lotul 7 - Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia import și divizia vest – Stația Bărăganu"

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

**Întrebarea 1:** Vă rugăm să precizați la "Lotul 3 - Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia import și divizia vest – Stația Orlești". în antemasuratoarea 129208 "Instalație de iluminat", la poziția 25 W2G07A# Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat sănt cu trecere prin țevi de protecție, cu tracțiune manuală secțiunea până la 4x16mm<sup>2</sup>, fără obstacole sau cu greutatea specifică până la 1,4kg/m – 740 m și la procurare material poziția 25 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 6 U S 8778 – 458.5 m. Vă rugăm să ne comunicați cantitatea corectă de procurare și montaj.

**Răspuns 1:** Pentru "Lotul 3 - Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia import și divizia vest – Stația Orlești". în antemasuratoarea 129208 "Instalație de iluminat", la poziția 25 - W2G07A# norma montaj și poziția 25 – 4803034 norma material, se vor cota următoarele cantități:

- 25 - W2G07A# Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din cupru de 1KV, – **740 m**  
pozat șanț cu trecere prin țevi de protecție, cu tracțiune manuală secțiunea până la 4x16mm<sup>2</sup>, fără obstacole sau cu greutatea specifică până la 1,4kg/m
- 25 - 4803034 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 6 U S 8778 – **758.50 m**

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

**ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL**  
Ec. Curteanu Veronica

Șef Serviciu Achiziții  
Ing. Florina Popescu

Serviciu Achiziții  
Exp AP Camelia Barbu

