


DET. 4 TRAVERSARE PARAUL PASCOV CU COND. TITEI  $\phi 10 \frac{3}{4}$ " PROIECTATA F1  
IN ZONA LOCALITATII ADANCA-BUCSANI

SCARA 1:100




NOTA

- Amplasarea traversarii se va face conf. planului tehnologic
- Clasa de importanta conform STAS 4273/83--IV
- Clasa de importanta conform normativului P100/1-06-IV
- Categoria de importanta conform HGR 766-97 este "C"
- Controlul sudurilor pe portiunea traversarii se va face cu radiatii penetrante sau ultrasunete 100%

NUMAR PICHET	42	43	44
COTA TEREN	223.18	219.43	223.04
DISTANTA INTRE PICHETI		3.11	3.76
DISTANTA CUMULATA	0.00	3.11	6.87

VEDERE IN PLAN

SCARA 1:500



PLANURI DE REFERINTA

- PLAN TOPOGRAFIC COND. PROIECTATA F1: ZR-0680 FILA 4
- PLAN SITUATIE SI PROFIL LONGITUDINAL COND. PROIECTATA F1: ZR-0682 FILA 4
- DET.4 TRAVERSARE PARAUL PASCOV CU COND. PROIECTATA F1: ZR-0686
- PLAN MONTAJ CONDUCTA TITEI  $\phi 10 \frac{3}{4}$ " PROIECTATA F1: ZO-0762 FILA 4, REV.1

SERVICIUL PROMAR

Termen de pastrare 160/10ani/ I.9.b

Tehn.CONSTANTINESCU R.	Ing. ILIE M.	Ing. RADUTA D.	Ing. TOADER N.
PROIECTAT	VERIFICAT	APROBAT	SEF PROIECT
1	02.2017	EMIS PENTRU APROBARE	
0	11.2016	EMIS PENTRU APROBARE	
REV	DATA	DESCRIEREA REVIZIEI	
FORMAT A3	DATA PRIMEI EDITII 11.2016	SCARA: 1:100	FISIER ZO0766.01

CLIENT:



**S.C. CONPET S.A.**  
**PLOIESTI**

PROIECTANT



**PETROSTAR S.A.**  
CALEA BUCURESTI NR.: 37  
PLOIESTI, 2000 ROMANIA  
COD UNIC: 1360296

PROIECT NR.160/4924

INLOCUIRE CONDUCTA TITEI  $\phi 10 \frac{3}{4}$ " F1+F2 POIANA LACULUI-SILISTE-PLOIESTI IN ZONA  
SUPRATRAVERSARE CANAL DE IRIGATII, LOC. BUCSANI SI DJ. 720 A ADANCA-BUCSANI, JUD.DAMBOVITA,  
PE O LUNGIME DE CCA. 2300m PE FIECARE FIR

DET. 4 TRAVERSARE PARAUL PASCOV CU COND. TITEI  $\phi 10 \frac{3}{4}$ " PROIECTATA F1  
IN ZONA LOCALITATII ADANCA-BUCSANI

DESEN NR. ZO-0766

FILA 1 DIN 1 REVIZIA 1