



**NOTA:**

- PROTECTIA ANTICOROSIVA SE VA EXECUTA ASTFEL:  
CU DOUA STRATURI DE GRUND  
CU DOUA STRATURI DE EMAIL
- CAMINUL DE EVIDENTIARE A SCURGERILOR VA FI ISOLAT LA EXTERIOR CU  
IZOLATIE DE TIP „FOARTE INTARI” CONFORM STAS 7335/3-86.
- INALTIMEA „H” A CAMINULUI SE VA CORELA CU PLANUL DE PROFIL DIN PROIECT.
- SUDURILE VOR FI EXECUTATE CONFORM NORMATIV C150-99 NIVEL D DE ACCEPTARE
- TOATE MUCHILE ASCUTITE VOR FI TESTATE 1X45°.
- TOLERANTE PENTRU IMBINARILE SUDATE CONFORM SR EN ISO 13920:1998
- LISTA STANDEARDELOR APLICABILE IN PROIECT SE REGASESTE  
IN CAETUL DE SARCINI AL PREZENTULUI PROIECT.

- Domeniul de verificare conform HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, este A2.

[illegible]