

Nr. înreg.: 23324 / 13.IUN. 2017

Referință: clarificări 3 – procedură simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție a lucrărilor pentru obiectivele:

LOT 1 - punere în siguranță a conductelor ϕ 6 5/8" Urlați-Ploiești și ϕ 4" suport fibră optică la subtraversare râu Teleajen, Etapa 2 – lucrări hidrotehnice pentru protecția conductelor la traversarea râului Teleajen

LOT 2 – punere în siguranță a conductei de 10 3/4" F1 Bărbătești-Orlești în zonele: localitatea Verdea, comuna Amărăști, sat Verdea, jud. Vâlcea și localitatea Orlești, cu următoarele obiecte: Obiect 1: Prag de fund pe torent în localitatea Verdea (Glavile) și Obiect 2: Înlocuire tronson în lungime de cca. 330 m din conducta de transport țigăi ϕ 10 3/4" F1 Bărbătești-Orlești în zona localității Orlești (Dealul Orleștilor)

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Vă rugăm să ne transmiteți dacă sunteți de acord cu ofertarea de țeavă sudată longitudinal 273,1 x 7,1 mm, L360N, PSL2, preizolată cu PE extrudată tip N-v, grosime 2,4 mm.

Răspuns: Suntem de acord cu ofertarea de țeavă sudată longitudinal 273,1 x 7,1 mm, L360N, PSL2, preizolată cu PE extrudată tip N-v, grosime 2,4 mm.

Vă mulțumim.

SEF SERVICIUL ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp. A.P. Sînziana Zecheru