

Nr. inreg.: 24267/ 19.IUN. 2017

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de servicii elaborare proiect tehnic pentru următoarele obiective: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, județul Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului Ochiuri, județul Dâmbovița.

Urmare a clarificarilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Cu privire la **Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Ochiuri:**

Intrebare 1: În caietul de sarcini Capitolul 2. Obiectiv – întocmire studiu de soluție în vederea posibilității de alimentare la tensiunea de 0.4kV și obținere Aviz Tehnic de Racordare;

Din exprimarea de mai sus rezultă că se dorește un post de transformare nou dedicat noului sistem de pompare. La vizita pe amplasament s-a afirmat că alimentarea se face dintr-un post de transformare comun cu OMV – Petrom și se poate păstra soluția existentă. - Vă rog să clarificați.

Raspuns 1: Se vor respecta cerințele din caietul de sarcini.

Intrebare 2: În caietul de sarcini Capitolul 2. Obiectiv – întocmire studiu de soluție în vederea posibilității de alimentare la tensiunea de 0.4kV și obținere Aviz Tehnic de Racordare;

Chiar dacă legislația permite firmelor atestate să întocmească astfel de studii există o practică nescrisă în piață și ar putea exista „probleme” ce ar duce la întârzierea proiectului.

Din experiența noastră studiile de soluție se fac de către operatorul de distribuție energie electrică în baza unui memoriu tehnic (din care să reiasă consumatorii și necesarul de putere) întocmit de proiectant. – Vă rog să clarificați.

Raspuns 2: Se vor respecta cerințele din caietul de sarcini.

Intrebare 3: În caietul de sarcini Capitolul 2. Obiectiv – întocmire studiu de soluție în vederea posibilității de alimentare la tensiunea de 0.4kV și obținere Aviz Tehnic de Racordare;

Pentru întocmirea de studii de soluție societatea trebuie să fie Atestată ANRE. Societatea noastră este în acest moment în curs de atestare ANRE tip C1A și estimăm că la momentul desfășurării contractului (în cazul în care vom fi declarați castigatorii) vom avea acest Atestat.

Este un criteriu eliminatoriu faptul că nu suntem Atestați, sau se poate accepta dovada depunerii dosarului la ANRE?

Raspuns 3: Se vor respecta cerințele ORDINULUI Nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice.

Intrebare 4: Modulul Campus Tip C2 se va refolosi? Sau este necesar un container nou care să includă și grupul sanitar?

Raspuns 4 : Este necesar un container nou care să includă și grupul sanitar.

Intrebare 5: Taxele la autoritati pentru avize, acorduri si autorizatii sunt in scopul contractorului sau vor fi achitate de catre Conpet?

Raspuns 5: Taxele la autoritati pentru avize, acorduri si autorizatii sunt în sarcina contractorului, vor fi achitate de către contractor și decontate de către CONPET.

Intrebare 6: In caietul de sarcini se face referire la formularul FC-20-45 Ed. 5. Va rugam sa il puneti la dispozitie deoarece nu este anexat asa cum este specificat in caietul de sarcini.

Raspuns 6: Formularul FC-20-45 Ed. 5 va fi pus la dispozitia d-voastră la momentul încheierii contractului.

Intrebare 7: Va rog sa precizati daca exista vreo limitare in ceea ce priveste gabaritul skidului.

Raspuns 7: Nu există nici o limitare în ceea ce privește gabaritul skidului.

Cu privire la **Modernizarea sistemului de pompare a țiteiului din statia de pompare Potlogi:**

Intrebare 1: In caietul de sarcini Capitolul 2. Obiectiv – intocmire studiu de solutie in vederea posibilitatii de alimentare la tensiunea de 0.4kV si obtinere Aviz Tehnic de Racordare;

Din exprimarea de mai sus rezulta ca se doreste un post de transformare nou dedicat noului sistem de pompare. La vizita pe amplasament s-a afirmat ca alimentarea se face dintr-un post de transformare comun cu OMV – Petrom si se poate pastra solutia existenta. - Va rog sa clarificati.

Raspuns 1: Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini.

Intrebare 2: In caietul de sarcini Capitolul 2. Obiectiv – intocmire studiu de solutie in vederea posibilitatii de alimentare la tensiunea de 0.4kV si obtinere Aviz Tehnic de Racordare;

Chiar daca legislatia permite firmelor atestate sa intocmeasca astfel de studii exista o practica nescrisa in piata si ar putea exista „probleme” ce ar duce la intarzierea proiectului.

Din experienta noastra studiile de solutie se fac de catre operatorul de distributie energie electrica in baza unui memoriu tehnic (din care sa reiasa consumatorii si necesarul de putere) intocmit de proiectant. – Va rog sa clarificati.

Raspuns 2: Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini.

Intrebare 3: In caietul de sarcini Capitolul 2. Obiectiv – intocmire studiu de solutie in vederea posibilitatii de alimentare la tensiunea de 0.4kV si obtinere Aviz Tehnic de Racordare;

Pentru intocmirea de studii de solutie societatea trebuie sa fie Atestata ANRE. Societatea noastra este in acest moment in curs de atestare ANRE tip C1A si estimam ca la momentul desfasurarii contractului (in cazul in care vom fi declarati castigatori) vom avea acest Atestat.

Este un criteriu eliminatoriu faptul ca nu suntem Atestati, sau se poate accepta dovada depunerii dosarului la ANRE?

Raspuns 3: Se vor respecta cerintele ORDINULUI Nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.

Intrebare 4: Modulul Campus Tip C se va refolosi? Sau este necesar un container nou care a include si grupul sanitar?

Raspuns 4: Este necesar un container nou care să includă și grupul sanitar.

Intrebare 5: Taxele la autoritati pentru avize, acorduri si autorizatii sunt in scopul contractorului sau vor fi achitate de catre Conpet?

Raspuns 5: Taxele la autoritati pentru avize, acorduri si autorizatii sunt în sarcina contractorului, vor fi achitate de către contractor și decontate de către CONPET.

Intrebare 6: In caietul de sarcini se face referire la formularul FC-20-45 Ed. 5. Va rugam sa il puneti la dispozitie deoarece nu este anexat asa cum este specificat in caietul de sarcini.

Raspuns 6: Formularul FC-20-45 Ed. 5 va fi pus la dispozitia dvs. la momentul încheierii contractului.



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

Intrebare 7: Avand in vedere ca in caietul de sarcini se cere imprejmuire, sa intelegem ca se doreste acces direct din drum in noua statie?

Daca da. Se va muta si Modulul campus tip C si gara de godevil astfel in cat sa fie in aceeași incinta?

Raspuns 7: Nu se doreste acces direct din drum in noua statie.

Intrebare 8: La vizita pe ampasament s-a constatat ca o parte din spatiul din baraca metalica este folosit de OMV-Petrom ca spatiu de depozitare.

Va rog sa precizati daca baraca se demoleaza in totalitate sau doar partial?

Desemnea va rog sa precizati daca baraca este proprietatea Conpet sau nu.

Raspuns 8: Baraca este în gestiunea CONPET, domeniul public și se va demola în întregime.

Intrebare 9: In caietul de sarcini este precizat „ lucrari de amenajare, sistematizare pe verticala si de canalizare“. In cazul canalizarii consideram ca nu este oportuna investitia deoarece ar trebui conectata la canalizarea OMV-Petrom si la vizita in teren s-a constatat ca posibilitatea de conectare este la circa 70 m. Va rog sa precizati daca luam in considerare canalizarea sau mergem pe solutia cu bazine decantoare.

Raspuns 9: Se accepta soluția cu bazine decantoare.

Intrebare 10: Va rog sa precizati daca exista vreo limitare in ceea ce priveste gabaritul skidului

Raspuns 10: Nu există nici o limitare în ceea ce privește gabaritul skidului.

DIRECTOR DIRECȚIA COMERCIALĂ ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE
Jr. Anamaria Dumitrache

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Popescu Florina

SERVICIU ACHIZIȚII
Exp AP Laura Mihail



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro