

Nr. înreg.: 36334 / 07. SEP. 2017

Referință: procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de "Reabilitare ansamblu Sediul II, str. Rezervoarelor nr. 8 "

Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au examinat Anunțul de participare pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: „Referitor la clarificarea XVIII-nr. 33807/ 21 aug.2017-solicitarea 2, in care unul dintre ofertanti referindu-se la UPS-uri, intreaba: "Conform directivelor din uniune nu mai exista acord MLPAT, pompieri. Este de ajuns certificat de conformitate CE?". Raspunsul a fost: "Este suficient Certificatul de Conformitate CE".

Fata de cele relatate, va rugam sa clarificati urmatorul aspect:

-in toate fisele tehnice ale echipamentelor aferente acestei licitatii (curenti tari, semnalizare incendiu, HVC, sanitare, termice, container la retele exterioare, etc) **exista aceeași cerința de "acord MLPAT, pompieri"**. Putem extinde raspunsul dvs. anterior referitor la Certificatul de Conformitate, pentru toate fisele tehnice?

In cazul unui raspuns afirmativ din partea dvs. va rugam sa fiti de acord ca Certificatul de Conformitate sa **nu** fie prezentat in aceasta faza de ofertare, ci **la livrarea echipamentului** de catre ofertantul castigator al licitatiei"

Răspuns: Existenta certificatului CE este suficienta pentru toate fisele tehnice. Certificatul va fi prezenat in faza de ofertare.

Solicitare 2: „Referitor la clarificarea XIV-nr. 33557/18 aug.2017-solicitarea/raspuns 16, va rugam sa detaliati, asa cum a fost cerut, grosimile izolațiilor pe dimensiune teava, pentru conductele preizolate din REțele EXTERIOARE INSTALATII SANITARE, art 5 pana la art 20.

Raspunsul Dvs, "Se vor utiliza conducte preizolate standard pentru funcționare in domeniul de temperatură -40 - 120°C (pentru instalațiile termice și sanitare)" nu ne-a adus nicio oferta de la furnizorii contactati.."

Răspuns: Conductele aferente instalațiilor termice vor functiona cu agent termic cu temperatura maxima de 90°C, conductele aferente instalațiilor sanitare vor functiona cu agent termic cu temperatura maxima de 60°C; furnizorul conductelor preizolate va face oferta in functie de acesti parametri.

Solicitare 3: „Referitor la clarificarea XIV-nr. 33557/18 aug.2017-solicitarea/raspuns 16, "Pernele de dilatare vor fi împărțite proporțional utilizând lungimile de conducte indicate in lista de cantități (conform caietului de sarcini al producatorului)" va rugam sa argumentati si urmatoarele aspecte:

- Licitatia este de realizare lucrari si nu de proiectare si lucrari;
- Producatorul ne face oferta pentru produsele sale nu face si proiectare;
- Pernele de dilatare sunt elemente de bază ce permit preluarea deformatiilor (dilatărilor);
- rețelelor termice montate îngropat în zona compensatoarelor și a ramificațiilor.

Va rugam sa ne comunicati caracteristici pentru aceste perne de dilatare

Răspuns: Pentru întocmirea ofertei răspunsul anterior este suficient, furnizorul nu trebuie să facă „lucrari de proiectare”. Se vor respecta normativele in vigoare.



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

Pernele de dilatare vor fi conforme cu specificațiile tehnice ale producătorului/furnizorului de conductă izolată termic. Caracteristicile pernelor de dilatare sunt dictate de caracteristicile conductei izolate.

Solicitare 4: „Referitor la clarificarea 7 cu nr.33557/18.08.2017, raspunsul 24 referitor la „Liste de cantitati Rezistenta” a fost solicitat urmatorul aspect: „suprafata in mp pentru protectia anticoroziva a confectionei metalice, pe fiecare corp in parte.” Raspunsul Dvs. a fost: „Calcululele vor fi facute in unitatea de masura din lista”. Va solicitam clarificarea **in clar** a acestui aspect.”

Răspuns: Calculele vor fi făcute conform unității de măsură din liste. Pregătirea pentru protecția anticorozivă și protecția anticorozivă propriu-zisă a conecțiilor metalice se va oferta conform norme deviz raportate la unitatea de măsură, greutate, respectiv tonă.

Solicitare 5: „In cadrul fisei tehnice nr.1- Retele exterioare - Utilajul, echipamentul tehnologic: CONTAINER TIP DEPOZIT, la conditiile de garantie si postgarantie, ati mentionat urmatoarele:

- Garantie pentru unitatea hidraulică: 6 ani
 - Garanție pentru celelalte componente: 2 ani
 - Service gratuit in garantie si contra cost postgarantie.
- Consideram ca aceste specificatii nu pot apartine acestei fise tehnice.
Va rugam sa clarificati acest aspect.”


Răspuns: Linile pe care le menționați vor fi ignorate, este o greșeală de redactare.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din Documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**
Jr. Anamaria Dumitrache

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu



SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp. A.P. Agripina Țircavu



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro