

LISTA DE CABLURI

Beneficiar : **CONPET S.A.**

Cod document : **A614A-SP-LC**

Cod proiect : **A 614**

Faza : **DDE**
Revizie: **Rev 1**

Denumire proiect: **DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU ȚIȚEI ($V=2.889 \text{ m}^3$)
CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI ($V=2.500 \text{ m}^3$)
STATIA DE POMPARE TITEI CARTOJANI**


Întocmit: **A.Costea**

Verificat: **I.V.Ion**

Aprobat: **Ing. A.Ionescu**


LISTA DE CABLURI

Variantă SCADA locală

Nr crt.	Eticheta cablu	De la	La	Tip cablu	Nr. Conductoare / sectiune	Nivel tensiune	Lungime	Note
1	K-RDU 1	RDU1	LT 1	RE-2X(st)YSWB Y-fl IS	2x2x1,3	MFR'S S T D .		1, 3 
2	MST 1	M 1	K1-aut pr.	8 conductoare 1mm ² /conductor	-			1,2,3 R1 ANULAT
3	K-LT 1	FCU	LT 1	RE-2X(st)YSWB Y-fl	1x2x1,3	TRL/2 field bus	-	1,3,
4	N-LT 1	LT-1	TG-electric	-CSYAby 4x1	-4 x 1	-	-	1,3,4
5	K-LT 2	K-1 Automat programabil	FCU	--CSYAby 4x1	-11 x1	-	-	1,3,4
6	K-TT 1	K-1 Automat programabil	TT-1	-CSYAby 4x1	-4 x 1			1,3,4
	K-LT-3	K-1 Automat programabil	LT-2	-CSYAby 4x1	-4 x 1			1,3,4
	K-MOV-1.1	K-1 Automat programabil	MOV-1	-CSYAby 5x1	-5 x 1			1,3,4
	K-MOV-1.2	Dulap cu rele	MOV-1	-CSYAby 5x1	-5 x 1			
8	K-MOV-2.1	K-1 Automat programabil	MOV-2	-CSYAby 5x1	-5 x 1			1,3,4
9	-MOV-2.2	Dulap cu rele	MOV-2	-CSYAby 5x1	-5 x 1			

LISTA DE CABLURI

VARIANTA SCADA EXISTENTĂ

Nr crt.	Eticheta cablu	De la	La	Tip cablu	Nr. Conductoare / sectiune	Nivel tensiune	Lungime	Note
10	K-RDU 1	RDU1	LT 1	RE-2X(st)YSWB Y-fl IS	2x2x1,3	MFR'S S T D .		1, 3 
11	K-LT 1	FCU	LT 1	RE-2X(st)YSWB Y-fl	1x2x1,3	TRL/2 field bus	-	1,3,
12	N-LT 1	LT-1	TG-electric	-CSYAby 4x1	-4 x 1	-	-	1,3,4
13	K-LT 2	SCADA Exist	FCU	--CSYAby 3x1	-3 x1	-	-	1,3,4
14	K-TT 1	SCADA Exist	TT-1	-CSYAby 4x1	-4 x 1			1,3,4
15	K-MOV-1.1	K-1 Automat programabil	MOV-1	-CSYAby 5x1	-5 x 1			1,3,4
16	K-MOV-1.2	Dulap cu relee	MOV-1	-CSYAby 5x1	-5 x 1			
17	K-MOV-2.1	K-1 Automat programabil	MOV-2	-CSYAby 5x1	-5 x 1			1,3,4
18	K-MOV-2.2	Dulap cu relee	MOV-2	-CSYAby 5x1	-5 x 1			

Note:

1. Cablurile se vor taia dupa masurarea exacta a distantelor din teren

Denumire proiect:

**DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU
ȚITEI ($V=2.889 \text{ m}^3$)
CONSTRUCTIE REZERVOR NOU
PENTRU TITEI ($V=2.500 \text{ m}^3$)
STATIA DE POMPARE CARTOJANI**

Cod proiect: A 614

Beneficiar: CONPET S.A.

Cod document: **A614A-SP-LC**

Faza: DDE

Revizia: Rev 1

Data: 04.2017

Pagina: 4 din 4

LISTA DE CABLURI

- 2. Conductoarele vor fi protejate in tub flexibil, rezistent UV, rezistent propagarea flacarii, rezistent la hidrocarburi. Lungimea tubului de protectie va fi de 10m.**
- 3. Omologat pentru utilizate in arie cu pericol de explozie 1G IIB T4.**
- 4. Cablul este in scopul beneficiarului.**