

## **SPECIFICATIE TEHNICA GENERATOR SPUMA AEROMECANICA INSTALATII PSI**

*Beneficiar :* **CONPET S.A.**

*Cod document :* **A614-PSI-SP**

*Cod proiect :* **A 614**

*Faza :* **DDE**

*Revizie:* **Rev 0**

*Denumire proiect:* **DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU ȚITEI ( $V=2.889 \text{ m}^3$ )  
CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI  
( $V=2.500 \text{ m}^3$ )  
STATIA DE POMPARE TITEI CARTOJANI**

*Întocmit:* **Ing. B. Stroie**

*Verificat:* **Ing. R.Niță**

*Aprobat:* **Ing. A.Ionescu**

Denumire proiect:

**DEZAFECTARE REZERVOR R9  
PENTRU ȚITEI ( $V=2.889 \text{ m}^3$ )  
CONSTRUCTIE REZERVOR NOU  
PENTRU TITEI ( $V=2.500 \text{ m}^3$ )  
STATIA DE POMPARE TITEI  
CARTOJANI**

Cod proiect: A 614

Beneficiar: CONPET S.A.

Cod document: A614-PSI-SP

Faza: DDE

Revizia: Rev. 0

Data: 04.2017

Pagina: 2 din 2

**SPECIFICATIE TEHNICA GENERATOR**

1	<b>DATE GENERALE</b>	
2	TIP	GSA 800
3	MODEL	
4	CANTITATE	3 BUC.
5	SERVICIU	STINGERE REZERVOR 2500mc
6	POZIȚIE DE MONTAJ	ORIZONTAL
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13	<b>DATE DE PROCES</b>	
14	FLUID ALIMENTARE	SOLUTIE SPUMANTA 3% SAU 6%
15	PRESIUNE ALIMENTARE	3.5-12 BAR
16	DEBIT PROIECTAT	800 l/min
17	RACORD DE INTRARE	DN 80 FP – PN 16
18	FURNITURA VA INCLUDE DEVERSOR DE SPUMA	NU
19	COEFICIENT ÎNFOIERE	8
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27	<b>DOCUMENTAȚIE FURNIZOR:</b> DATE TEHNICE, CERTIFICATE CALITATE MATERIAL, TESTE DE	
28	PERFORMANȚĂ, CERTIFICATE DE AGREMENTARE TEHNICĂ DE LA	
29	POMPIERII MILITARI, MARCAJ CE	
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		