

NORMA DE DOTARE INSTALATII PSI

Beneficiar : **CONPET S.A.**

Cod document : **A614-PSI-ND**

Cod proiect : **A 614**

Faza : **DDE**

Revizie: **Rev 0**

Denumire proiect: **DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU ȚIȚEI ($V=2.889 \text{ m}^3$)
CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI
($V=2.500 \text{ m}^3$)
STATIA DE POMPARE TITEI CARTOJANI**

Întocmit: **Ing. B.Stroie**

Verificat: **Ing. R.Nita**

Aprobat: **Ing. A. Ionescu**

Denumire proiect:

**DEZAFECTARE REZERVOR R9
PENTRU ȚITEI ($V=2.889 \text{ m}^3$)
CONSTRUCTIE REZERVOR NOU
PENTRU TITEI ($V=2.500 \text{ m}^3$)
STATIA DE POMPARE TITEI
CARTOJANI**

Cod document: **A614-PSI-ND**

Faza: DDE

Revizia: Rev. 0

Data: 04.2017

Cod proiect: **A 614**

Beneficiar: CONPET S.A.

Pagina: 2 din 2

NORMA DE DOTARE INSTALATII PSI

Constructie	Dotare propusa*	
	Tip stingator	Bucati
REZERVOR 2500mc	SM50	3
	SM9	5
	P50	1
	P6	4
	G6	2

Echipament*

Brau tip pompier	2 buc.
Cizme de cauciuc pana la genunchi	4 perechi
Costum impermeabil contra apei	4 buc.
Aparat de protectie respiratorie autonom cu aer comprimat (butelie 4 l)	2 buc.
Costum din Nonex de protectie compus din jacheta, pantalon, bocanci manusi, casca cu vizior si guler	3 buc.

NOTA

*) Dotarea propusa pentru mijloace de stingere cat si echipament este informativa aceasta stabilindu-se in functie de dotarea existenta, ce poate fi diferita de la o locatie la alta.