

**ANEXA 1 – CONTROALE / VERIFICARI IMBINARI SUDATE REZERVOR 2500m.c., CONFORM SR EN 14015:2004**

COMPONENTA	TIP SUDURI		TIP CONTROL		VOLUM	STANDARD REFERINTA	CRITERII DE ACCEPTARE
Fund							Conform SR EN14015 :2004
- panou central	Suduri de colt	Vizual	(VT)	100%	SR EN 970 :1999		
		Lichide penetrante	(PT)	100%	SR EN 571-1 :1999		
		Perna de vacuum	-	100%	SR EN 1593 :2002/A1 :2004		
- inel periferic	Imbinari sudate radiale	Vizual	(VT)	100%	SR EN 970 :1999		
		Lichide penetrante	(PT)	100%	SR EN 571-1 :1999		
	Suduri de colt (imbinare inel periferic-manta)	Vizual	(VT)	100%	SR EN 970 :1999		
		Lichide penetrante	(PT)	100%	SR EN 571-1 :1999		
Racorduri							
- racorduri pe manta	DN50,DN25 - Suduri de colt (stut-inel de intarire) (inel de intarire-manta)		Vizual	(VT)	100%	SR EN 970 :1999	
			Lichide penetrante	(PT)	100%	SR EN 571-1:1999	
	DN50,DN25 - Suduri cap la cap		Vizual	(VT)	100%	SR EN 970 :1999	
			Lichide penetrante	(PT)	100%	SR EN 571-1:1999	
	DN250 - Suduri de colt (stut-inel de intarire) (inel de intarire-manta) (stut-flansa)		Vizual	(VT)	100%	SR EN 970 :1999	
			Lichide penetrante	(PT)	100%	SR EN 571-1 :1999	
	DN600	Suduri de colt (stut-inel de intarire) (inel de intarire-manta) (stut-flansa)	Vizual	(VT)	100%	SR EN 970 :1999	
			Lichide penetrante	(PT)	100%	SR EN 571-1 :1999	
		Sudura longitudinala stut	Vizual	(VT)	100%	SR EN 970 :1999	
			Radiatii penetrante	(RT)	100%	SR EN 1435 :2001 SR EN 444 :1996 (clasa A)	
	DN150 - Suduri de colt (stut-inel de intarire) (inel de intarire-manta)		Vizual	(VT)	100%	SR EN 970 :1999	
			Lichide penetrante	(PT)	100%	SR EN 571-1:1999	
	DN150 – Sudura cap la cap		Vizual	(VT)	100%	SR EN 970 :1999	
			Lichide penetrante	(PT)	100%	SR EN 571-1:1999	

**NOTA : Prezenta Anexa insoteste documentul A614U-PCC si se va citi impreuna cu acesta.**