

Nr. inreg.: 31550 / 02.02.2017.

Referința: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect - **Dezafectarea rezervorului R9 pentru țitei ($V=2.889m^3$) si constructie rezervor nou pentru țitei($V=2.500 m^3$) stația de pompare Cartojani.**

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul din operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: In formularul "F4 - Lista utilaje, echipamente tehnologice si functionale, inclusiv dotarile", la poz. 1 este prevazută "Manta rulată".

Vă rugăm să specificați dacă este obligatoriu ca mantaua sa fie realizată in varianta rulată, din rulouri prefabricate in uzină sau se poate executa și in construcție sudată, din foi de tablă care se vor asambla pe șantier.

Răspuns 1: Mantaua va fi realizată din foi de tablă vâlțuite care se vor ansambla pe șantier(conform proiect).

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus si că restul cerințelor din documentația de atribuire răman neschimbate.

DIRECTOR DIRECȚIA COMERCIALĂ S.A.
ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE

Jr. Anamaria Dumitrache



Șef Serviciu Achiziții

Ing. Florina Popescu

Serviciu Achiziții

Exp AP Corna Iosif