

Nr. inreg.: 33229 / 16. AUG. 2017

Referința: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect - **Dezafectarea rezervorului R9 pentru țitei ($V=2.889m^3$) și construcție rezervor nou pentru țitei ($V=2.500 m^3$)** stația de pompare Cartojani.

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul din operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1. In clarificarea cu numarul 32840/10.08.2017, la intrebarea numarul 38, ati precizat sa cotam suplimentar un strat de nisip fara impuritati 30 cm. In antemasuratoarea "Fundatie pat elastic", la pozitia 8, ati dat nisip 276×0.4 m. Considerand faptul ca stratul de material granular din desen este de 20 cm, putem adauga si nisipul fara impuritati de 30 cm, calculul urmand a fi: $276mp \times 0.5 \times 1.25 = 172,5$ mc? Deci la pozitia 8 vom avea TSD16A1 172,5 mc, se scade balastul conform intrebării 11 din aceeași clarificare si se adauga procurare nisip 172.5 mc?

Răspuns 1 Se va cota : strat granular (pietris)

$276mp \times 0.2m \times 1.25 = 69.0$ mc

: strat nisip

$276mp \times 0.2m \times 1.25 = 69.0$ mc

: betonul asfaltic nu se mai coteaza.

Întrebarea 2. In clarificarea cu numarul 32840, la intrebarea 22, s-a cerut reteta normei IZF05AS (deviz fundatie pat elastic, pozitia 3) si EG06B1 (protectie catodica exterioara rezervor, pozitia 3) si dumneavoastra ati transmis reteta pentru TSD 16AS si EG06A1. Va rugam clarificati

Răspuns 2 a. Se coteaza norma de baza EG06B1 din soft, nu se considera norma modificată.

b. IZF05AS - STRAT HIDROIZOLATIE DIN GEOMEMBRANA PEHD 2 MM

MONTATA PRIN TERMOSUDARE :

0012211 IZOLATOR HIDROFUG CAT.1

0.82000 ORE

7532 TERMOSUDARE

0.09800 ORE

Întrebarea 3. In clarificarea cu numarul 32840, la intrebarea 23, s-a intrebat ce se coteaza EG06B1 sau EG06B1[1] si dumneavoastra ati transmis reteta pentru EG06A1. Va rugam clarificati

Răspuns 3 Se coteaza norma de baza EG06B1 din soft, nu se considera norma modificata.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus si că restul cerințelor din documentația de atribuire răman neschimbate.

**DIRECTOR DIRECȚIA COMERCIALĂ ȘI
ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**

Jr. Anamaria Dumitrache

Șef Serviciu Achiziții

Ing. Florina Popescu

Serviciu Achiziții

Exp AP Corina Iosif

