

Nr. înreg.: 30797/28.07.2017

Referință: procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de "Reabilitare ansamblu Sediul II, str. Rezervoarelor nr. 8 "

Ca urmare a clarificărilor solicitate de firmele care au examinat Anunțul de participare pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: "Referitor la instalațiile de curenți slabi, vă rugăm să verificați concordanța dintre formularele F3 și F4 și piesele desenate deoarece sunt următoarele probleme:

Instalația de detecție și semnalizare incendiu:

Corp C1 – în formularul F3-ECS008 nu avem articole pentru montajul echipamentelor existente în formularul F4 (centrala incendiu, detector, butoane de incendiu etc), iar din formularul F4 lipsesc lămpile de semnalizare și interfețele adresabile (acestea apar în F3). Cantitățile de echipamente din F4 nu sunt în concordanță cu piesele desenate. Cantitățile de tub PVC și cablu sunt prea mici pentru numărul de echipamente din piesele desenate (aprox 8-10m/echipament).

Corpurile C2, C4-C5, C7, C8-C9, C12, C15, C18 – în formularul F3 avem articol de montaj al centralelor de incendiu, dar acestea nu apar în formularul F4, iar echipamentele existente în formularul F4 nu au articole de montaj în formularul F3. Cantitățile de echipamente din F4 nu sunt în concordanță cu piesele desenate. Cantitățile de tub PVC și cablu sunt prea mici pentru numărul de echipamente din piesele desenate (aprox 8-10 m/echipament).

Instalația de voce-date:

Corp C1-cantitatea de cablu UTP(2120m) din formularul F3 este prea mică pentru 131 prize duble RJ45 (adică 162 cabluri), însemnând aproximativ 8 m de cablu/port.

Instalația de control acces: nu există planuri și fișe tehnice pentru această instalație.

Instalația de supraveghere video: nu există fișe tehnice pentru echipamentele de supraveghere video"

Răspuns: 1. Instalația de detecție și semnalizare incendiu

Toate echipamentele din formularul F4 (aferele tuturor corpurilor de clădire) cuprind și montajul aferent. Lămpile de semnalizare incendiu și interfețele adresabile sunt trecute numai la formularul F3, deoarece nu sunt considerate echipamente sau utilaje.

Vă rugăm să specificați în mod clar, care cantități de echipamente, cuprinse în formularul F4, nu sunt în concordanță cu piesele desenate. Cantitățile de cabluri semnalizare incendiu și tuburi de protecție PVC aferente instalațiilor de semnalizare incendiu aferente tuturor corpurilor de clădire corespund pieselor desenate.

2. Instalația de voce/date aferentă corp C1

Cantitățile de cabluri UTP, respectiv tub protecție, corespund pieselor desenate.

3. Instalația de control acces, aferentă corpului C18 nu face obiectul proiectului, fiind prevăzute numai cablajele aferente instalației de control acces și alimentarea cu energie electrică, pe circuit separat, a centralei de control acces

4. Instalația de supraveghere video aferentă corpului C18 nu face obiectul proiectului, fiind prevăzute numai cablajele aferente instalației de supraveghere video și alimentarea cu energie electrică, pe circuite separate, prevăzute cu UPS, a DVR-ului și a camerelor video exterioare.

Solicitare 2: Vă rugăm să ne transmiteți următoarea fișe tehnice pentru echipamentele de mai jos:

VOCE DATE:

- 1 Rack date, racordat la Rack principal buc. 1.00
- 2 Rack principal parter, complet echipat buc 3.00
- 3 Rack-uri secundare etaje, complet echipate buc 4.00
- 4 Rack date 48 porturi + media convertor buc. 1.00
- 5 Rack secundar etaj, complet echipat buc 1.00
- 6 Switch date + media convertor buc. 2.00
- 7 Switch racordat la Rack principal ansamblu buc. 1.00

TV:

- 1 SPLIT TV buc. 7.00
- 2 Amplificator TV buc. 2.00

SUPRAVEGHERE VIDEO:

- 1 DVR supraveghere video 16 CANELE + MONITOR buc. 1.00
- 2 Camera supraveghere video (ip 67) directionala, inclusiv incinta termostata buc. 2.00
- 3 Camera supraveghere video (ip 67) tip DOM buc. 4.00"

Răspuns:

Referitor la echiparea Rack-urilor de date, precum și tipul switch-urilor, a media converter, a splituri TV și a amplificatoarelor TV vă completăm mai jos informațiile tehnice, menționând ca alte detalii tehnice se vor stabili pe parcursul execuției, în funcție de furnizorul agreat de Achizitor și Executant:

Instalație voce-date :

1. Rack-uri de comunicare 19", 800x800, 32U ; 48 U conținând :
 - Wire Manager
 - Patch paneluri montaj in rack 24xRJ45 cat 6
 - Modul de ventilatie cu 2 ventilatoare si termostat , montaj in rack de 19"
 - Module de alimentare montate in rack, 220V / 50Hz, 8 prize schuko, cu varistor, filtru și paratonere
 - Module alimentare UPS, montaj în rack
 - Patch corduri RJ45 cat 6, l=0,8m
2. Switch FO
3. AT-MCF112 Media Converter

TV:

1. Repartitor TV cu 8 ieșiri, 5...862MHz
2. Amplificator multiband, alimentare 230V c.a.

SUPRAVEGHERE VIDEO:

1. NVR Stand Alone – 16 ch FULL HD



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

2. Cameră de supraveghere de exterior cu lentiă fixă 6 mm și 2 bucăți de leduri de ultimă generație tip ARRAY, triplă durabilitate distanța iluminare de maxim 60, inclusiv incinta termostată
3. Vandalproof IR Dome Camera 5X30PCS IR LEDS, IR Distance: 25M 2.8-12mm Manual Zoom Lens (2MP) Standard Color

Solicitare 3: În Fișa de date a achiziției, la IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare este prevăzut:

Devizul economic se va prezenta și pe suport magnetic (format "seldev.tmp", "selext.tmp"). Ofertanții vor transmite și fișierul "bal.dat" în cazul în care aceștia utilizează programul Doclib.

Având în vedere că operatorii economici își elaborează oferta în diferite programe de întocmire a devizelor, iar din programul pe care îl utilizăm nu putem exporta fișiere "seldev.tmp", "selext.tmp", "baz.dat", vă rugăm să clarificați sub ce formă vom prezenta devizul economic și pe suport magnetic.

Răspuns: În cazul în care nu utilizați programul Doclib, oferta financiară se va prezenta, pe CD, în format word sau PDF.

Menționez că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din Documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII

Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZIȚII

Exp. A.P. Agripina Tîrcavu



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro