

Nr. înreg.: 32165/ 07. AUG. 2017

Referință: procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de "Reabilitare ansamblu Sediul II, str. Rezervoarelor nr. 8 "

Ca urmare a clarificărilor solicitate de două dintre firmele care au examinat Anunțul de participare pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: „Lista de cantități Instalatii termice interioare Corp C3 Vestiare

22	Ventil de aerisire ½" montat la coloane	mp	106.00
----	---	----	--------

Vă rugăm să clarificați ce se ofertează la poziția 22 (denumire, U.M., cantitate)."

Răspuns: La pozitia 22 se iau în calcul bucăți.

Solicitare 2: „Conform caiet de sarcini Arhitectura – Pardoseli la întocmirea ofertei financiare se ia în considerare "parchet din lemn masiv de esență tare 14 mm grosime, panouri cu lamba și uluc". În lista de cantități Arhitectura CORP C18 la articolul 27 – padoseala din parchet stratificat 85 mp". Vă rugăm să precizați dacă nu este o cumva o eroare și trebuie luat în considerare parchet din lemn masiv ca la Corpul C1 (pentru ca în caietul de sarcini nu se regăsesc specificații pentru parchet stratificat) sau în cazul în care se dorește să se oferteze pardoseli din lemn stratificat vă rugăm să dați detalii grosime, culoare etc;”

Răspuns: Se ia în calcul parchet stratificat 10 mm grosime. Culoarea se va alege pe parcursul execuției.

Solicitare 3: „Arhitectura Corp C1 Vopsea termosfumantă pe structură metalică 415 mp – vă rugăm să precizați ce rezistență la foc trebuie îndeplinită (câte minute) și să precizați temperatura critică;”

Răspuns: Conform Scenariului de Securitate la Incendiu, se ia în calcul clasa REI (RF 120 min).

Solicitare 4: „Arhitectura Corp C4-C5 art. 14 "Compartimentare usoară din plasa metalică pe cadru metalic tip C1: 121 mp" vă rugăm să dați detalii pentru cadrul metalic (ce fel de profile, la ce distanță se montează structura interax, etc., dacă se aplica vopsea și grund pe structura metalică) și să precizați ce fel de plasă metalică se ofertează diametru ochi dimensiuni ochiuri;”

Răspuns: Se ia în calcul cca 10 kg confecție metalică pe metru pătrat.

Solicitare 5: "Arhitectura Corp C18 – art. 1 "Închideri cu panouri din tablă termoizolantă de 8 cm grosime, rezistente la foc 30', montate la exterior (tip ISOPAN),clasa C1,inclusiv toate accesoriile (profile tablă, elemente de prindere) = 522 mp există o neconcordanță în descrierea articolului; panoul rezistent la foc 15 minute are clasa C1; vă rugăm să precizați dacă la acest articol se ofertează panou rezistent la foc 15 minute, Clasa C1 ca la celelalte corpuri; în caz contrar vă rugăm să precizați că trebuie luate în calcul panouri rezistente la foc 30 de minute de 100 mm grosime;”

Răspuns: Se ia în calcul rezistența la foc 15', clasa C1, grosime 8 cm.

Solicitare 6: „Arhitectura Corp C18 – art. 2 “invelitoare cu panouri din tablă termoizolantă de 8 cm grosime, rezistente la foc 30' (tip ISOPAN), Clasa C1 ,inclusiv toate accesoriile(profile tablă, elemente de prindere)= 385 mp există o neconcordanță în descrierea articolului; panoul rezistent la foc 15 minute are clasa C1; vă rugăm să precizați dacă la acest articol se ofertează panou rezistent la foc 15 minute, Clasa C1 ca la celelalte corpuri; în caz contrar vă rugăm să precizați că trebuie luate în calcul panouri rezistente la foc 30 de minute de 100 mm grosime.

Răspuns: Se ia în calcul rezistența la foc 15', clasa C1, grosime 8 cm.

Solicitare 7: “Din centralizatorul F2 pentru obiectul Corpuri C8-C9 lipsește lista de cantități voce date; vă rugăm să retransmițeți F2 actualizat;

Răspuns: Ofertanții își vor întocmi propriile centralizatoare în baza fișierelor puse la dispoziție.

Solicitare 8: „În urma primirii extrasului de laminate pentru Corp C18, am constatat că pt piesa PA3 (Pane Acoperiș) s-a luat în calcul un număr de 10 bucăți. Dacă analizăm planșa C18-RO6, rezultă un număr de 14 buc pt piesa PA3.

În acest sens vă rugăm să reanalizați și să modificați (dacă e cazul) masa netă pentru Pane Acoperiș și masa netă totală pentru Corpul C18.”

Răspuns: Se va respecta desenul C18-RO6, adică sunt 14 bucăți din PA3.

Solicitare 9: „Vă rugăm să ne precizați sistemul de protecție anticorozivă, deoarece, în Memoriul Tehnic, acesta este cerut în marje destul de largi, sau dacă putem aplica sistemul de vopsire C3M -Grund epoxidic/vopsea epoxidicaMIO/Email poliuretanic =280 micrometri.

Deasemeni, vă solicităm să clarificați dacă mai este necesară vopseaua termospușantă pe stâlpi metalici RF120'-35mp, așa cum scrie în lista cu cantitățile de lucrări F3 arhitectura, Corp C18, poz 40.”

Răspuns: Protecția anticorozivă va fi realizată în oricare din variantele propuse, cu condiția respectării normativelor în vigoare.

Conform proiectului, este necesară protecția stâlpilor clădirii C18.

Solicitare 10: „Deoarece instalațiile electrice sunt sub tutela ANRE vă rugăm să fiți de acord și cu prezentarea RTE autorizat de către ANRE.

Răspuns: Se acceptă RTE autorizat de către ANRE.

Solicitare 11: „Privitor la RTE domeniul 6.2 - instalații termice, sanitare și ventilație/climatizare, vă facem cunoscut că autorizările conform noilor reglementări legislative nu s-au finalizat până la această dată și vă rugăm să acceptați autorizații RTE pentru domeniul 1.1.”

Răspuns: Contractorul trebuie să facă dovada faptului că a depus la ISC Cerere pentru examinare RTE conform legislației în vigoare.

Solicitare 12: „Vă rugăm să precizați dacă organizarea de șantier se va cota ca procent de fiecare operator economic și dacă este prevăzută o sumă maximă pentru organizarea de șantier; precizați de asemenea dacă impuneți un anumit procent pentru organizarea de șantier sau fiecare operator are dreptul să stabilească un procent propriu;

Răspuns: Deoarece organizarea de șantier depinde atât de poziționarea geografică a Constructorului cât și de resursele sale materiale și umane, cota de organizare de șantier NU este impusă, ci o va stabili fiecare ofertant (așa cum este specificat și în documentația elaborată de Proiectant).

Solicitare 13: „În secțiunea formulare atât Lista cuprinzând resursele materiale cât și Lista cuprinzând orele de functionare utilaje se numesc Fomularul F19, este in mod evident o eroare, vă rugăm să clarificați.”

Răspuns: Dintr-o regretabilă eroare de redactare, ambele formulare au fost denumite formularul F 19. Corect este Fomularul F18 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții și Fomularul F19 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Solicitare 14: „Lista de cantități „Instalații sanitare interioare” – Corp C15
La poziția 2 apare

Hidrant interior complet echipat, inclusiv furtunul semirid, teava de refulare, robinetul, etc, conform P118/2-2013	ml	2.00
--	----	------

Vă rugăm să clarificați/corectați unitatea de măsură pentru Hidrant interior = bucată.
Vă rugăm să acceptați decalarea termenului de depunere al ofertelor cu 10 zile lucratoare având în vedere că este perioada de vacanță iar furnizorii de materiale și echipamente nu răspund în totalitate la solicitările noastre, lucru care afectează procesul de întocmire a unei oferte corecte și competitive.”

Răspuns: Unitatea de măsură este bucată. Termenul de depunere/deschidere a ofertelor a fost decalat prin adresa nr. 31291/01.08.2017, publicată pe site.

Solicitare 15: „Referitor la instalații el. curenți tari – rețele exterioare Post Trafo:
În urma Răspunsului de clarificări nr. 30762/28.07.2017: „Postul ttrafo NU SE OFERTEAZĂ”, vă rugăm să confirmați că în F2 – Rețele exterioare, la poziția – LISTA UTILAJE ELECTRICE CURENȚI TARI POST TRAFU – nu va fi trecută nicio valoare.

Răspuns: În F2 – Rețele exterioare, la poziția – LISTA UTILAJE ELECTRICE CURENȚI TARI POST TRAFU – nu va fi trecută nicio valoare.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din Documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**
Jr. Anamaria Dumitrache



ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu



SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp. A.P. Agripina Tîrcavu

