

Nr. înreg.: 32157 / 07. AUG. 2017

Referință: procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de "Reabilitare ansamblu Sediul II, str. Rezervoarelor nr. 8"

Ca urmare a clarificărilor solicitate de două dintre firmele care au examinat Anunțul de participare pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: „ Vă rugăm să ne transmiteți următoarea clarificare:

În planul P-S.01- SANITARE – REȚELE EXTERIOARE (AO) – sunt menționate "Rigole carosabile cu lățimea 0,3 m și lungimea de 30 m, cu racord Dn 200mm, prevăzute cu sifon și depozit", acestea nu se regăsesc și în listele de cantități. Nu se vor oferta?

Dacă da, vă rugăm să ne transmiteți antemăsurătoarea pentru aceste rigole.

Răspuns: Se va adauga in listele de cantitati aferente rețelelor exterioare :

YC01+YB01	Rigola cu capac carosabil, cu lățimea de 0,3 m și lungimea de 30 m, cu racord Dn 200mm, prevăzută cu sifon și depozit	buc	2
-----------	---	-----	---

Solicitare 2: „Referitor la Instalații el.curenți SLABI :

- Corp C1 – lipsesc următoarele Fișe tehnice : centrală semnalizare incendiu din formularul F4 apelator automat GSM , interfața adresabilă , modul comenzi din formularul F3.
- Corp C2 – În F3 este dată centrala de semnalizare incendiu , fără FT .
- Corp C3 – Nu are FT pentru curenți slabi .
- Corp C4-5 - În F3 este dată centrala semnalizare incendiu fără FT .
- Corp C7 – Lipsa FT pentru echipamentele din F4 și pentru centrala semnalizare incendiu și interfața adresabilă modul comenzi și semnalizare din F3.
- Corp C8-9 – Lipsesc FT pentru echipamentele din F4 și pentru centrala de semnalizare incendiu Interfața adresabilă, modul comenzi și semnalizare din F3 .
- Corp C12 – Lipsesc FT pentru echipamentele din F4 și pentru centrala de semnalizare incendiu din F3 .
- Corp C13 – Lipsesc FT pentru echipamentele din F4 .
- Corp C15 – Lipsesc FT pentru centrala de semnalizare incendiu din F3 .
- Corp C18 – Lipsesc FT pentru apelator GSM , Centralina desfumare acționare trape fum, cu baterii acumulator incluse din F3.
- Rețele exterioare – Lipsesc FT pentru apelator GSM și interfața din formularul F3.
- Vă rugăm să specificați unde se trece montajul echipamentelor din F4 , deoarece acestea nu au corespondența în F3."

Răspuns: Fișele tehnice și formularul F4 pentru clădirea C1 sunt în documentația de atribuire. Pentru clarificare, vă retransmitem fișele tehnice.

Referitor la fișele tehnice solicitate, completăm mai jos informațiile tehnice, menționând că alte detalii tehnice se vor stabili pe parcursul execuției, în funcție de furnizorul agreat de Beneficiar și Executant.

Corp C1 :

Centrala semnalizare incendiu

Tensiune de alimentare - 50 Hz, 230 V +10 % -15 %
Tensiune internă de operare - 24 V + 25 % -15 %
Alimentare de rezervă: Capacitate acumulatori , 24Vdc, 17 ÷ 90 Ah
Mod comutare sursa de rezervă: automat
Mod comutare incarcare acumulatori: automat
Consum maxim în stare de veghe: 0.6 A
Consum maxim disponibil dispozitive externe: 1 A
Număr de bucle: 4
Număr maxim elemente premise pe buclă : 127
MEMORIE DE EVENIMENTE : 2,000
MEMORIE ALARME : 9,999
Grad de protecție: IP30
Temperatura de operare: - 5 oC ÷ + 40 oC
Functionare într-o rețea de centrale, nr. maxim de centrale: 31
Meniu operare în limba română și afișaj comenzi centrală în limba română

Apelator GSM

Frecvențele folosite	GSM 850/900/1800/1900 MHz
antena	SMA conector
Tensiuni:	SIM 1.8 / 3 V
Sursă de alimentare	5 ÷ 30 V DC
Legătură cu centrala adresabilă	RS-232
Protocolul de comunicare cu controlul	PMC-4000
Intrări digitale W1, W2 (declanșat de un scurt-circuit la sol)	
Conexiune USB (emițător pe partea mini-conector USB)	
Temperatura de operare	- 30 ° C la + 75 oC

Modul comenzi

4 intrări și 4 ieșiri
Sarcină actuală a contactelor releu 2 A / 250 V AC
Dispozitiv controlat tensiune de alimentare 6-220 V DC, 230 V AC
Releu întârziere de activare timp max 1270 s
Ieșire de control de stat de siguranță fără schimbare, declanșat, nu a declanșat
Activarea intrare de monitorizare
Potențial liber de contact NO sau NC
Interval de temperatură de operare de la -40 ° C până la +85 ° C
Protecție IP 66

Corp C2 :

Centrala semnalizare incendiu: aceleași caracteristici cu cea de la CORP C1, dar cu 2 bucle.

Corp C3 :

Fișe tehnice se regăsesc în proiectul tehnic.

Corp C4-C5

Centrala semnalizare incendiu: aceleași caracteristici cu cea de la CORP C1, dar cu 2 bucle

Corp C7 :

Centrala semnalizare incendiu: aceleași caracteristici cu cea de la CORP C1, dar cu 1 buclă.

Corp C8-9 :

Centrala semnalizare incendiu: aceleași caracteristici cu cea de la CORP C1, dar cu 2 bucle.

Modul comenzi: aceleași caracteristici cu cel de la CORP C1

Corp C12 :

Centrala semnalizare incendiu: aceleași caracteristici cu cea de la CORP C1, dar cu 2 bucle

Corp C15 :

Centrala semnalizare incendiu: aceleași caracteristici cu cea de la CORP C1, dar cu 2 bucle

Corp C18 :

Apelator GSM: aceleași caracteristici cu cea de la CORP C1

Centralina desfumare

Tensiunea de alimentare:

Rețea 230 V + 10% - 15% / 50 Hz

Baterii 2...8 x 12 V de la 7,2 Ah până la 9 Ah

Tensiune de alimentare de pe panoul de control de 24 V DC + 25% - 25%

Modul controler principal

Modulul leșire principal

Rețele exterioare:

Apelator GSM: aceleași caracteristici cu cea de la CORP C1

Toate echipamentele din formularul F4 (pentru toate corpurile de clădire) cuprind și montajul aferent.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din Documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.


**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**
Jr. Anamaria Dumitrache



SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp. A.P. Agripina Tîrcavu

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro





strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.01


Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI
Categorii de lucrări: - **Instalații termice**
Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si funcionali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara pentru montaj pe perete - putere răcire : 2.50 kW - putere încălzire : 3.20 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.55 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.70 kW - functionare in regim de răcire pana la – 10°C temperatura exterioara - complet echipat pentru functionare, inclusiv panoul de comanda		
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acordament tehnic		
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instrucțiuni de întreținere si exploatare		
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune		
5	Alte conditii specifice		

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.02

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici si funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioară pentru montaj pe perete - putere răcire : 3.50 kW - putere încălzire : 4.00 kW - putere electrică consumată în regim de răcire : 0.87 kW - putere electrică consumată în regim de încălzire : 0.96 kW - funcționare în regim de răcire până la - 10°C temperatura exterioară - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comandă			
2	Condiții privind exigentele de performanță (de asigurarea calității) Certificatul de calitate Acord tehnic			
3	Condiții de livrare si plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instrucțiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgaranție Se asigura manopera si piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnica la montare si punere în funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.03


Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI
Categorii de lucrări: - **Instalații termice**
Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici si funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara pentru montaj pe perete - putere răcire : 6.00 kW - putere încălzire : 6.80 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 1.75 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 1.85 kW - funcționare in regim de răcire pana la - 10°C temperatura exterioara - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comanda Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agreement tehnic			
2				
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instrucțiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.04

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**

Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate exterioara de climatizare tip multisplit**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici si funcționali Unitate exterioara de climatizare tip multisplit, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - putere răcire : 5.20 kW - putere încălzire : 6.40 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 1.30 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 1.61 kW - dimensiuni : 550x800x285 mm - complet echipata pentru funcționare			
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agreement tehnic			
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.05

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**

Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate interioara de climatizare tip multisplit**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si funcționali Unitate interioara de climatizare tip multisplit, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - carcasata, pentru montaj pe perete - putere răcire : 2.50 kW - putere încălzire : 3.20 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.022 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.023 kW - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comanda 2 Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acordul tehnic		
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare		
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune		
5	Alte condiții specifice		

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.06

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate interioara de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si funcionali Unitate interioara de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara tip caseta - putere răcire : 2.80 kW - putere încălzire : 3.20 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.05 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.05 kW - dimensiuni unitate interna : 208x570x570 mm - dimensiuni grila : 20x650x650 mm - cu pompa de condens incorporata - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comanda Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acord tehnic		
2	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de intretinere si exploatare		
3	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune		
4	Alte condiții specifice		
5			

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.07

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**

Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate interioara de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	2	3
0				
1	Parametri tehnici si funcționali Unitate interioara de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara tip caseta - putere răcire : 3.60 kW - putere încălzire : 4.00 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.06 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.06 kW - dimensiuni unitate interna : 208x570x570 mm - dimensiuni grila : 20x650x650 mm - cu pompa de condens incorporata - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comanda Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acord tehnic			
2				
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instrucțiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.08

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**

Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate interioara de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici si funcționali Unitate interioara de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara tip caseta - putere răcire : 4.50 kW - putere încălzire : 5.00 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.06 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.06 kW - dimensiuni unitate interna : 208x570x570 mm - dimensiuni grila : 20x650x650 mm - cu pompa de condens incorporata - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comanda Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificat de calitate Agreement tehnic			
2				
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.09

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**

Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate exterioara de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si funcționali Unitate exterioara de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - putere răcire : 22.40 kW - putere încălzire : 25.00 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 5.72 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 6.03 kW - eficienta racire : 3,91 - eficienta incalzire : 4,14 - dimensiuni : 1710x920x760 mm - complet echipat pentru funcționare		
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agreement tehnic		
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instrucțiuni de întreținere si exploatare		
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune		
5	Alte condiții specifice		

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.10

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate exterioara de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici si funcționali Unitate exterioara de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - putere răcire : 33.50 kW - putere încălzire : 37.50 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 9.07 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 9.37 kW - eficienta racire : 3,69 - eficienta incalzire : 3.99 - dimensiuni : 1710x920x760 mm - complet echipat pentru funcționare			
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acordul tehnic			
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgaranție Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.11

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI
Categorii de lucrări: - **Instalații termice**
Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate exterioara de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici si funcționali Unitate exterioara de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - putere răcire : 40.00 kW - putere încălzire : 45.00 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 11.2 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 12.09 kW - eficienta racire : 3,57 - eficienta incalzire : 3.72 - dimensiuni : 1710x1220x760 mm - complet echipat pentru funcționare			
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acord de tehnic			
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de intretinere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1, in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.